15kW
lst.ZK-1/P-1
dz.1086/2
sekcyjny obostrzenie 2°
lst.E-12/12
nr 57/28
2287
L=63m
obostrzenie 2°
lst.2xŻN-12
nr 57/27
3xAFL-6 35mm2
Układ trójkątny
44m
dz.nr 63 obr.0068 Pomierzyn
Proj.Słup nr 39(K2pgo-2x13,5/6)
na słupie stacji
32/43m
wykop otwarty
Proj.BE978;L=4m
Proj.YAKXS 4x50mm2
Proj.SRS-Ø110;L=13m
Proj.3xBLL-T 70mm2
Układ pionowy
Proj.RSA-1
WT-1/gG 63A
Proj.Transformator S=40kVA
Proj.Słup E-13,5/6
T520889 Pomierzyn Leśniczówka
(w nowej lokalizacji)
L=4m
Nr 522641
Proj.RN-III-24/4 100A
Proj.3xASM 18N+A+W3
na słupie
Proj.BE160;L=4m
6xdMTO-5131
Nr 522645
Proj.RN-III-24/4 25A
Proj.3xASM 18N+A+W3
na słupie
Proj.BE160;L=4m
Proj.Zapas L=2m
L=500/540m
Proj.3xXRUHAKXs 1x150/25mm2;12/20kV
(NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2)
Proj.Zapas L=2m
Nr 522673
Proj.RN-III-24/4 100A
Proj.3xASM 18N+A+W3
na słupie
Proj.BE160;L=4m
6xdMTO-5131
Nr 522708
Proj.RN-III-24/4 100A
Proj.3xASM 18N+A+W3
na słupie
Proj.BE160;L=4m
Proj.Zapas L=2m
L=2282/2400m
Proj.3xXRUHAKXs 1x150/25mm2;12/20kV
(NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2)
wykop otwarty
Proj.SRS-Ø160;L=5+5+6+3+3+3m
przecisk/przewiert mechaniczny
Proj.SRS-Ø160;L=100+14+40+15+12+70m
3xMufa przelotowa CAH11.2423
wykop otwarty
Proj.DWR9160;L=4+38+36+20+8+5
+5+3+4+5+5+2+3m
Proj.Zapas L=2m
Proj.R≤2,72Ω
Proj.PFe/Zn 30x4;L=30m
(uziom otokowy wspólny dla stanowiska 38 oraz T520889)
rozbudować szpilkowymi min.4 szt.
(5/8'' pomiedziowany, skręcany)
Proj.R≤2,72Ω
Proj.PFe/Zn 30x4;L=16m(uziom otokowy)
rozbudować szpilkowymi min.2 szt.
(5/8'' pomiedziowany, skręcany)

DO SŁUPA NR 39

Proj.Studnia SK-1 nr 4 dz.nr 63
przecisk mechaniczny
Proj.SRS-Ø75;L=14m
Proj.Studnia SK-1 nr 5 dz.nr 62
Proj.Zapas L=10m na stelażu SZ-2
Proj.Studnia SK-1 nr 6 dz.nr 62
przecisk mechaniczny
Proj.SRS-Ø75;L=15m
Proj.Studnia SK-1 nr 7 dz.nr 62
Proj.Zapas L=10m na stelażu SZ-2
Proj.Mufa MUF-1/24
wykop otwarty
Proj.SRS-Ø75;L=5+5+8m
Proj.Studnia SK-1 nr 8 dz.nr 114/1
przecisk mechaniczny
Proj.SRS-Ø75;L=13m
Proj.Studnia SK-1 nr 9 dz.nr 114/1
Proj.Zapas L=10m na stelażu SZ-2
wykop otwarty
Proj.SRS-Ø75;L=3+5m
Proj.Studnia SK-1 nr 10 dz.nr 114/1
przecisk mechaniczny
Proj.SRS-Ø75;L=14m
L=1401/1465m
Proj.Z-(XV)OTKtsdD 24J/RHDPE-Ø40/3.2
=1751/1841m
KtsdD 24J/RHDPE-Ø40/3.2
3xMufa przelotowa CAH11.2423
L=3331/3500m
Proj.3xXRUHAKXs 1x150/25mm2;12/20kV
(NA2XS(FL)2Y 1x150/25mm2)
SŁUP NR 39
D2. nr. 63
wykop otwarty
Proj.SRS-Ø160;L=5+6+7+15+5+5+6+3+18m
3xMufa przelotowa CAH11.2423
przecisk/przewiert mechaniczny
Proj.SRS-Ø160;L=11+6+6+6
+12+4+14+40+100+15+12+14+70m
L=2282/2400m
na słupie
Proj.BE-Ø63;L=4m
Proj.Zapas L=25m na stelażu SZD-60
Proj.Mufa MUF-1/24
Proj.Zapas L=25m na stelażu SZD-60
lst.LN nr 262/000 RS
3xAFL-6 70mm2+XOTKtd 2Dx
lst.BSW-14
nr 69
dz.nr 97 obr.0068 Pomierzyn
Proj.Słup nr 68(E-13,5/25)
Nr 528038
Proj.RN-III-24/4 100A
Proj.3xMVTO-5131
na słupie
Proj.BE160;L=4m
Proj.Zapas L=2m
Proj.3xASM18N+A+W3
Proj.R≤1,71Ω
114m
126m
Proj.PFe/Zn 30x4;L=16m(uziom otokowy)
rozbudować szpilkowymi min.2 szt.
(5/8'' pomiedziowany, skręcany)