



USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWSTWO BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

MGR INŻ. REMIGIUSZ KOŃCA

tel. 500 728 777 e-mail: remigiusz_konca@o2.pl

ul. Bałtycka 6 64-965 Podgaje

EGZ 1-INWESTORA

Nr zlecenia inwestycyjnego OBI/54/2403270

Projekt zagospodarowania terenu

Kategoria obiektu budowlanego: KATEGORIA XXVI

temat inwestycji:	Budowa sieci elektroenergetycznej nN - 0,4kV Przyłączenie domu mieszkalnego jednorodzinnego Szczecinek, ul. Brzegowa dz.nr 160/5 obr 0028
adres inwestycji:	321501_1.0028.250/3 321501_1.0028.160/1
inwestor:	ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie ul. Morska 10 75-950 Koszalin
Projektant:	mgr inż. Remigiusz Końca WKP/0408/POOE/11 mgr inż. Remigiusz Końca Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. WKP/0408/POOE/11

STAROSTA SZCZECINECKI

Załącznik Nr 11 do zgłoszenia

znak AB.6743.68.2025 AP

z dnia 20-02-2025

Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu

Data 13-03-2025 p.p.pis Pieta

LUTY 2025

STAROSTWO POWIATOWE
W SZCZECINKU
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
wpłynęło 20. 02. 2025
przeznaczono
ilość zał.
podpis

Pietmel
do 20.02.2025

AB. 6743. 0.8.2025

ZGŁOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

(PB-2)

PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA SZCZECINECKI

2.1. DANE INWESTORA¹⁾

Imię i nazwisko lub nazwa: ENERGIA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie
Kraj: POLSKA Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat: KOSZALIŃSKI Gmina: KOSZALIN
Ulica: MORSKA Nr domu: 10 Nr lokalu:
Miejscowość: KOSZALIN Kod pocztowy: 75-950 Poczta: KOSZALIN
Email (nieobowiązkowo):
Nr tel. (nieobowiązkowo):

2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)¹⁾

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: Województwo:
Powiat: Gmina:
Ulica: Nr domu: Nr lokalu:
Miejscowość: Kod pocztowy: Poczta:
Adres skrzynki ePUAP²⁾:

3. DANE PEŁNOMOCNIKA¹⁾

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.



pełnomocnik



pełnomocnik do doręczeń

Imię i nazwisko: REMIGIUSZ KOŃCA
Kraj: POLSKA Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat: ŻŁOTOWSKI Gmina: OKONEK
Ulica: BAŁTYCKA Nr domu: 6 Nr lokalu:
Miejscowość: PODGAJE Kod pocztowy: 64-965 Poczta: PODGAJE
Adres skrzynki ePUAP²⁾:

Email (nieobowiązkowo):

Nr tel. (nieobowiązkowo): 500 728 777

4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

Budowa sieci elektroenergetycznej nN - 0,4kV

Przyłączenie domu mieszkalnego jednorodzinnego Szczecinek, ul. Brzegowa dz.nr 160/5 obr 0028

ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA
TERENU W/W SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNĄ WYKONA FIRMA SPECJALISTYCZNA.

Planowany termin rozpoczęcia³⁾: 30.06.2025

5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)¹⁾

Województwo: ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat: SZCZECINECKI

Gmina: SZCZECINEK

Ulica: BRZEGOWA

Nr domu: -----

Miejscowość: SZCZECINEK

Kod pocztowy: 78-400

Identyfikator działki ewidencyjnej⁴⁾: 321501_1.0028.250/3 321501_1.0028.160/1

6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

☐ Wyrażam zgodę

☒ Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

7. ZAŁĄCZNIKI

☒ Oświadczenie o posiadanych prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

☒ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☒ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne (wymagane przepisami prawa):

☒ Projekt budowlany - 2 egz.

8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

20.02.2025 Remigiusz Kocioł

¹⁾ W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.

²⁾ Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

³⁾ W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.

⁴⁾ W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.

NIE WNIESIONO SPRZECIWU

20.02.2025
(data)
(podpis)

Numer P/24/053198

Miejscowość Szczecinek

Data 05-08-2024


WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Koszalinie

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: dom mieszkalny jednorodzinny
Adres (Nr działki): Szczecinek, ul. Brzegowa
gm. Szczecinek, działka numer 0028-160/5
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 12.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - GPZ Silnowo [4040]
Linia 15 kV GPZ Silnowo - Szczecinek Roweckiego [421]
Stacja SN/nn Trzesieka Leśniczówka [40160]
Obwód nn ZK2 dz. 164/1 [1]
Obiekt Obwód [nN] ZK2 dz. 164/1 [1]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski prądowe na listwie zaciskowej w kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej w kierunku instalacji odbiorcy
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
Nie dotyczy
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
Nie dotyczy
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Wprowadzić przelotowo istniejący kabel 0160-0101/07 do kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej KRSN-00/4R-NH2/F przewidzianej na działce nr 250/3 przy działce nr 160/1 w pobliżu działki 160/2 następnie od w/w rozdzielnicy wybudować odcinek linii kablem wg obliczeń nie mniej jak YAKXS 4x120mm² do szafki pomiarowej P2-Rs/LZV/F przewidzianej na działce 160/1 przy działkach 160/4-5 w miejscowości Szczecinek obr. 0028.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
Nie dotyczy
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
 - 7.1.7. Demontaże:
Nie dotyczy
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca własnym kosztem i staraniem wybuduje linię zalicznikową kablem o przekroju żył wg obliczeń od projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej do obiektu przyłączanego. Lokalizację miejsca przyłączenia dostosować do wybudowanego przyłącza elektroenergetycznego Energa Operator. Przedłożyć oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej.
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - 9.1. Miejsce zainstalowania:
na granicy działki
 - 9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:
wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarciovego (ogranicznik mocy) o prądzie znamionowym 25 A, zainstalowane w części pomiarowej w szafce pomiarowej
 - 9.3. Sposób pomiaru: bezpośredni
 - 9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie małe
 - 9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych

- 9.6. Nie wymagane;
Wymagania dodatkowe:
- Dla pomiaru pośredniego lub półpośredniego, zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia.
 - Dla poszczególnych etapów budowy przewidzieć pomiar dostosowany do poboru mocy.
 - Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
 - Wymagania techniczne dla układów transmisji danych pomiarowych określone są w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA
 - inne:
Licznik 3 -fazowy
10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
- 10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:
- Układ sieci TN-C
 - Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV
 - Maksymalny prąd zwarcia w sieci 26 kA
 - Rzeczywistą wartość prądu zwarcia oblicza projektant.
 - System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania
- 10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:
- Sposób pracy punktu neutralnego sieci -
 - Napięcie znamionowe sieci - kV
 - Prąd zwarcia doziemnego - A
 - Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s
 - Moc zwarcia na szynach 15 kV - MVA
 - Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s
- w stacji 110/15 kV GPZ GPZ Silnowo
- Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciaowej.
- System ochrony od porażeń uziemienie ochronne
- 10.3. Inne:
-
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
- | Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| | | | |
12. Inne ustalenia:
- 12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Dokumentację techniczną sieci elektroenergetycznej/przyłącza w pkt. 7.1. należy uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Szczecinku.
- 12.2. Dotyczy współpracy ruchowej:
Nie dotyczy
- 12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:
Zawarcie umowy o przyłączenie będzie stanowiło podstawę do rozpoczęcia prac związanych z realizacją warunków przyłączenia.
- 12.4. Inne wymagania:
Nie dotyczy
13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie
16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kierownik
Działu Przyłączeń

Dariusz Winnicki

Zaloga Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel.

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Szczecinku
ul. Kaszubska 24a, 78-400 Szczecinek

Koszalin, 20 stycznia 2025 r.

ZArch.K.5183.21.2025.EK

ELPOD Remigiusz Końca
ul. Bałtycka 6
64-965 Podgaje

**Dotyczy: budowy przyłącza elektroenergetycznego nN-0,4 kV do przyłączenia domu
jednorodzinnego przy ul. Brzegowej obręb 28 w Szczecinku**

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 stycznia 2025 r. (wpłynęło: 13.01.2025 r.), w sprawie zaopiniowania inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego nN-0,4 kV do przyłączenia domu jednorodzinnego przy ul. Brzegowej obręb 28 w Szczecinku, planowane prace na działkach nr 160/1, 250/3 obręb 28 miasta Szczecinek, Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, działając na podstawie art. 27 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1292), uprzejmie informuje, iż:

- 1/ na obszarze planowanej inwestycji nie ma zarejestrowanych stanowisk archeologicznych ani stref ochrony konserwatorskiej;
- 2/ w związku z prawdopodobieństwem przypadkowego odkrycia podczas prowadzonych prac ziemnych, związanych z realizacją inwestycji, warstw kulturowych, obiektów ziemnych lub ruchomych zabytków archeologicznych, Inwestor / Wykonawca prac zobowiązany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogących je uszkodzić i niezwłocznego powiadomienia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatury w Koszalinie (zgodnie z art. 32 ust. 1 ww. Ustawy);
- 3/ nie wnosi zastrzeżeń pod względem archeologicznym do realizacji przedmiotowej inwestycji przy uwzględnieniu niniejszych zaleceń.

Załącznik: projekt zagospodarowania terenu (1 egz.)

Z up. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW
Kierownik Delegatury w Koszalinie

mgr Dorota Raczkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: insp. ds. zabytków archeologicznych mgr Ewa Kozak
Delegatura Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Zwycięstwa 125, 75-602 Koszalin
tel. 094 3408152 w. 21 fax 094 3411283
<http://www.wkz.szczecin.pl> e-mail: koszalin@wkz.szczecin.pl

Szczecinek, dnia 07.01.2025 r.

K.6853.1.63.2024

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 39 ust. 3 i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 z późn. zm.),
- 2) art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.12.2024 r. (data wpływu 06.12.2024 r.), złożonego przez Pana Remigiusza Końca prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ELPOD” Remigiusz Końca, ul. Bałtycka 6, 64-965 Podgaje, NIP 767-153-68-20 reprezentującego ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130 (Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455; NIP 583-000-11-90, o kapitale akcyjnym w wysokości 1 356 110 400,00 zł, o wydanie decyzji lokalizacyjnej na umieszczenie w pasie drogowym ul. Brzegowej na działce nr 250/3 w obrębie 28 w Szczecinku, elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV, składającego się z linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 160/5 w obrębie 28 w Szczecinku,

zezwalam dla ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku 80-557 przy ul. Marynarki Polskiej 130 (Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie przy ul. Morskiej 10, 75-950 Koszalin), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ (VII Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000033455; NIP 583-000-11-90 na lokalizację elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV, składającego się z linii kablowej 0,4 kV oraz złącza kablowego w pasie drogowym ul. Brzegowej na działce nr 250/3 w obrębie 28 w Szczecinku, w celu zasilenia w energię elektryczną działki nr 160/5 w obrębie 28 w Szczecinku, przy zachowaniu następujących warunków:

1. usytuowanie projektowanego odcinka przyłącza elektroenergetycznego należy zgłosić Staroście Szczecineckiemu w celu uzgodnienia jego lokalizacji na naradzie koordynacyjnej;
2. projektowany odcinek przyłącza, zlokalizowany w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z przedstawionym projektem;
3. roboty należy prowadzić przy minimalnym naruszeniu elementów drogi z uwzględnieniem zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej przed uszkodzeniami;
4. po wbudowaniu urządzeń naruszony pas drogowy należy przywrócić do stanu pierwotnego na koszt Inwestora, tj:
 - 4.1 w przypadku naruszenia jezdni o nawierzchni żwirowej, wykop należy zasypać i zagęścić warstwowo, uzyskując wskaźnik zagęszczenia $> 1,0$, przy czym maksymalna grubość warstwy przed zagęszczeniem nie może przekraczać 20 cm, nawierzchnię jezdni należy wykonać z dwóch warstw mieszanki kruszywa łamanego, warstwa dolna powinna być wykonana z kruszywa łamanego 0-63 mm, warstwa górna z kruszywa łamanego 0-31,50 mm, nawierzchnię należy odtworzyć na całej długości i szerokości wykopu;
 - 4.2. świadectwa badania stopnia zagęszczenia gruntu należy przekazać zarządcy drogi przy zwalnianiu pasa drogowego;

- 4.3. pobocza gruntowe w miejscach wykopów należy zagęszczać warstwowo oraz rozplantować i ułożyć uprzednio zdjętą darni,
5. zezwolenie dotyczy wyłącznie nowoprojektowanych urządzeń, naniesionych na plany sytuacyjne posiadające pieczęć Miasta Szczecinek;
6. przed rozpoczęciem robót, Inwestor – właściciel umieszczanych urządzeń zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym i umieszczenia w nim obiektu lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
7. Inwestor – właściciel urządzeń zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem urządzeń jak również kosztów związanych z koniecznością przebudowy lub przełożenia urządzeń w przypadku przebudowy lub remontu drogi na odcinku projektowanego przyłącza;
8. Inwestor – właściciel projektowanych urządzeń po wykonaniu robót winien dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dostarczyć ją do Wydziału Komunalnego tut. Urzędu.

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza się, że Inwestorowi przysługuje prawo do dysponowania działką nr 250/3 w obrębie 28 w Szczecinku na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 późn. zm.).

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądanie wnioskodawcy.

POUCZENIE

1. Na inwestorze przed rozpoczęciem prac budowlanych ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.
2. Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji (art. 127 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2024 r. poz. 572/). Na niniejszą decyzję przysługuje skarga, którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Szczecinek, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz. U. z 2024 r. poz. 935, z późn. zm./). Termin ten uważa się za zachowany również, jeżeli strona wniesie skargę przed jego upływem wprost do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (art. 53 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wpis stały od skargi wynosi 500,00 złotych (§ 2 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535)). Stronie postępowania sądowo administracyjnego może być przyznane prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 1 – 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strona, która nie ma miejsca

zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym. Wniosek ten przesyła się niezwłocznie do sądu właściwego (art. 254 § 1 i 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Wniosek o przyznanie prawa pomocy składa się na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 1 („PPF” – w przypadku osób fizycznych) albo nr 2 („PPPr” – osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2024 r. poz. 1451).

Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach szczególnych.


up. BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Anna Mista
.....
.....

W załączeniu:

1. egzemplarz uzgodnionej lokalizacji przyłącza elektroenergetycznego.

Otrzymują:

1. „ELPOD” Remigiusz Końca, ul. Bałtycka 6, 64-965 Podgaje, pełnomocnik ENERGA-OPERATOR S.A.,
2. Wydział K a/a. (N.K.).



25.06.2024

podpis

1. Istn. kabel nN-0,4kV YAKXS 4x120mm² relacji
Z5402440 - Z5402401
2. Proj. mufa kablowa SMH4 25-150/800/120 - 2szt
3. Proj. kabel nN-0,4kV YAKXS 4x120mm² - dlg. 2x3m (trasy 2x1m)
4. Proj. KRSN-00/4R-NH2/F nr **Z5403058**
5. Proj. kabel nN-0,4kV YAKXS 4x120mm² - dlg. 83m (trasy 73m)
6. Proj. zapas kabla 4m
7. Proj. P2-Rs/LZV/F nr **Z5403059**
8. Proj. rura osłonna DVK 110 - 2m

mgr inż. Remigiusz Końca
ul. Bałtycka 6 64-085 Podgaje
e-mail: remigiusz_konca@o2.pl tel. 500 728 777

Budowa sieci elektroenergetycznej nN - 0,4kV
Przyłączenie domu mieszkalnego jednorodzinnego
Szczecinek, ul. Brzegowa dz.nr 160/5 obr 0028

ENERGA OPERATOR S.A.
Oddział w Koszalinie
ul. Morska 10 75-950 Koszalin

OBI/54/2403270

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Adres:
321501_1.0028.250/3
321501_1.0028.160/1
250/3; 160/1 obr. 0028

250/3; 160/1 obr. 0028	
Etap: Projekt	Skala:
Budowlano- Wykonawczy	1:500

Projektant: mgr inż. Remigiusz Końca
upr.bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKPi0408/P00E/11

Podpis:

Data:	Nr rys:
11.2024	E01

