

**Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach****Nr OBI/52/2402532****Nazwa i adres obiektu: Zasilanie elektroenergetyczne przyczepy - dz. 133/1  
obr. Siemczyno, gmina Czaplinek****Praca: Wykonanie robót budowlanych: Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym****I. Prace na nn:**

- Winny być wykonywane w technologii PPN.**
- Prace w których występuje brak możliwości alternatywnego zasilania z sieci należy zastosować agregat.
- Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie.

**II. Warunki wykonania prac:**

a) dopuszczenie do prac na sieci nn realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS..... ☐

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów

TAK ☐NIE ☐

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☐EOP ☐

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

**III. Prace na SN, bądź SN i nn:**

Warunki wykonania prac:

a) Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐WUS ☒

b) Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐NIE ☒

c) Agregat z obsługą zapewnia:

WYKONAWCA ☐EOP ☐

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

- ilość..... moc.....

**IV. Orientacyjny czas wykonywania prac na sieci**

- ilość wyłączeń: 1
- czas wyłączeń: 5 godzin

**V. Uwagi:**

Brak możliwości podłączenia agregatu w czasie wymiany transformatora.

Sporządził

Pracownik MZE:

Specjalista  
ds. Rozliczeń i Sprawozdawczości



Wiesław Kłysiak