

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBMBS/65/24116

Nazwa i adres obiektu (zamówienia):

Nidzica Cegielniana S-1512 wymiana przewodów i słupów

I. Dotyczy tylko robót na nN:

- Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
- Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

PPN 0,4kV

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

- Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐SPNS ☒

- Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☐NIE ☒

- Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐ENERGA ☐

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- ilość moc.....

- Przewidywany czas pracy na sieci:

- ilość wyłączeń: 2

- czas wyłączeń: 4+4

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji szkoleń w zakresie nowych urządzeń, dotychczas nie stosowanych w sieci Zamawiającego.

TAK ☐NIE ☐

LP	TYP URZĄDZENIA/APARATU DLA KTÓREGO WYMAGANE JEST SZKOLENIE	ILOŚĆ OSÓB OBJĘTYCH SZKOLENIEM	ZAKRES SZKOLENIA
1			
2			
3			

- Uwagi:

Sporządził
Pracownik MZE:

25. 06. 2024

ds. Linii Elektroenergetycznych

Miroslaw Mężykowski

Zatwierdził:
Kierownik MZE:

ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Waldemar Woźniak

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X

25.06.2024