



June 17, 2024

ZAMIANIE DOCELOWE
MOC 12.5 kW ETIMAT T 3p. 25A
P124/041808

Technik ds. Przyłączeń

Krzysztof Cichorek

2024-06-20

OS - 0407 OBN. NR 05
TR - 160 kV, S2 - 51 zab. 3x125A
przewód ASXS 4x70 mm² dlt. 440m
Istniejący słup nr 07

1:250

0 0.003 0.006 0.012 mi
0 0.005 0.01 0.02 km