

Włocławek dn. 21.01.2025 r.

Zakres prac do zadania: Modernizacja pól pomiaru napięcia bloku nr 1, 2 i 3 oraz montaż uziemników transformatorów blokowych strony 10,5 kV - projekt i wykonanie

1. Wykonanie projektu zgodnie z wytycznymi zamawiającego z uwzględnieniem odłączników punktów pomiaru napięcia bloku nr 1, 2 i 3 oraz uziemników strony 10,5 kV transformatorów blokowych sterowanych elektrycznie.
2. Wymiana pól pomiarów napięcia bloku nr 1, 2 i 3 oraz uziemników strony 10,5 kV transformatorów blokowych.
3. Wykonanie instalacji sterowania odłącznikami punktów pomiaru napięcia bloku miejscowo, oraz zdalnie z systemu wspomagania operatorskiego.
4. Wykonanie instalacji sterowania uziemnikami strony 10,5 kV transformatorów blokowych miejscowo, oraz zdalnie z systemu wspomagania operatorskiego.
5. Przeprowadzenie prób funkcjonalnych w/w układów.
6. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3 egz.) oraz elektronicznej (1 szt. pendrive), zawierającej m.in. opis technologii przyjętej do realizacji zadania, certyfikaty, atesty, karty katalogowe i inne dokumenty dotyczące użytych materiałów i urządzeń
7. Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany przywrócić teren robót do stanu pierwotnego i usunąć na własny koszt wszelkie odpady i materiały po wykonanych pracach



Piotr Kłos