

## Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach

Nr OBI/OBM: 051/94/2301502

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): ZABUDOWA ROZCIĄŻNIKA Z  
UZIĘMIANIEM NA LINIE LIGNO OŚTROWITE ST 79/41/9

## I. Dotyczy tylko robót na nN:

- Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
- Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐

ENERGA ☐

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

## II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

- Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐

SPNS ☐

- Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒

NIE ☐

- Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒

ENERGA ☐

- Ilość 1 moc 100kVA

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Ilość ..... moc.....

- Maksymalny czas wyłączeń odbiorców \*:

- ilość wyłączeń: 1 + 5N

- czas wyłączeń: 1 + 6h

- Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na ..... dni roboczych.

- Uwagi:

MOSTKI ROZCIĄŻNIE ST. 79/41/2 - 79/41/3

Sporządził  
Pracownik MZE:

Sobolewski

Zatwierdził:  
Kierownik MZE

Kierownik  
Działu Zarządzania Eksploatacją  
Wiesław Krajewski

- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X