

**Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach  
Nr OBI/OBM:**

- 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): "Przebudowa sieci w celu przyłączenia PV Czystochleb II".
- 2) **Dotyczy tylko robót na nN:**
  1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
  2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
    - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA ☐
SPNS ☐
    - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☐
ENERGA ☐

- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....

- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....

**I. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA ☐
SPNS ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK ☒
NIE ☐
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA ☒  
- ilość ..... moc.....  
- ilość 1 ..... moc 63 kVA  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....

ENERGA ☐  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....  
- ilość ..... moc.....
4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców \*:

- ilość wyłączeń: ..... 1 .....  
- czas wyłączeń: ..... 8h .....
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na 1 dni roboczych.
6. Uwagi:

Agregat 63 kVA na ST M Radołiska 2. Mostki liniowe  
na stacji 49-50. Rozpięta mostków na stacji 72

Sporządził  
Pracownik MZE:  
25.03.2024



Zatwierdził:  
Kierownik MZE

Kierownik  
Dział Zarządzania Eksploatacją

Michał Łuszczewski

- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN