


POD BUDOWĘ PRZYLĄCZA KABLOWEGO nN 0,4 kV DO ZASILANIA
PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW Pp-7 NA DZ. NR 4-253/8
OBIEKT 4 KRZYŻY msc. GÓROWO GM. KOLNO

ENERGA – OPERATOR SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ul. MARYNARKI POLSKIEJ 130
80-557 GDAŃSK



- ochrona od porażen "Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania"
- sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C
- w posie drogowym typu gminnej proj. kabel nN 0,4 kV użyć osłonowej typu "AROT" DUK 110 metodą przekopu
- powierzchnia ułożonych urządzeń w posie drogi gminnej wy-

Projektant:
Jerzy Szakiel
upr. bud. 111/87/OŁ

Projektowanie i Wykonstwo instalacji Elektrycznych			
11-300 Białopole ul. Inżynierska 5 tel. 89 746-88 - 80/-15/-414			
Stadium :	PROJEKT ZAŁOŻENIA SIŁOWNIA TERENU POD BUDOWĘ PRZYSTĄCA MASYWOWEJ na 0,4 kV		Nr rys. E - 1
Opis :	PRZYSTĄCZ MASYWOWA na 0,4 kV Ob.61/2301602 umowa nr ZN/2818/616M/2023/2301602/1		
Adres :	OBERĘGA 4 KRAJNY miejsc. OBERĘGA DZ. NR 263/8 G.M. KOJANO		Skala 1 : 500
Imię i nazwisko	specjalność	upr. bud.	data
Projektant	elektryk	111/87/DL	09.2023
Wzrost			
Podpis			