"ELMONT"	ELMONT s.c. Michałów Drugi 32A, 62-860 Opatówek tel. +48 62 761 93 33
NAZWA RYSUNKU:	**Projekt zagospodarowania terenu**
TEMAT:	Budowa linii kablowej nN wraz z przyłączem elektroenergetycznym w celu zasilenia budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na dz. nr 12/13 w miejscowości Węglew, ul. Kasztanowa, gm. Golina

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY	PODPSY	UMOWA KJ06817/23
PROJEKTANT:	mgr inż. Katarzyna Wójcik upr. nr LOD/4213/PWBE/20 spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		OBI OBI/45/2303532
			WP P/23/050896
			ST./OBW. P/54/B/01
ASYSTENCI:	tech. Jakub Bilski		INWESTOR Energa Operator SA
			OBIEKT linia kablowa nN kategoria ozlektuXXVI
ADRES	Nr jedn. ewid. 30/001_5 Golina obszar wiejski obręb nr 0021 Węglew, dz. nr 12/1, 1213		NR RYS: E-01
BRANŻA: ELEKTRYCZNA	DATA: Maj 2024	SKALA: 1:500	

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		Z.40600.15.2023
Położenie obszaru opracowania		Węglew-Kolonia
Nazwa gminy		Golina
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0021
	nazwa	Węglew
Skala mapy		1:500
Godło mapy		6.174.22.23.1.3
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	Układ 2000/6
	Układu wysokości	Kronsztadt 60
Określenie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		[redacted]
Data opracowania mapy		18.01.2023 r.

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	Z.40600.15.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	STAROSTA KONIŃSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "GEO-BUD" Grzegorz Grudlewicz 62-510 Konin, ul. Hiacyntowa 5/20 NIP 665-184-[illegible] [illegible] 1114622
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	NR Z.40600.15.2023_1 z 18.01.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Grzegorz Grudlewicz GEODETA UPRAWNIONY nr uprawnień 17507 tel. 603 612 620

Projektowany według odrębnego opracowania WP nr P/22/062156 kabel nN typu YAKXS 4x120mm²

Projektowana (wg. odrębnego opracowania) mufa kablowa SMH4 25-150 Projektowany wg odrębnego opracowania kabel nN typu YAKXS 4x120SE należy odkopać na długości 4 m, przeciąć, wycofać i wprowadzić do projektowanej szafki pomiarowej

Projektowana (wg. odrębnego opracowania) szafka pomiarowa typu P2-RsLZV/LZR/F na dz. nr 12/16 WP P/23/050896, R ≤ 30Ω nr Z45[illegible]/01

Projektowana szafka pomiarowa typu P2-RsLZV/LZR/F na dz. nr 12/13 WP P/23/050819, R ≤ 30Ω nr Z45...../01

Projektowana mufa kablowa SMH4 25-150 Projektowany wg odrębnego opracowania kabel nN typu YAKXS 4x120SE należy odkopać na długości 4 m, przeciąć, wycofać i wprowadzić do projektowanej szafki pomiarowej

LEGENDA

- K1 — Projektowana linia kablowa NA2XY (YAKXS) 4x120 SE 0,6/1 kV L = 5 / 10 m
- K2 — Projektowana (wg. odrębnego opracowania) linia kablowa NA2XY (YAKXS) 4x120 SE 0,6/1 kV L = 5 / 10 m
- Granice działek

K1

	X	Y
W1	5790603.0243	6511482.9513
W2	5790603.8553	6511479.0012
W3	5790603.1441	6511478.0861

Zaświadczam za zgodność z oryginałem mapy do projektowych

mgr inż. Katarzyna Wójcik
Upr. projektant i kierownik budowy
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr uprawnień budowlanych LOD/4213/PWBE/20
Michałów Drugi 32a, 62-860 Opatówek

31