



Proj. linia kablowa wraz ze złączem
kablowo-rozgałęźnym

Zabudowa złącza
realizowana w Etapie I
przyłączenia.

Budowa linii kablowej nn – ETAP2

Stacja T762154 Rybno Sportowa II, moc transformatora: 400 kVA,

Zakres prac:

- od ist. podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni nn stacji transformatorowej T762154 wybudować linię kablową o przekroju min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm² - 360 m
- zbudować złącze kablowo-rozgałęźne (sugerowany typ: KRSN-0/4R-NH2/F) przy granicy działki 353/1 poprzez dokonanie wcinki w projektowaną linię kablową (realizowaną wg. odrębnego opracowania w I Etapie przyłączenia),
- w/w linię kablową nn wprowadzić do projektowanego złącza kablowego rozgałęźnego nn przy granicy działki 353/1
- przejąć zasilenie projektowanego złącza i ustalić nowy podział sieci
- na etapie opracowania projektu technicznego uzgodnić z wykonawcą Etapu I typ złącza i jego dokładną lokalizację,

WBS: B/25/039207 WP: P/25/036747, Przyłączyć do: Rybno, gmina Rybno, Nr działki: 353/1

WP: P/25/083932, Przyłączyć do: Rybno, gmina Rybno, Nr działki: 353/2

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

