


**HARMONOGRAM PRZEŁĄCZEŃ SIECI
I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ AGREGATÓW**

Dotyczy :	Przebudowa słupa SN-15kV w m. Chynowie
Nr postępowania ZN:	-
Nr warunków przebudowy:	-
WP/WBS/OBI/OBMBS:	OBI/36/2305436
Lokalizacja:	Chynowie, gm. Gniewino
Przyłącze kablowe:	-
Miejsce wyłączenia:	LNSN 094000 kier. 92362 oraz 9609
Linia nr:	LNSN 094000
Ilość stacji objętych wyłączeniem:	3
Ilość i moc agregatów pracujących podczas wyłączenia:	1 x 100 kVA 2 x 63 kVA
Miejsce usytuowania agregatów:	T-9379 Słuszewo – 100 kVA T-9830 Słuszewo Osada – 63 kVA T-9831 Słuszewo Młot – 63 kVA
Planowany czas trwania wyłączenia:	Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: <u>6 godzin</u>
Informacje dodatkowe:	

Opracował:

Inżynier Włódcy
ds. Linii Elektroenergetycznych

Kacper Pliszka