

R/21/084391

Konin

12 października 2021 r.

## WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ ENERGA – OPERATOR SA

1. **Obiekt wchodzący w kolizję:** Budynek mieszkalny - jednorodzinny  
**Adres (nr działki):** Kopydłowo, dz. nr 27/2 gm. Wilczyn
2. **Rodzaj istn. infrastruktury** Linia napowietrzna nN,
3. **Typ i przekrój:** 4 x AL 50 mm<sup>2</sup>
4. **Nazwa istniejących linii lub urządzenia elektroenergetycznego:**  
- linia napowietrzna nN stanowisko I/10 - I/11 (stacja 50032 obw. 1)
5. **Zakres prac niezbędnych do realizacji usunięcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typów stosowanych elementów projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:**
  - 5.1. **Urządzenia WN i SN:**  
Nie dotyczy
  - 5.2. **Stacja transformatorowa:**  
Nie dotyczy
  - 5.3. **Urządzenia nn:**  
Na stanowiskach nr I/10 i I/11 linii napowietrznej jw. zawieszenie przewodów wykonać w obostrzeniu I°.
6. **Koszty przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, z którą koliduje projektowane zagospodarowanie działki, o której mowa w pkt 1 warunków usunięcia kolizji, ponosi podmiot wchodzący w kolizję. Warunki realizacji zadania określone są w dwustronnej umowie.**
7. **Materiały z demontażu należy przekazać do Rejonu Dystrybucji w Koninie.**
8. **Przy przebudowie urządzeń i sieci elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające z obowiązujących norm (PN-EN 50341-1:2013, PN-EN 341-2-22:2016-4, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisów, np. w zakresie: obostrzeń, uziemień oraz ochrony przeciwporażeniowej.**
9. **Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:**
  - 9.1. **Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:**
    - a) **Układ sieci** TN-C
    - b) **Napięcie znamionowe sieci** 0,4 kV
    - c) **Maksymalny prąd zwarciovowy w sieci**  
Rzeczywistą wartość prądu zwarciovowego oblicza projektant.
    - d) **System ochrony od porażeń**
  - 9.2. **Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV: (nie dotyczy)**
    - a) **Sposób pracy punktu neutralnego sieci**
    - b) **Napięcie znamionowe sieci**
    - c) **Prąd 1-fazowy zwarcia doziemnego**
    - d) **Czas wyłączenia zwarcia doziemnego**
    - e) **Moc zwarciovowa na szynach 15 kV, 20 kV, 30 kV**

T 801 404 404  
T +48 58 767 43 50

Regon 190275904-00043  
NIP 583-000-11-90

Energa-Operator SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Kaliszu  
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  
kalisz@energa-operator.pl  
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł



- f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN ..... s  
Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
- g) System ochrony od porażeń: ..... uziemienie ochronne
10. Wyżej wymieniona część istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej ENERGI - OPERATOR SA, w związku z tym również po jej przebudowie, umożliwiającej Inwestorowi zrealizowanie projektowanego zagospodarowania działki, o której mowa w pkt. 1 warunków usunięcia kolizji, przebudowane elementy sieci będą własnością ENERGI – OPERATOR SA.
  11. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:  
Na zakres prac określony w pkt. 5 nie jest wymagana dokumentacja projektowa.
  12. Wraz z jednostronnie podpisaną umową w sprawie usunięcia kolizji należy dodatkowo dostarczyć:  
- aktualny wypis z księgi wieczystej dla działki, o której mowa w pkt 1 warunków usunięcia kolizji,
  13. Dodatkowe dane i ewentualne szczegóły dotyczące niniejszych warunków przebudowy można uzyskać w *Rejonie Dystrybucji w Koninie ENERGI - OPERATOR SA Oddział w Kaliszu*.
  14. Zawarcie umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie.
  15. Zawarta umowa w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną (w okresie obowiązywania niniejszych warunków) jest dokumentem nadrzędnym w stosunku do wydanych warunków usunięcia kolizji. Ważność umowy wygasa z chwilą wywiązania się przez Strony ze wszystkich postanowień umowy.
  16. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Inwestora przebudowy uznawane będzie jako ich akceptacja.
  17. Warunki usunięcia kolizji są ważne 2 lata od dnia ich określenia.

OPRACOWAŁ:  
Krystian Stranc

ZATWIERDZIŁ

Kierownik  
Działu Przetwarzania  
Krzysztof Wiatrowski

Otrzymują: 1) wnioskodawca  
2) a/a