



SL 106

P/25/078972
12.5kW
dt. 13/4

51-107

- * - Obudowa przystosowana do plombowania
- ** - Zestaw układu pomiarowego składa się z:
 - W Ogranicznik mocy (w obudowie typu S5)
 - P Tablica licznikowa uniwersalna
 - LZ Listwa zaciskowa do 16mm² (w obudowie)

127

129

131

132

136

137

139

133

135

34/1

134/3

134/4

138

SP_iwiczno_sloneczna-15
P-1 NIE
15
221305_2.0007
Iwiczno

SP_iwiczno_sloneczna-17
P-1 NIE
17

SP_iwiczno_sloneczna-19
P-1 NIE
19

12
St-105 / N
E 10,5/10

14
340426-01
SP_iwiczno_sloneczna-14
AsXSn 4x16mm2 L=16m

340426-01
St-105-St-106
AsXSn 4x70mm2 L=51m

340426-01
SP_iwiczno_sloneczna-17
AsXSn 4x16mm2 L=25m

St-106 /
E 10,5/4,3
Z3405247
YAKXS 4x120mm2 L=367m

KRSN-00/4R-NH2/F NIE
SP_iwiczno_sloneczna-16
P-1 NIE
16
Z-106/1-[Z3405249]
ZK-1a/R/P-1/F NIE

SP_iwiczno_sloneczna-18
P-1 NIE

340426-01
SP_iwiczno_sloneczna-20
AsXSn 4x16mm2 L=25m

194

SP_iwiczno_sloneczna-22
P-1 NIE
22

340426-01
St 107_St 107/1
YAKY 4x25mm2 L=114m

Sloneczna
W

301

302

303

304

305

373

307

300/1

300/2

306

St-108 / N
E 10,5/4,3

340426-01
SP_iwiczno_sloneczna-24
AsXSn 4x16mm2 L=34m

SP_iwiczno_sloneczna-24
P-1 NIE
24

Lakowa

*proj. AsXSn 4x25mm2
x PWS-DS*