

Toruń dn. 20.11.2025r.

Energa – Operator S.A.

Oddział w Toruniu

Ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

Wydział Przyłączeń i Rozwoju (9MMPR)

Zwiększenie zakresu Wytycznych Programowych

W związku z koniecznością wyjaśnienia wątpliwości w zakresie rozwiązań technicznych zawartych w Wytycznych Programowych - 36/0/2025/9MMPR z dn. 15.10.2025r. : „Na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Magazynu Energii Obrowo o mocy przyłączeniowej 29,37 MW do GPZ Kawęczyn” oraz zapisu punkt 8.2. ww. Wytycznych Programowych proszę o ujęcie dodatkowo w zakresie zleconego zadania następujących elementów:

- Zabudowa zabezpieczenia szyn i lokalnej rezerwy 110kV,
- Pole 110 Łącznika Szyn wyposażać w zabezpieczenia oraz aparaturę 110kV (wyłącznik, przekładniki kombinowane).

Zakresem do realizacji jest zakres ww. Wytycznych Programowych rozszerzony o powyższy zakres.

Kierownik
Wydział Przyłączeń i Rozwoju

Tomasz Langowski

Kierownik
Biura Majątku Sieciowego

Radosław Zięba