



Budowa przyłącza kablowego od stanowiska linii napowietrznej nn.

Stacja S6-00883 Raczyń, transformator 100 kVA

Długość obwodu do miejsca przyłączenia 4xAL 50 mm² – 100 m + 4xAL 25 mm² – 35 m

Zakres prac:

- od stanowiska linii napowietrznej wybudować przyłącze min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm² – trasa około 50 m

- zabudować złącze kablowo-pomiarowe przy granicy działki 56 z dostępem od strony drogi – 1 szt. sugerowany typ: P1-Rs/LZV/F

- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/045044, Przyłącze do: Raczyń, gmina Żuromin, Nr działki: 52/2, 54/10, 56

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński

