



T-317434 istn.
"Potęgowska 6C"
Sekcja I
630 kVA



KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F
proj.
(T-317434)



WLZ
dz. nr 57/6


YAKXS 4x240 mm²
Istn., L=130 m

YAKXS 4x240 mm²
proj. L=20 m

Mufa przelotowa
ZMRZ-5 proj.

Mufa przelotowa
ZMRZ-5 proj.

KRSN-00/4R Istn.
wg projektu Blicharski
(T-317434)



WLZ - A3
(Potęgowska dz. 51/2)
YAKXS 4x 240 mm² Istn.

Kier. : KRSN-4 'ZK-A2'

Rezerwa

Rezerwa

inż Jan Waldemar Kira
Uprawniony do projektowania i nadzorowania
instalacji i urządzeń elektrycznych
Nr upr. 1435/Gd/84 i 2959/Gd/87
80-761 Gdańsk, ul. Elbląska 69/718 m.8

Schemat zasilania dz. 57/6.
m. Gdańsk ul. Stankiewicz
wyk.inż. Jan Waldemar Kira
nr. upr. 1435/Gd/84 i 2959/Gd/87
09. 2023 r. RYS: 2.