



Stacja nr T760240 Iłowo V ul Staszica, typ stacji WSTw-20/160, moc transformatora SN/nN: 250 kVA,

Istniejący obwód do miejsca przyłączenia: AsXS<sub>n</sub> 4x70 mm<sup>2</sup> - ok. 160m, 4xAL50 mm<sup>2</sup> - ok. 150m,

Zakres prac:

- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłączy kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm<sup>2</sup> - długość trasy ok. 25 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn typu P1-Rs/LZV/F - 1 szt. przy granicy nieruchomości nr 593/10,

WP: P/25/043101, Iłowo-Osada, gmina Iłowo-Osada, Nr działki: 593/10, 593/9

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski



