Istniejąca stacja transformatorowa typu Mstw 20/630 T-2137 "Dom Kupca"







Proj. YAKXS 4x240mm2, L=1/5m
Proj. FeZn25x4mm, L=1/5m
Proj. FeZn25x4mm, L=101/128m
Proj. YAKXS 4x240mm2, L=101/128m

Inwestor:	Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Adres:	Gdynia ul. Władysława IV, Armii Krajowej, Antoniego Abrahama, dz. nr 1845, 1846/2, 1848, 1855, 1910, 1918, 1920, 1928 obr. 0026 Śródmieście, gm. M. Gdynia
Temat:	Zasilanie rezerwowe w energię elektryczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV w Gdyni przy ul. Władysława IV
Projektant	inż. Andrzej Formella upr.GT-III-630/127/75 Podpis: WPWBS nr: PZ/040618 PZ/4012/470
	spec.: instalacyjno-inżynieryjna przyłącze kablowe nn
Sprawdził	inż. Leszek Cieszko upr. 4559/Gd/90 Podpis:
	spec.: instalacyjno-inżynieryjna przyłącze kablowe nn
Tytuł:	Schemat strukturalny zasilania
Data:	12.2024
Rys. nr	2
Skala:	—

unIprojekt
inż. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo MOSTY, ul. Leśne 28
tel./fax (058) 679 12 12
www.uniprojekt.gdansk.pl