



Stacja nr T760240 Iłowo V ul Staszica, typ stacji WSTw-20/160, moc transformatora SN/nN: 250 kVA,

Istniejący obwód do miejsca przyłączenia: AsXS_n 4x70 mm² - ok. 160m, 4xAL50 mm² - ok. 50m,

Zakres prac:

- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x35 mm² - długość trasy ok. 20 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn typu P1-Rs/LZV/F - 1 szt. przy granicy nieruchomości nr 1217,

WP: P/25/049295, Iłowo-Osada, gmina Iłowo-Osada, Nr działki: 1217

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

