



Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym wg potrzeb poprzez wcinkę w istniejący kabel 0,4kV.
Złącze kablowo-pomiarowe przewidzieć na 2 układy pomiarowe w celu zasilenia działki nr 229/11 i 229/10 (rezerwa).
Istniejący obwód nr 3 [0291-03] przystosować do nowych warunków obciążenia.
Odbiorca wykona instalację przyłączaną w obiekcie przyłączanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia własności stron.
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".

August 13, 2024

P/24/056040
ZASILANIE DOCELOWE
MOC 12.5 kW ETIMAT T 3p. 25A

Os-0291 obw. nr 03
TR-160kVA, SZ-51 zab. 3x125A
przewód AsXSn4x50mm2 dł. 300m, kabel YAKXS 4x120mm2 dł. 170m - wcinka

Technik ds. Przyłączeń
Krystian Cichorek
2024-08-16

