

Numer B/24/057386

Miejscowość Ostróda

Data 21-08-2024

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: zespół zabudowy budynków jednorodzinnych

Adres (Nr działki): Lubajny, gm. Ostróda, działka numer 0017-147/1-147/17
2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:
 - 2.1. Urządzenia WN i SN:

-
 - 2.2. Stacja transformatorowa:

-
 - 2.3. Urządzenia nn:

Przebudowa istniejącej linii kablowej 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV Zwierzewo kol. p. Nowe Siedlisko [T641668] obwód 01 poprzez wykonanie wcinki z budową złącza kablowo-rozdzielczego 0,4kV.

Budowa linii kablowej 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi wg potrzeb z ww. projektowanego złącza posadowionego przy działkach nr 147/5, 147/4 i 149/2.

Istniejący obwód nr 1 [1668-01] dostosować do nowych warunków obciążenia.
 - 2.4. Demontaże:

-
3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
 - 3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a)	Układ sieci	-			
b)	Napięcie znamionowe sieci	0,4		kV	
c)	System ochrony od porażeń	-			
 - 3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a)	Sposób pracy punktu neutralnego sieci	-			
b)	Napięcie znamionowe sieci	-		kV	
c)	Prąd zwarcia doziemnego	-		A	i czas wyłączenia zwarcia - s
d)	Moc zwarcia na szynach 15 kV	-		MVA	i czas wyłączenia zwarcia - s
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Ostródzie - Dział Dokumentacji Energetycznej.
 - 4.2. Inne wymagania:

-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie

Pose Sebastian
OPRACOWAŁ
tel. 801 404 404

Technik ds. Przyłączeń

Sebastian Pose

Dariusz

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Ostródzie
ul. Przemysłowa 13, 14-100 Ostróda

Zestawienie przyłączanych podmiotów do zgłoszenia nr OBI/64/2402577

Lp	Podmiot	Adres	Telefon	Nr umowy	Data podpisania	Nr warunków	Data określenia	Grupa przył.	Charakter odb.	Działka	Moc [kW]	Zab [A]	Typ zab.	Typ ukl. pom.
1				P/24/056561	10-09-2024	P/24/056561	21-08-2024	V	budynek mieszkalny - jednorodzinny	0017-147/5	12.5	25	wyłącznik nadmiarowo - prądowy bez członu zwarcowego (ogranicznik mocy)	bezpośred
2	-	Lubajny ul. -	-	-		B/24/057386	21-08-2024	-	zespół budynków jednorodzinnych	0017-147/1-147/			-	-