

**Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach**
**Nr OBI/OBM:**

1. **Budowa** Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla Przebudowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV we Włocławku, przy ul. Krzywa Góra dz. 130/24, 130/31, 131/12

**2. Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
  - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:
 

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	SPNS <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------
  - b) agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	ENERGA <input type="checkbox"/>
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....

**i. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:
 

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	SPNS <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------	--
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:
 

TAK <input type="checkbox"/>	NIE <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------	---
3. Agregat zapewnia:
 

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	ENERGA <input type="checkbox"/>
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
- ilość ..... moc.....	- ilość ..... moc.....
4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców \*:
 

- ilość wyłączeń: .....3.....
- czas wyłączeń: .....4 godz.....

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na ...10 dni roboczych.

**6. Uwagi:**

Sporządził  
Pracownik MZE:



Zatwierdził:  
Kierownik MZE

Kierownik Działu  
Zarządzania Eksploatacją  
Piotr Kowalewski

- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X