





5.2


3.5

Q446

NSO 80-2




Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022	
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17		Nr tomu: D1	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja: -	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Schemat koordynacyjny. Część 2/5					Nr rysunku: EI00322-D1-4	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz 4	z 44





T91, T92, T93
VAU 123
600-1200/1/1/1/1/1/1 A
I - 2,5 VA, kl. 0,2s FS5 ext. 150% wzor.
II - 2,5 VA, kl. 0,2s FS5 ext. 150% wzor.
III - 30 VA kl. 5P20
IV - 30 VA, kl. 5P20
V - 30 VA, kl. 5P20
VI - 30 VA, kl. 5P20


$\frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{3}$


I - 0÷2,5 VA, kl. 0,2 wzor.
II - 0÷2,5 VA, kl. 0,2 wzor.
III - 10 VA, kl. 0,5/3P
IV - 10 VA, kl. 0,5/3P
V - 25 VA, kl. 3P



Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojewski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Schemat koordynacyjny. Część 4/5					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	44
			7		







Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpisany	Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpisany	D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Schemat koordynacyjny. Część 5/5					-
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusze	z	44



K32


e²TANGO-2000-ODL



Opracował:	-	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Diagram zabezpieczenia odległościowego e²TANGO-2000-ODL. Część 2/2					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			10	44	

K35

e²TANGO-2000-STP



E6

X/Y

+

6

E7

X/Y

+

7

E8

X/Y

+

8

E9

X/Y

+

9

E10

X/Y

+

10

E11

X/Y

+

11

E12

X/Y

+

12

F1

2N

F2

3

F3

4

F4

5

F5

6

F6

7

F7

8

F8

9

34.3

Odłącznik szynowy s. 1 otwarty

34.4

Odłącznik szynowy s. 1 zamknięty

34.9

Uziemnik pola od strony s. 1 otwarty

34.10

Uziemnik pola od strony s. 1 zamknięty

34.15

Uziemnik szyn s. 1 - otwarty

34.16

Uziemnik szyn s. 1 - zamknięty

34.16

(-)

34.6

Odłącznik szynowy s. 2 otwarty

34.7

Odłącznik szynowy s. 2 zamknięty

34.12

Uziemnik pola od strony s. 2 otwarty

34.13

Uziemnik pola od strony s. 2 zamknięty

34.18

Uziemnik szyn s. 2 - otwarty

34.19

Uziemnik szyn s. 2 - zamknięty

34.19

(-)

39.16

Sygn. centr. - pob. zab. ZZ

39.17

Sygn. centr. - zadział. zab. ZZ

39.16

+AwUp

32.8

Uziemnik szyn sekcji 1 - zamknięcie

32.9

Uziemnik szyn sekcji 1 - otwarcie

32.8

(+)

39.15

Sygn. centr. - zanik (+)(-)

39.15

+AwUp

G1

X/Y

+

1

G2

X/Y

+

2

G3

X/Y

+

3

G4

X/Y

+

4

G5

X/Y

+

5

G6

X/Y

+

6

G7

X/Y

+

7

G8

X/Y

+

8

G9

X/Y

+

9

G10

X/Y

+

10

G11

X/Y

+

11

G12

X/Y

+

12

H1

1N

H2

2N

H3

3N

H4

4N

35.5

Zanik 230 V AC ogrzewania napędu wyl.

35.6

Zanik 230 V AC ogrzewania napędu łączników

35.8

Zanik 220 V DC zasilania napędu wyłącznika

35.10

Zanik 400 V AC zasilania napędu łączników

35.23

Sterowanie zdalne wyłącznika odstawione

35.25

Rezerwa

35.25

(-)

36.3

Telester. odstawione

36.5

Wyl. z ZS i LRW - odstawione

36.6

Pobudzenie LRW - odstawione

36.11

Zanik nap. 100 V AC miernika

36.12

Zanik nap. 100 V AC e²TANGO-2000-STP

36.13

Kontrola napięcia (+)(-)

36.13

(-)

I1

X/Y

+

1

I2

X/Y

+

2

I3

X/Y

+

3

I4

X/Y

+

4

I5

X/Y

+

5

I6

X/Y

+

6

I7

X/Y

+

7

I8

X/Y

+

8

28.13

Gotowość SPZ

28.13

□

28.14

Rezerwa

28.14


□

36.8

Kasowanie sygnalizacji e²TANGO-2000-STP

36.8

(-)

Opracował:	-	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Diagram ster. polowego i zabezp. nadprądowego e²TANGO-2000-STP. Część 2/2					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			12	44	

Przyciski i przełączniki w szafie sterowniczo-przełącznikowej FR4

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-5-SMT SZYLDZIK 5

	0	1		Zestyki	Położenie
×	×			2-3	33.4
		×	×	4-3	33.3
			×	5-8	23.5
×				6-7	23.13
		×		9-11	--
	×			10-12	27.24
			×	13-16	27.22
×				14-15	--
		×		17-19	--
	×			18-20	33.3
			⊗	31-32	

Sterownik wyłącznika Q15

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-2-SMT SZYLDZIK 7

	0	1		Zestyki	Położenie
×	×			2-3	33.7
		×	×	4-3	33.6
			×	5-8	30.8
×				6-7	30.9
			⊗	31-32	33.6

Sterownik odłącznika szynowego Q314

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-2-SMT SZYLDZIK 7

	0	1		Zestyki	Położenie
×	×			2-3	33.10
		×	×	4-3	33.9
			×	5-8	30.21
×				6-7	30.22
			⊗	31-32	33.9

Sterownik odłącznika szynowego Q316

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-69-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie	
	×		2-1	23.19
×			3-4	--
	×		6-5	26.10
×			7-8	--
	×		10-9	--
×			11-12	36.5
	×		14-13	--
×			15-16	--

Wyłączenie z ZS i LRW
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-69-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie	
	×		2-1	29.8
×			3-4	--
	×		6-5	--
×			7-8	--
	×		10-9	--
×			11-12	36.6
	×		14-13	--
×			15-16	--

Pobudzenie LRW
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
SOD-4-SMT SZYLDZIK 5

	0	1		Zestyki	Położenie
×	×			2-3	38.7
		×	×	4-3	38.6
			×	5-8	38.4
×				6-7	38.3
		×		9-11	--
	×			10-12	--
			×	13-16	--
×				14-15	38.5
			⊗	31-32	38.6

Sterownik łącznika szyn 15 kV

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	38.11
	×		23-24	--

Zablokowanie SZR 15 kV
(rezerwa)

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	38.13
	×		23-24	--

Odblokowanie SZR 15 kV
(rezerwa)

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie	
	×		2-1	--
×			3-4	36.3
	×		6-5	--
×			7-8	--

Telesterowanie
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-86-U-R014

1	2	3	Zestyki	Położenie	
×				2-1	25.3
	×			3-4	25.4
		×		6-5	25.5
		×		7-8	28.5
×				10-9	28.3
	×			11-12	28.4

Tryb pracy zabezpieczeń eTANGO-2000
1-odstawione
2-rozcinanie
3-odlegl./ziemnozwarc. linia 110 kV

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie	
	×		2-1	28.8
×			3-4	--
	×		6-5	--
×			7-8	--

Zabezpieczenie nadprądowe STP
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-56-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie	
	×		2-1	24.9
×			3-4	24.8
	×		6-5	--
×			7-8	--
	×		10-9	--
×			11-12	--

Automatyka SPZ
1-odstawiona
2-dostawiona

Diagram połączeń łącznika typu
4G10-55-U-R014

1	2	Zestyki	Położenie	
	×		2-1	--
×			3-4	24.11
	×		6-5	--
×			7-8	--

Pobudzenie SPZ od zab.ziemnozwarciowego
1 - odstawione
2 - dostawione

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KN - 4X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	36.8
	×		23-24	36.9
	×		33-34	--
	×		43-44	--

Kasowanie sygnalizacji zabezp.

Przyciski w szafie kablowej FS204

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 4X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	23.11
	×		23-24	26.5
	×		33-34	27.20
	×		43-44	--

Awaryjne wyłączenie Q15

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	30.6
	×		23-24	

Otwarcie odłącznika szynowego od sekcji 1
Q314

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	30.5
	×		23-24	

Zamknięcie odłącznika szynowego od sekcji 1
Q314

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	30.19
	×		23-24	

Otwarcie odłącznika szynowego od sekcji 2
Q316

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	30.17
	×		23-24	

Zamknięcie odłącznika szynowego od sekcji 2
Q316

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	31.6
	×		23-24	

Otwarcie uziemnika pola od strony sekcji 1
Q444

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	31.5
	×		23-24	

Zamknięcie uziemnika pola od strony sekcji 1
Q444

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	31.18
	×		23-24	

Otwarcie uziemnika pola od strony sekcji 2
Q446

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	31.17
	×		23-24	

Zamknięcie uziemnika pola od strony sekcji 2
Q446

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	32.6
	×		23-24	

Otwarcie uziemnika sekcji 1
Q481

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	32.5
	×		23-24	

Zamknięcie uziemnika sekcji 1
Q481

Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KC - 2X



0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	32.18
	×		23-24	

Otwarcie uziemnika sekcji 2
Q482


Diagram połączeń przycisku typu
NEF30-KZ - 2X

0	1	Zestyki	Położenie	
	×		13-14	32.17
	×		23-24	


Zamknięcie uziemnika sekcji 2
Q482


Opracował:	-	-	-		Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17		Nr tomu:	D1
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12			
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Diagram przełączników i przycisków					Rewizja:	-
					Nr rysunku:	EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz	z
					13	44

Z poprzedniej szafy FR		Obwody sterownicze podstawowe	Obwody sterownicze rezerwowe	Obwody sygnalizacyjne	Obwody sygnalizacji ogólnej	Rezerwa	Do następnej szafy FR
------------------------	--	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------	---------	-----------------------






- ① Pole nr 3. Transformator 110/15 kV TR1. Tom D1
- ② Pole nr 5. Transformator 110/15 kV TR2. Tom D1

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr rysunku:	D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody okężne					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	Arkusz	z
				14	44








1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																								
Rdzeń I								Rdzeń II								Rdzeń III																																																																	
Rezerwa (Rdzeń zwarty)								Pomiar lokalny - Miernik parametrów sieci								Rezerwa (Rdzeń zwarty)																																																																	
<div><div><div>T91</div><div><div>P2</div><div>1S2</div></div><div><div>P1</div><div>1S1</div></div></div><div></div><div><div>T92</div><div><div>P2</div><div>1S2</div></div><div><div>P1</div><div>1S1</div></div></div><div></div><div><div>T93</div><div><div>P2</div><div>1S2</div></div><div><div>P1</div><div>1S1</div></div></div></div>								<div><div><div><div>+FS204</div><div>FS204</div></div><div>7</div></div><div><div><div>T91</div><div><div>P2</div><div>2S2</div></div><div><div>P1</div><div>2S1</div></div></div><div><div><div>+FS204</div><div>FS204</div></div><div>1</div></div><div><div><div>+FS204</div><div>FS204</div></div><div>2</div></div><div><div><div>FR4</div><div>FR4</div></div><div>1</div></div><div><div><div>FR4</div><div>FR4</div></div><div>2</div></div><div><div><div>P11</div><div>3</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div><div><div>N14</div></div></div><div><div>1</div><div>4</div><div>7</div></div></div></div><div><div><div>8</div></div><div><div><div>T92</div><div><div>P2</div><div>2S2</div></div><div><div>P1</div><div>2S1</div></div></div><div><div><div>3</div></div><div><div><div>4</div></div></div><div><div><div>6</div></div></div><div><div><div>10</div></div></div></div><div><div><div>9</div></div><div><div><div>5</div></div><div><div>6</div></div><div><div>7</div></div><div><div>8</div></div></div></div></div></div></div></div></div>								<div><div><div>T91</div><div><div>P2</div><div>3S2</div></div><div><div>P1</div><div>3S1</div></div></div><div></div><div><div>T92</div><div><div>P2</div><div>3S2</div></div><div><div>P1</div><div>3S1</div></div></div><div></div><div><div>T93</div><div><div>P2</div><div>3S2</div></div><div><div>P1</div><div>3S1</div></div></div></div>																																																																	
<table><tr><td colspan="2">Opracował: -</td><td colspan="2">:</td><td colspan="2">-</td><td colspan="2">Data: 12.2022</td></tr><tr><td colspan="2">Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski</td><td colspan="2">instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</td><td colspan="2">POM/0175/PWBE/17</td><td colspan="2"><div>Polakowski</div></td></tr><tr><td colspan="2">Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubojemski</td><td colspan="2">instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</td><td colspan="2">POM/0208/PWOE/12</td><td colspan="2">Nr tomu: D1</td></tr><tr><td colspan="2">Imię i nazwisko</td><td colspan="2">Specjalność</td><td colspan="2">Nr uprawnień</td><td colspan="2">Podpis</td></tr><tr><td colspan="6">Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody prądowe. Część 1/2</td><td colspan="2">Rewizja: -</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="2">Nr rysunku: EI00322-D1-4</td></tr><tr><td colspan="2"><div><div>Energa</div><div>Invest</div></div></td><td colspan="2">ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk</td><td colspan="2">Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie</td><td colspan="2">Arkusz 17 z 44</td></tr></table>																										Opracował: -		:		-		Data: 12.2022		Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski		instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		POM/0175/PWBE/17		<div>Polakowski</div>		Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubojemski		instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		POM/0208/PWOE/12		Nr tomu: D1		Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień		Podpis		Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody prądowe. Część 1/2						Rewizja: -								Nr rysunku: EI00322-D1-4		<div><div>Energa</div><div>Invest</div></div>		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz 17 z 44	
Opracował: -		:		-		Data: 12.2022																																																																											
Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski		instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		POM/0175/PWBE/17		<div>Polakowski</div>																																																																											
Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubojemski		instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych		POM/0208/PWOE/12		Nr tomu: D1																																																																											
Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień		Podpis																																																																											
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody prądowe. Część 1/2						Rewizja: -																																																																											
						Nr rysunku: EI00322-D1-4																																																																											
<div><div>Energa</div><div>Invest</div></div>		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz 17 z 44																																																																											


Rdzeń IV	Rdzeń V	Rdzeń VI
Zabezpieczenie odległościowe / rozcinające e²TANGO-2000-ODL	Sterownik pola / Zabezpieczenie ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-STP	Zabezpieczenie szyn (ZS) i lokalna rezerwa wyłącznikowa (LRW) TSL-11



① Zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa R110 kV. Tom D1

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Nr tomu:	D1
Sprawił:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody prądowe. Część 2/2					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	Arkusz	z
				18	44



Opracował:	-	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody napięciowe. Część 2/4					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			20	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td colspan="13">Uzwojenie IV</td><td colspan="13">Uzwojenie V</td></tr><tr><td colspan="13">Zabezpieczenie ziemnozwarciowe / sterownik pola e²TANGO-2000-STP</td><td colspan="6">Zab. ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-STP</td><td colspan="7">Zab. ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-ODL</td></tr></table>																										Uzwojenie IV													Uzwojenie V													Zabezpieczenie ziemnozwarciowe / sterownik pola e²TANGO-2000-STP													Zab. ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-STP						Zab. ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-ODL																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Uzwojenie IV													Uzwojenie V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe / sterownik pola e²TANGO-2000-STP													Zab. ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-STP						Zab. ziemnozwarciowe e²TANGO-2000-ODL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<div><div></div><div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<div><div><p>F85</p><p>11 12 36.12</p><p>21 22</p></div><div><p>F87</p><p>11 12 27.18</p><p>21 22 24.7</p></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="13">Opracował: -</td><td colspan="13">-</td></tr><tr><td colspan="13">Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski</td><td colspan="13">instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</td></tr><tr><td colspan="13">Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubojemski</td><td colspan="13">instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</td></tr><tr><td colspan="13">Imię i nazwisko</td><td colspan="13">Specjalność</td></tr><tr><td colspan="13">Nazwa i adres obiektu:</td><td colspan="13">Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie</td></tr><tr><td colspan="13">Energa Invest</td><td colspan="13">ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk</td></tr><tr><td colspan="13">Tytuł rysunku:</td><td colspan="13">Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody napięciowe. Część 3/4</td></tr><tr><td colspan="13">Data:</td><td colspan="13">12.2022</td></tr><tr><td colspan="13">Nr tomu:</td><td colspan="13">D1</td></tr><tr><td colspan="13">Rewizja:</td><td colspan="13">-</td></tr><tr><td colspan="13">Nr rysunku:</td><td colspan="13">EI00322-D1-4</td></tr><tr><td colspan="13">Arkusz</td><td colspan="13">z</td></tr><tr><td colspan="13">21</td><td colspan="13">44</td></tr></table>																										Opracował: -													-													Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski													instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych													Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubojemski													instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych													Imię i nazwisko													Specjalność													Nazwa i adres obiektu:													Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie													Energa Invest													ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk													Tytuł rysunku:													Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody napięciowe. Część 3/4													Data:													12.2022													Nr tomu:													D1													Rewizja:													-													Nr rysunku:													EI00322-D1-4													Arkusz													z													21													44												
Opracował: -													-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski													instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubojemski													instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Imię i nazwisko													Specjalność																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nazwa i adres obiektu:													Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Energa Invest													ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tytuł rysunku:													Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody napięciowe. Część 3/4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Data:													12.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nr tomu:													D1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Rewizja:													-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Nr rysunku:													EI00322-D1-4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Arkusz													z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
21													44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Obwody napięciowe

Pomiar napięcia 110kV
dla SZR 15kV
sekcja 2

Pomiar napięcia 110kV
dla SZR 15kV
sekcja 1

①

+FR2
FR2

54

58

+FR4
FR4

39

41

K01
25.14

4

3

1

5

7

6

+FR4
FR4

40

42

+FR6
FR6

59

60

②

+FR6
FR6

54

58

+FR4
FR4

43

45

K02
25.15

4

3

1

5

7

6

+FR4
FR4

44

46


+FR2
FR2

59


60

① Pole nr 2. Linia 110 kV Podolszyce. Tom D1

② Pole nr 6. Linia 110 kV Góry. Tom D1

Opracował:	-	:	-		Data:	
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D1	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody napięciowe. Część 4/4					Rewizja: -	
					Nr rysunku: EI00322-D1-4	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz 22	z 44


123





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Sygn. stanu wyłącznika				Zanik napięcia 100 V AC e²TANGO -2000-ODL	Zanik napięcia 3Uo e²TANGO -2000-ODL	Automatyka SPZ				Operacyjne załączenie wyłącznika	Rezerwa	Rezerwa
Stan położenia		Ciś. SF6 w normie, napęd zazbrojony	Blokada ZW, OW1, od SF6<<			Odstawiona	Dostawiona	Pobudzenie od zab. ziemnozwarciowego odstawione	Pobudzenie od zab. ziemnozwarciowego	Sygnalizacja ze sterownika - szafa FR		
Wyłączony	Załączony											


Opracował:	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	D1
Tytuł rysunku:				Rewizja:
Łącznik szyn 110kV				-
Pole nr 4				Nr rysunku:
Obwody sterownicze podstawowe. Część 2/3				EI00322-D1-4
Energa Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	
24		z		44




















Wyłącznik w polu łącznika szyn R15 kV				
Sterowanie		Sygnaliz. wyłączenia do ster. pola	Stan położenia	
Wyłączenie	Załączenie		Wyłączony	Załączony


Automatyka SZR 15 kV (rezerwa)		
Zablokowanie	Odblokowanie	Zablokowana

Rezerwa	
Odwzorow. wyłącznika łącznika szyn	
Wyłączony	Załączony




① Pole 15 kV łącznika szyn. Tom D9


② Automatyka SZR rozdzielni 15 kV

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Nr tomu:	D1
Sprawił:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody pól związanych. Część 2/2					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			38	44	

Aw		AI		Up		Obwody sygnalizacji centralnej									
Od e²TANGO -2000-ODL	Od e²TANGO -2000-STP	Od e²TANGO -2000-ODL	Od e²TANGO -2000-STP	Od e²TANGO -2000-ODL	Od e²TANGO -2000-STP	Zanik napiecia ⊕⊖	Zanik napiecia ⊕⊞		Zanik napiecia (+) (-)	e²TANGO-2000-STP			e²TANGO-2000-ODL		Rezerwa
										Pobudzenie	Zadziałanie		Pobudzenie	Zadziałanie	





① Sygnalizacja centralna. Tom D1


Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022	
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	Nr tomu: D1	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>		
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja: -	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody sygnalizacji ogólnej					Nr rysunku: EI00322-D1-4	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz 39	z 44

Obwody telemechaniki						
Zasilanie <+>	Zanik napięcia		Uszk. zabezpieczenia		Przyłączenie zabezpieczeń do koncentratora telemechaniki	
	Ster. podstaw. ⊕⊖	Ster. rezerw. ⊕⊖	Zabezp. odległ. e²TANGO-2000-ODL	Ster. pola zabezp. e²TANGO-2000-STP	Zabezp. odległościowe e²TANGO-2000-ODL	Zabezp. nadprądowe e²TANGO-2000-STP

Połączenie jednostki centralnej z panelem operatorskim	
e²TANGO-2000-ODL	e²TANGO-2000-STP



① Telemechanika. Tom D7

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr tomu:	D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody telemechaniki					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			40	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Przyłączenie zabezpieczeń do łącza inżynierskiego														
R110 kV - pole nr 4		R110 kV - pole nr 5				R110 kV - pole nr 6			R110 kV - pole nr 7 (rezerwa)			R110 kV ZS/LRW TSL-11	Sygnalizacja centralna KSR-64	Podłączenie do switch'a sieci TAN
e²TANGO -2000-ODL	e²TANGO -2000-STP	e²TANGO -2000-TRR	e²TANGO -2000-STP	e²TANGO -2000-ARN	e²TANGO -200	MiCOM P543	e²TANGO -2000-ODL	e²TANGO -2000-STP	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa			

S011

The diagram illustrates the connection of protection devices to a 110kV busbar system (S011). The central busbar is labeled EKI-7428G-4X and has 16 terminals (P1 to P16). The connections are as follows:


- Terminal P11:** Connected to K32 (ETH e²TANGO -2000-ODL) via RJ45.
- Terminal P12:** Connected to K35 (ETH e²TANGO -2000-STP) via RJ45.
- Terminal P13:** Connected to +FR5 K31.ETH via RJ45.
- Terminal P14:** Connected to K35.ETH via RJ45.
- Terminal P15:** Connected to N11.ETH via RJ45.
- Terminal P16:** Connected to +FS205 K41.ETH via RJ45.
- Terminal P17:** Connected to +FR6 FR6 601, +FR6 FR6 603, and +FR6 FR6 605 via RJ45.
- Terminal P18:** Connected to +FR6 K32.ETH via RJ45.
- Terminal P19:** Connected to K35.ETH via RJ45.
- Terminal P20:** Connected to +FZS A30.Z 1 via RJ45.
- Terminal P21:** Connected to +FSC A51.KOM via RJ45.
- Terminal P22:** Connected to ETH1 via RJ45.
- Terminal P23:** Connected to S010 (MS650869M-B) via RJ45.
- Terminal P24:** Connected to S010 (MS650869M-B) via RJ45.
- Terminal P25:** Connected to S010 (MS650869M-B) via RJ45.
- Terminal P26:** Connected to S010 (MS650869M-B) via RJ45.

Additional components and connections include:

- N006:** A communication module (NPport IA5450A) connected to RS485 DB9 B and GND. It is connected to terminals 4, 3, and 5 of the busbar system.
- FR4 614, 616, 618:** Connected to terminal 4 of the busbar system.
- FR4 613, 615, 617:** Connected to terminal 3 of the busbar system.
- FR6 601, 603, 605:** Connected to terminal 5 of the busbar system.
- S010:** A communication module (MS650869M-B) connected to terminals P23, P24, P25, and P26 of the busbar system.

- ① Pole nr 5. Transformator 110/15 kV TR2. Tom D1
- ② Pole nr 6. Linia 110 kV Góry. Tom D1
- ③ Zabezpieczenie szyn i lokalna rezerwa wyłącznikowa R110 kV. Tom D1
- ④ Sygnalizacja centralna. Tom D1
- ⑤ Łączność. Tom D8

Opracował:	-	:	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr tomu:	D1
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110kV Pole nr 4 Obwody łącza inżynierskiego. Część 2/2					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI00322-D1-4
Energa Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz 42
					z 44



6.1 Zestawienie szaf						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 3, 5 - Transformatory 110/15 kV nr 1, 2 - Szafki kablowe FS203, FS205						
1	FS203, FS205	<p>Szafka kablowa napowietrzna typu AEZ1 o wymiarach 2200x820x620 mm o następujących parametrach:</p> <p>a) obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem (dla potrzeb zabezpieczeń pola - montaż zabezpieczenia autonomicznego) wraz z konstrukcją wewnętrzną, wykonanie specjalnej ramy wychylnej na potrzeby montażu zabezpieczenia autonomicznego,</p> <p>b) stelaż,</p> <p>c) przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką oraz ociepleniem wyposażone w trzypunktowy system zamykania,</p> <p>d) cokół wraz ze zintegrowaną grodzią przeciwogniową,</p> <p>e) daszek z rynienką do odprowadzania wody,</p> <p>f) dwie płyty montażowe boczne,</p> <p>g) 2 płyty montażowe o wysokości 200 mm,</p> <p>h) płyta montażowa o wysokości 250 mm,</p> <p>i) płyta montażowa uchylna o wysokości 600 mm,</p> <p>j) poziome poprzeczki montażowe (4 szt.),</p> <p>k) komplet 2 wsporników do organizacji okablowania wraz z kompletem uchwytów kablowych (20 szt.),</p> <p>l) komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki,</p> <p>m) daszek gniazda nadzoru technicznego,</p> <p>n) kieszeń na dokumentację,</p> <p>o) kratka z filtrem do przewietrzania grawitacyjnego</p> <p>p) fundament typu AE 101 900,</p> <p>r) podstawowa instalacja elektryczna według tomu D1/D2,</p> <p>s) oświetlenie szafy (2 szt.),</p> <p>t) łącznik krańcowy (2 szt.),</p> <p>u) gniazdo kombi 3f-16A, 5 styków; gniazdo 1f-16 A typu F.</p>	szt.	1	AE Solution	dla 1 szafy
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	FR4	<p>Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x800 mm (wys. x szer. x gł.) z następującym wyposażeniem:</p> <p>a) rama obrotowa 19" symetryczna, zawiasy z lewej strony,</p> <p>b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony,</p> <p>c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z lewej strony,</p> <p>d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf,</p> <p>e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf,</p> <p>f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnową, szt. 2,</p> <p>g) bez płyty montażowej,</p> <p>h) zaślepka płyty górnej pełna,</p> <p>i) zaślepka płyty dolnej przesuwana z przepustami kablowymi z pianką,</p> <p>j) zespół oświetleniowy, szt. 2,</p> <p>k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2,</p> <p>l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2,</p> <p>m) cokół 100 mm,</p> <p>n) wibroizolatory cokołu,</p> <p>o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2,</p> <p>p) listwa uziemiająca,</p> <p>r) listwa z uchwytami do mocowania kabli,</p> <p>s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg. schematów.</p>	szt.	1	ZPAS lub ZPRAE	
2		Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	1		
3		Panel szcztotkowy - szary 19", 1U	szt.	1		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	2		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 5U	szt.	1		
6		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 6U	szt.	3		
7		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 10U	szt.	1		

6.1 Zestawienie szaf						
Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafka kablowa FS204						
1	FS204	Szafka kablowa napowietrzna typu AEZ1 o wymiarach 2200x820x620 mm o następujących parametrach: a) obudowa z podwójną ścianką oraz ociepleniem wraz z konstrukcją wewnętrzną, b) stelaż, c) przednie i tylne drzwi z podwójną ścianką oraz ociepleniem, wyposażone w trzypunktowy system zamykania, d) cokół wraz ze zintegrowaną grodzią przeciwogniową, e) daszek z rynienką do odprowadzania wody, f) dwie płyty montażowe boczne, g) 2 x płyta montażowa o wysokości 200 mm, h) płyta montażowa o wysokości 250 mm, i) płyta montażowa uchylna o wysokości 600 mm, j) poziome poprzeczki montażowe (3 szt.), k) komplet 2 wsporników do organizacji okablowania wraz z kompletem uchwytów kablowych (20 szt.), l) komplet dwóch miedzianych szyn uziemienia z wyprowadzeniem do podpięcia bednarki, m) daszek gniazda nadzoru technicznego, n) kieszeń na dokumentację, o) kratka z filtrem do przewietrzania grawitacyjnego, p) fundament typu AE 101 900, r) podstawowa instalacja elektryczna według tomu D1/D2, s) oświetlenie szafy (2 szt.), t) łącznik krańcowy (2 szt.), u) gniazdo kombi 3f-16A, 5 styków; gniazdo 1f-16A typu F.	szt.	1	AE Solution	
Pole nr 2 - Linia 110 kV Podolszyce - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR2						
Pole nr 6 - Linia 110 kV Góry - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR6						
1	FR2, FR6	Konstrukcja szafy o wymiarach 2000x800x800 mm (wys. x szer. x gł.) z następującym wyposażeniem: a) rama obrotowa 19" symetryczna, zawiasy z lewej strony, b) drzwi przednie z blachy z szybą przezroczystą, zawiasy z lewej strony, c) drzwi tylne z blachy z perforacją, zawiasy z lewej strony, d) belki nośne pionowe z elementami mocującymi do szaf, e) belki poprzeczne z elementami mocującymi do szaf, f) zamek z uchwytem wychylnym i wkładką bębnekową, szt. 2, g) bez płyty montażowej, h) zaślepka płyty górnej pełna, i) zaślepka płyty dolnej przesuwana z przepustami kablowymi z pianką, j) zespół oświetleniowy, szt. 2, k) zespół wyłącznika krańcowego ze wspornikiem, szt. 2, l) ogranicznik otwarcia drzwi, szt. 2, m) cokół 100 mm, n) wibroizolatory cokołu, o) osłony boczne wpuszczane, szt. 2, p) listwa uziemiająca, r) listwa z uchwytami do mocowania kabli, s) podstawowa instalacja elektryczna szafy wg. schematów.	szt.	1	ZPAS lub ZPRAE	dla 1 szafy
2		Panel dystrybucji napięć do szaf 19", 3U	szt.	1		
3		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 1U	szt.	2		
4		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 2U	szt.	1		
5		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 3U	szt.	1		
6		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 6U	szt.	3		
7		Zaślepka modułowa z blachy stalowej o wysokości 12U	szt.	1		

6.2 Zestawienie terminali cyfrowych

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	K32	Zabezpieczenie typu e ² TANGO-2000-ODL: - wersja panelu: 2000- ODL, - wersja jednostki centralnej: J10H, - wersja karty pomiarowej TR: TRS (4I+5U), - parametry karty pomiarowej: 1 A, - napięcie zasilania: UNI (110/230 V AC/DC), - COM1: OPTOMM, - COM2: RS485, - sposób montażu: Z-zatabcowy, - długość przewodu panel-jednostka: S-1 m, - stopień ochrony IP: IP 4X, - komunikacja IEC 61850: X-brak, - moduły: karta procesorowa CPU, karta zasilająca PSUHI - 7 wyjść przełącznikowych, port komunikacyjny Ethernet, 8IN - 8 wejść dwustanowych (slot A), 8OUT - 8 wyjść przełącznikowych (slot B), 12IN - 12 wejść dwustanowych (slot C), 8OUT - 8 wyjść przełącznikowych (slot D), 12IN - 12 wejść dwustanowych (slot E), 8OUT - 8 wyjść przełącznikowych (slot F), 12IN - 12 wejść dwustanowych (slot G), OUTHI - 4 wyjścia przełącznikowe wzmocnione (slot H), 8IN - 8 wejść dwustanowych (slot I), rezerwa miejsca (slot J).	szt.	1	ELEKTROMETAL ENERGETYKA	

6.2 Zestawienie terminali cyfrowych

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
2	K35	Zabezpieczenie typu e ² TANGO-2000-STP: e ² TANGO 2000 STP-J10H-TRS-1A-UNI-OPTOMM-RS485-Z-S-IP4X-X-8IN-8OUT-12IN-8OUT-12IN-8OUT-12IN-OUTH-8IN - wersja panelu: 2000- STP, - wersja jednostki centralnej: J10H, - wersja karty pomiarowej TR: TRS (4I+5U), - parametry karty pomiarowej: 1 A, - napięcie zasilania: UNI (110/230 V AC/DC), - COM1: OPTOMM, - COM2: RS485, - sposób montażu: Z-zatabcowy, - długość przewodu panel-jednostka: S-1 m, - stopień ochrony IP: IP 4X, - komunikacja IEC 61850: X-brak, - moduły: karta procesorowa CPU, karta zasilająca PSUHI - 7 wyjść przekaźnikowych, port komunikacyjny Ethernet, 8IN - 8 wejść dwustanowych (slot A), 8OUT - 8 wyjść przekaźnikowych (slot B), 12IN - 12 wejść dwustanowych (slot C), 8OUT - 8 wyjść przekaźnikowych (slot D), 12IN - 12 wejść dwustanowych (slot E), 8OUT - 8 wyjść przekaźnikowych (slot F), 12IN - 12 wejść dwustanowych (slot G), OUTH- 4 wyjścia przekaźnikowe wzmocnione (slot H), 8IN - 8 wejść dwustanowych (slot I), rezerwa miejsca (slot J).	szt.	1	ELEKTROMETAL ENERGETYKA	
ZS i LRW Rozdzielni 110 kV - Szafa sterowniczo-przekaźnikowa FZS						
1	A30	Cyfrowe zabezpieczenie szyn zbiorczych i LRW TSL-11 - In = 1 A, - Un = 220 V DC, - komunikacja wersja E: łącze Ethernet, łącze RJ45, łącze światłowodowe, łącze DB9, 2 łącze RS485, łącze Phoenix 8x5.08, - przekaźniki: 15 - sygnalizacji, 15 - rejestracji, - po dwa obwody wyłączające na pole, - 6 pól z przekładnikami prądowymi (dwa pola liniowe, dwa pola TR, dwa pola rezerwy), - 1 pole łącznika szyn z przekładnikami prądowymi, - kaseta 19", montaż zatablicowy, - oprogramowanie do konfiguracji.	szt.	1	ZPrAE	

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

W celu zamówienia zabezpieczeń e²TANGO-2000 należy wypełnić tę część formularza zgodnie z INSTRUKCJĄ WYPEŁNIANIA FORMULARZA znajdującej się na następnej stronie.

KROK 1

① wersja panelu	<input checked="" type="checkbox"/> 2000- STP
② wersja jednostki centralnej	<input type="checkbox"/> J6 <input type="checkbox"/> J10 <input type="checkbox"/> J14 <input type="checkbox"/> J6H ¹⁾ <input checked="" type="checkbox"/> J10H ¹⁾ <input type="checkbox"/> J14H ¹⁾
③ wersja karty pomiarowej TR	<input type="checkbox"/> TR (standardowa, 5I+4U) <input checked="" type="checkbox"/> TRS (4I+5U)
④ parametry karty pomiarowej	<input type="checkbox"/> 5 A <input checked="" type="checkbox"/> 1 A
⑤ napięcie zasilania	<input checked="" type="checkbox"/> UNI (110/230 V AC/DC) <input type="checkbox"/> 24V (24/48 V AC/DC) <input type="checkbox"/> inne
port komunikacyjny Ethernet (standardowe wyposażenie każdej jednostki centralnej)	
⑥ COM1	<input type="checkbox"/> x-brak <input type="checkbox"/> RS485 <input type="checkbox"/> CANx2 <input checked="" type="checkbox"/> OPTOMM <input type="checkbox"/> OPTOP <input type="checkbox"/> Profibus <input type="checkbox"/> inne
⑦ COM2	<input type="checkbox"/> x-brak <input checked="" type="checkbox"/> RS485 <input type="checkbox"/> CANx2 <input type="checkbox"/> OPTOMM <input type="checkbox"/> OPTOP <input type="checkbox"/> Profibus <input type="checkbox"/> inne
⑧ sposób montażu	<input checked="" type="checkbox"/> Z-zatabcicowy <input type="checkbox"/> N1-natablicowy wer. 1 <input type="checkbox"/> N2-natablicowy wer.2 <input type="checkbox"/> N3-natablicowy wer. 3 <input type="checkbox"/> M-Mieszany <input type="checkbox"/> ZR-zatabcicowy w szafie typu rack
⑨ długość przewodu panel-jednostka	<input checked="" type="checkbox"/> S-1 m <input type="checkbox"/> L-2 m <input type="checkbox"/> inna
⑩ Stopień ochrony IP	<input checked="" type="checkbox"/> IP 4X <input type="checkbox"/> IP 54 ²⁾
⑪ Komunikacja IEC 61850	<input checked="" type="checkbox"/> X-brak <input type="checkbox"/> 0-ETH światłowodowy <input type="checkbox"/> 02-ETH światłowodowy z PRP <input type="checkbox"/> 02G-02+G00SE <input type="checkbox"/> E2-elektryczny <input type="checkbox"/> E-ETH elektryczny <input type="checkbox"/> EG-ETH elektryczny+G00SE <input type="checkbox"/> OG-ETH światłowodowy+G00SE <input type="checkbox"/> E2G-elektryczny+G00SE

1) wyjścia W1, W2, W3 wzmocnione

2) stopień ochrony IP54 dostępny tylko w wykonaniu z mocowaniem zatabcicowym i mieszanym

KROK 2

		Slot											
		A	C	E	G	I	K	M					
		B	D	F	H	J	L	N					
Nazwa karty	Kod												
karta procesorowa CPU	-	standardowo w każdym urządzeniu											
karta zasilająca PSU - 7 wyjść przełącznikowych	-	standardowo w każdym urządzeniu											
port komunikacyjny Ethernet	-	standardowo w każdym urządzeniu											
8 wejść dwustanowych	8IN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 wejść dwustanowych	12IN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 wejść dwustanowych 24-48 V *	8IN24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12 wejść dwustanowych 24-48 V *	12IN24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8 wyjść przełącznikowych	8OUT	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 wyjścia przełącznikowe wzmocnione	OUTH1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 wejścia analogowe 0-10 V	AI10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 wejścia analogowe 4-20 mA	AI20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 wyjścia analogowe 0-10 V	A010	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4 wyjścia analogowe 4-20 mA	A020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 wejść temperaturowych PT100	PT1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6 wejść temperaturowych PT1000	PT10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		J6				J10				J14			

* karta uniwersalna dla napięć w zakresie 24-48 V AC/DC

* karta uniwersalna dla napięć w zakresie 24-48 V AC/DC

wymagania dodatkowe:

KROK 3

Twój kod:

e ² TANGO	2000 STP	J10H	TRS	1A	UNI	OPTOMM	RS485	Z	S	IP4X	X		
8IN	8OUT	12IN	8OUT	12IN	8OUT	12IN	OUTH1	8IN	J	K	L	M	N

6.4 Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
20	FS...	Ścianka końcowa pomarańczowa 281-302	szt.	3	WAGO	dla 1 szafy
21		Mostek poprzeczny izolowany 284-402	szt.	24		dla 1 szafy
22		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	74		dla 1 szafy
23		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm ² 249-116	szt.	8		dla 1 szafy
24		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
25	X73	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	16	WAGO	dla 1 szafy
26		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² niebieska 284-104	szt.	4		dla 1 szafy
27		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² zielono-żółta 284-107	szt.	4		dla 1 szafy
28		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 284-322	szt.	11		dla 1 szafy
29		Ścianka końcowa pomarańczowa 284-302	szt.	1		dla 1 szafy
30		Mostek poprzeczny izolowany 284-402	szt.	12		dla 1 szafy
31		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm ² 249-116	szt.	2		dla 1 szafy
32		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
33		Przewód LgY-750 6 mm ² , czarny	m		wg potrzeb	
34		Przewód LgY-750 6 mm ² , jasnoniebieski	m			
35		Przewód LgY-750 6 mm ² , zielono-żółty	m			
36		Przewód LgY-750 4 mm ² , czarny	m			
37		Przewód LgY-750 4 mm ² , zielono-żółty	m			
38		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty	m			
39		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
40		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
41		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , jasnoniebieski	m			
42		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , jasnoniebieski	m			
43		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR4						
1	F11	Wyłącznik nadprądowy z modulem różnicowoprądowym, 1+N-biegunowy, 6 A, 30 mA CKN6-6/1N/B/003	szt.	1	EATON	
2	F41	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	3	EATON	
3	F43		Wtyk bezpiecznikowy D01 gG 6 A, Z-SLS/E-6A	szt.		6
4	H32	Lampka sygnalizacyjna diodowa żółta NEF-30 LDg 24-230V AC/DC	szt.	1	SN Promet	
5	H45	Lampka sygnalizacyjna diodowa czerwona NEF-30 LDc 24-230V AC/DC	szt.	1	SN Promet	
6	H444 H446 H481 H482	Wskaźnik położenia czerwono-zielony NEF30-WPcz 24-230V AC/DC	szt.	4	SN Promet	
7	K01, K02, K18, K19,	Przełącznik elektromagnetyczny trzy zestyki przelączne, cewka 220 V DC R15-2013-23-1220-WT	szt.	6	Relpol	
8	K28, K29	Gniazdo wtykowe do przełączników R15 3P PZ11	szt.	6		

6.4 Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
9	K01, K02, K18, K19, K28, K29	Obejma sprężynowa do gniazd PZ11 PZ11 0031	szt.	6	Relpol	
10	P11	Miernik parametrów sieci N14 N14-1-1-00-1 - prąd wejściowy $I_n=1$ A, - napięcie wejściowe $U_n=57,7/100$ V, - wykonanie standardowe, - z dodatkowym atestem Kontroli Jakości.	szt.	1	LUMEL	
11	Z1 Z2	Zasilacz 24V DC typu MS700420	szt.	2	MICROSENS	Przeniesione z szafy P8
12	N006	Serwer portów szeregowych Nport IA5450A	szt.	1	MOXA	Przeniesione z szafy P8
13	S011	Zarządzalny switch gigabitowy do szafy RACK typu EKI-7428G-4X - 24 porty gigabitowe - 10/100/1000Base-T/TX z RJ-45 - 4 porty 1/10 Gigabit SFP - zasilanie napięciem z zakresu 100-240 V AC	szt.	1	ADVANTECH	
14		Moduł SFP 10/100/1000 Mbps RJ45	szt.	1		
15	S11	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną 220 V DC Sod-5-SMt Szyldzik nr 5	szt.	1	ELBAR	
16	S12	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną 220 V DC Sod-4-SMt Szyldzik nr 5	szt.	1	ELBAR	
17	S1314 S1316	Sterownik kwitujący warstwowy tablicowy z sygnalizacją świetlną 220 V DC Sod-2-SMt Szyldzik nr 7	szt.	2	ELBAR	
18	S41 S43	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętło czarne 4G10-69-U-R014	szt.	2	Apator	
19	S46 S83 S86	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętło czarne 4G10-55-U-R014	szt.	3	Apator	
20	S81	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętło czarne 4G10-56-U-R014	szt.	1	Apator	
21	S64	Przełącznik pakietowy 2 - położeniowy bez pozycji "0", zatablicowy, pokrętło czarne 4G10-86-U-R014	szt.	1	Apator	
22	S93	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - niebieski z czterema elementami łączeniowymi - 4NO NEF30-KN-4X	szt.	1	SN Promet	
23	S451	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - czerwony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KC-2X	szt.	1	SN Promet	
24	S452	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - zielony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KZ-2X	szt.	1	SN Promet	
25	XG1	Gniazdo wtykowe na szynę montażową 2P+Z, 16 A, 230 V AC	szt.	1	EATON	
26	FR4	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	20	WAGO	
27		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 284-322	szt.	6		
28		Ścianka końcowa pomarańczowa 284-302	szt.	1		
29		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	425		
30		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 281-322	szt.	69		
31		Ścianka końcowa pomarańczowa 281-302	szt.	9		

6.4 Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
32	FR4	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² niebieska 281-104	szt.	7	WAGO	
33		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² zielono-żółta 281-107	szt.	4		
34		Mostek poprzeczny izolowany 284-402	szt.	4		
35		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	151		
36		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	18		
37		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
38	XA32	Listwa kontrolna do zabezpieczeń 848-244	szt.	1	WAGO	
39	XA35	Listwa kontrolna do zabezpieczeń 848-244	szt.	1	WAGO	
40		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny				wg potrzeb
41		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty				
42		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , zielono-żółty				
43		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , żółty				
44		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , zielony				
45		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny				
46		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , jasnoniebieski				
47		Przewód FTP 4x2x0,5				
48		Przewód FTP flex 4x2xAWG 26/7				
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafka kablowa FS204						
1	F83, F84, F85	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg., prąd znamionowy 1 A, charakterystyka wyzwalania Z, S203-Z1	szt.	3	ABB	
2		Styk pomocniczy do wyłącznika nadprądowego S2C-H02L	szt.	3		
3	F87	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg., prąd znamionowy 1 A, charakterystyka wyzwalania Z, S201-Z1	szt.	1	ABB	
4		Styk pomocniczy do wyłącznika nadprądowego S2C-H02L	szt.	1		
5	F850	Podstawa rozłącznika bezpiecznikowego typu TYTAN 2 bieg. Z-SLS/NEOZ/2	szt.	1	EATON	
6		Wtyk bezpiecznikowy D01, 10 A, Z-SLS/E-10A	szt.	2		
7	F870	Samoczynny wyłącznik silnikowy PKZM0-6,3	szt.	1	EATON	
8		Styk pomocniczy do wyłącznika silnikowego NHI11-PKZ0	szt.	1		
9	S71, S72, S73	Rozłącznik izolacyjny 4 biegunowy Dilos 1 4P 40 A	szt.	3	GE	
10	S22	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - czerwony z czterema elementami łączeniowymi - 4NO NEF30-KC-4X	szt.	1	SN Promet	
11	S3141 S3161 S4441 S4461 S4811 S4821	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - czerwony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KC-2X	szt.	6	SN Promet	

6.4 Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
12	S3142 S3162 S4442 S4462 S4812 S4822	Przycisk sterowniczy fi=30 powrotny płaski - zielony z dwoma elementami łączeniowymi - 2NO NEF30-KZ-2X	szt.	6	SN Promet	
13	FS204	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	50	WAGO	
14		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 284-322	szt.	16		
15		Ścianka końcowa pomarańczowa 284-302	szt.	1		
16	FS204	Mostek poprzeczny izolowany szary 284-402	szt.	24	WAGO	
17		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² szara 281-101	szt.	280		
18		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 4 mm ² niebieska 281-104	szt.	10		
19		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 281-322	szt.	36		
20		Ścianka końcowa pomarańczowa 281-302	szt.	3		
21		Mostek poprzeczny izolowany 281-402	szt.	97		
22		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	6		
23		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
24	X73	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² szara 284-101	szt.	24	WAGO	
25		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² niebieska 284-104	szt.	6		
26		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm ² zielono-żółta 284-107	szt.	4		
27		Mostek poprzeczny izolowany szary 284-402	szt.	12		
28		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 284-322	szt.	11		
29		Ścianka końcowa pomarańczowa 284-302	szt.	1		
30		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	2		
31		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.			wg potrzeb
32		Przewód LgY-750 6 mm ² , czarny	m			wg potrzeb
33		Przewód LgY-750 6 mm ² , zielono-żółty	m			
34		Przewód LgY-750 6 mm ² , jasnoniebieski	m			
35		Przewód LgY-750 4 mm ² , czarny	m			
36		Przewód LgY-750 4 mm ² , jasnoniebieski	m			
37		Przewód LgY-750 4 mm ² , zielono-żółty	m			
38		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , czarny	m			
39		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , jasnoniebieski	m			
40		Przewód LgY-750 2,5 mm ² , zielono-żółty	m			
41		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , czarny	m			
42		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , jasnoniebieski	m			
43		Przewód LgY-750 1,5 mm ² , zielony	m			
44		Przewód FTP flex 4x2xAWG 26/7				

6.4 Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
25	LPW1	Listwa pomiarowa 847-436/060-1000, z modulem bezpiecznikowo-sygnalizacyjnym, 16 torowa	szt.	1	WAGO	dla 1 szafy
26	X73	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm² szara 284-101	szt.	16	WAGO	dla 1 szafy
27		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm² niebieska 284-104	szt.	4		dla 1 szafy
28		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 10 mm² zielono-żółta 284-107	szt.	4		dla 1 szafy
29		Mostek poprzeczny izolowany szary 284-402	szt.	12		dla 1 szafy
30		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 284-322	szt.	11		dla 1 szafy
31		Ścianka końcowa pomarańczowa 284-302	szt.	1		dla 1 szafy
32		Bezśrubowa blokada końcowa 10 mm 249-117	szt.	2		dla 1 szafy
33		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.	1		wg potrzeb
34			Przewód LgY-750 1,5 mm², zielony	m		
35		Przewód LgY-750 1,5 mm², czarny	m			
36		Przewód LgY-750 2,5 mm², czarny	m			
37		Przewód LgY-750 4 mm², czarny	m			
38		Przewód LgY-750 6 mm², czarny	m			
39		Przewód LgY-750 1,5 mm², jasnoniebieski	m			wg potrzeb
40		Przewód LgY-750 2,5 mm², jasnoniebieski	m			
41		Przewód LgY-750 6 mm², jasnoniebieski	m			
42		Przewód LgY-750 2,5 mm², zielono-żółty	m			
43		Przewód LgY-750 4 mm², zielono-żółty	m			
44		Przewód LgY-750 6 mm², zielono-żółty	m			
Podstawowa instalacja szafek kablowych FS202, FS203, FS204, FS205, FS206						
1	B39	Higroterma ETF 012	szt.	1	BEZPOL	dla 1 szafy
2	E70, E71	Ogrzewacz 150 W HG150	szt.	2	BEZPOL	dla 1 szafy
3	F31, F36	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy, 230 V AC, 6 A, charakterystyka B CLS6-B6	szt.	2	EATON	dla 1 szafy
4	F32	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 16 A C16A 30 mA AC mRB6-16/3N/C/003-A	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
5	F33	Wyłącznik różnicowoprądowy 2P 10 A C10A 30 mA AC CKN6-10/1N/C/003	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
6	F34	Wyłącznik nadprądowy 1-bieg., prąd znamionowy 6 A, charakterystyka wyzwalania B, S201-B6	szt.	1	ABB	dla 1 szafy
7	F34, F35	Styk pomocniczy do wyłącznika nadprądowego S2C-H02L	szt.	2	ABB	dla 1 szafy
8	F35	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg., prąd znamionowy 6 A, charakterystyka wyzwalania B, S203-B6	szt.	1	ABB	dla 1 szafy
9	S65	Rozłącznik z pozycją "0" (0-1), obudowa zatablicowa, pokrętło czarne 4G10-90-U-R014	szt.	1	Apator	dla 1 szafy
10	S66	Przełącznik z pozycją "0" (0-1-2), obudowa zatablicowa, pokrętło czarne 4G10-52-U-R014	szt.	1	Apator	dla 1 szafy
11	Q87	Stycznik pomocniczy, 4ZZ, 230V AC, 25A Z-SCH230/25-40	szt.	1	EATON	dla 1 szafy
12	X70	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 6 mm² szara 284-101	szt.	32	WAGO	dla 1 szafy

6.4 Zestawienie materiałów

Lp.	Symbol	Wyszczególnienie	Jed.	Ilość	Producent	Uwagi
13	X70	Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 6 mm ² niebieska 284-104	szt.	8	WAGO	dla 1 szafy
14		Złączka przelotowa 2-przewodowa 0,2 - 6 mm ² zielono-żółta 284-107	szt.	5	WAGO	dla 1 szafy
15		Ścianka rozdzielająca pomarańczowa 284-322	szt.	5	WAGO	dla 1 szafy
16		Ścianka końcowa pomarańczowa 284-302	szt.	1	WAGO	dla 1 szafy
17		Mostek poprzeczny izolowany 284-402	szt.	22	WAGO	dla 1 szafy
18		Bezśrubowa blokada końcowa 6 mm 249-116	szt.	2	WAGO	dla 1 szafy
19		Oznacznik i pozostały osprzęt dla listwy zaciskowej	kpl.	1	WAGO	dla 1 szafy

6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
5	K74	K74 ZASILANIE BLOK. SF6	FS203, FS205	
6	S22	S22 AWARYJNE WYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA	FS203, FS205	
7	S72	S72 ZABEZPIECZENIE AUTONOM.	FS203, FS205	
8	S72	1 - ODSTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FS203, FS205	
9	S311	S311 OTWARCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO	FS203, FS205	
10	S312	S312 ZAMKNIĘCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO	FS203, FS205	
11	S441	S441 OTWARCIE UZIEMNIKA POLA OD STR. SZYN	FS203, FS205	
12	S442	S442 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA POLA OD STR. SZYN	FS203, FS205	
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa sterowniczo-przekątnikowa FR4				
1	K32	K32 ZABEZP. ODLEGŁOŚCIOWE	FR4	
2	K35	K35 ZAB. NADPRĄDOWE / STER. POLA	FR4	
3	P11	P11 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI	FR4	
4	N006	N006 ŁĄCZE INŻYNIERSKIE	FR4	
5	Z1	Z1 ZASIL. PODST. N004	FR4	
6	Z2	Z2 ZASIL. REZERW. N004	FR4	
7	S011	S011 ŁĄCZE INŻYNIERSKIE	FR4	
8	F11	F11 GNIAZDO 1f 230 V AC	FR4	
9	F41	F41 ⊕ ⊖	FR4	
10	F42	F42 ⊕ ⊖	FR4	
11	F43	F43 (+) (-)	FR4	
12	H32	H32 SPZ ODSTAWIONY	FR4	

6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
13	H45	H45 AUTOMATYKA SZR 15 kV ZABLOKOWANA (REZERWA)	FR4	
14	H444	H444 UZIEMNIK POLA OD SEK. 1 Q444	FR4	
15	H446	H446 UZIEMNIK POLA OD SEK. 2 Q446	FR4	
16	H481	H481 UZIEMNIK SEKCJI 1 Q481	FR4	
17	H482	H482 UZIEMNIK SEKCJI 2 Q482	FR4	
18	K01	K01 POWIELENIE ZESTYKÓW WYŁĄCZNIKA	FR4	
19	K02	K02 POWIELENIE ZESTYKÓW WYŁĄCZNIKA	FR4	
20	K18	K18 KONTROLA SPRAWNOŚCI e ² TANGO-2000-ODL	FR4	
21	K19	K19 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕⊖	FR4	
22	K28	K28 KONTROLA SPRAWNOŚCI e ² TANGO-2000-STP	FR4	
23	K29	K29 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕⊖	FR4	
24	S451	S451 ZABLOKOWANIE SZR 15 kV (REZERWA)	FR4	
25	S452	S452 ODBLOKOWANIE SZR 15 kV (REZERWA)	FR4	
26	S11	S11 WYŁĄCZNIK Q15	FR4	
27	S12	S12 ŁĄCZNIK SZYN R15 kV	FR4	
28	S41	S41 WYŁĄCZENIE Z ZS i LRW	FR4	
29	S41	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
30	S43	S43 POBUDZENIE LRW	FR4	
31	S43	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	


6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
32	S46	S46 TELESTEROWANIE	FR4	
33	S46	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
34	S64	S64 TRYB PRACY ZAB. e ² TANGO-2000	FR4	
35	S64	1 - ODSZTAWIONE 2 - ROZCINANIE 3 - ODLEGŁ. / ZIEMNOZWARC. LINIA 110 kV	FR4	
36	S81	S81 AUTOMATYKA SPZ	FR4	
37	S81	1 - ODSZTAWIONA 2 - DOSTAWIONA	FR4	
38	S83	S83 POBUDZ. SPZ OD ZAB. ZIEMNOZWARCOWEGO	FR4	
39	S83	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
40	S86	S86 ZABEZPIECZENIE NADPRADOWE STP	FR4	
41	S86	1 - ODSZTAWIONE 2 - DOSTAWIONE	FR4	
42	S93	S93 KASOWANIE SYGNALIZACJI e ² TANGO	FR4	
43	S1314	S1314 ODŁĄCZNIK SZYNOWY Q314	FR4	
44	S1316	S1316 ODŁĄCZNIK SZYNOWY Q316	FR4	
45	XG1	XG1 GNIAZDO 1f 230 V AC	FR4	
46	XA32	XA32 LISTWA TESTOWA ZABEZP. ODLEGŁOŚCIOWEGO	FR4	
47	XA35	XA35 LISTWA TESTOWA ZABEZP. ZIEMNOZW. STER. POLA	FR4	
Pole nr 4 - Łącznik szyn 110 kV - Szafa kablowa FS204				
1	F83	F83 MIERNIK PARAMETRÓW SIECI	FS204	
2	F84	F84 ZABEZP. ODLEGŁOŚCIOWE / ROZCINAJĄCE e ² TANGO-2000-ODL	FS204	
3	F85	F85 ZABEZP. ZIEMNOZWARCOWE e ² TANGO-2000-STP	FS204	
4	F87	F87 ZAB. ZIEMNOZWARCOWE e ² TANGO-2000-ODL, STP	FS204	

6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
5	F850	F850 ZBROJENIE NAPĘDU WYŁĄCZNIKA	FS204	
6	F870	F870 ZASILANIE NAPĘDÓW ODŁĄCZ. I UZIEMNIKÓW	FS204	
7	S22	S22 AWARYJNE WYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA	FS204	
8	S71	S71 SEKCJONOWANIE OBWODY ZASILANIA NAPĘDÓW WYŁĄCZNIKÓW	FS204	
9	S72	S72 SEKCJONOWANIE OBWODY ZASILANIA NAPĘDÓW ŁĄCZNIKÓW	FS204	
10	S73	S73 SEKCJONOWANIE OBWODY ZASILANIA OGRZEWANIA ŁĄCZNIKÓW I SZAFEK	FS204	
11	S3141	S3141 OTWARCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO SEK. 1	FS204	
12	S3142	S3142 ZAMKNIĘCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO SEK. 1	FS204	
13	S3161	S3161 OTWARCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO SEK. 2	FS204	
14	S3162	S3162 ZAMKNIĘCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO SEK. 2	FS204	
15	S4441	S4441 OTWARCIE UZIEMNIKA POLA OD SEK. 1	FS204	
16	S4442	S4442 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA POLA OD SEK. 1	FS204	
17	S4461	S4461 OTWARCIE UZIEMNIKA POLA OD SEK. 2	FS204	
18	S4462	S4462 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA POLA OD SEK. 2	FS204	
19	S4811	S4811 OTWARCIE UZIEMNIKA SEKCJI 1	FS204	
20	S4812	S4812 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA SEKCJI 1	FS204	
21	S4821	S4821 OTWARCIE UZIEMNIKA SEKCJI 2	FS204	


6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
22	S4822	S4822 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA SEKCJI 2	FS204	
Pole nr 2 - Linia 110 kV Podolszyce - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR2 Pole nr 6 - Linia 110 kV Góry - Szafa sterowniczo-przełącznikowa FR6				
1	F11	F11 GNIAZDO 1f 230 V AC	FR2, FR6	
2	F41	F41 ⊕ ⊖	FR2, FR6	
3	F42	F42 ⊕ ⊖	FR2, FR6	
4	F43	F43 (+) (-)	FR2, FR6	
5	H32	H32 AUTOMATYKA SPZ ODSTAWIONA	FR2, FR6	
6	H44	H44 UZIEMNIK POŁA OD STRONY SZYN Q44	FR2, FR6	
7	H45	H45 UZIEMNIK POŁA OD STRONY LINII Q45	FR2, FR6	
8	H49	H49 UZIEMNIK LINII Q49	FR2, FR6	
9	K16	K16 POWIELENIE STYKÓW WYŁĄCZNIKA	FR2, FR6	
10	K17	K17 POWIELENIE OBNIŻENIA CIŚNIENIA SF6<< - BLOKADA ZW, OW	FR6	
11	K18	K18 KONTROLA SPRAWNOŚCI MiCOM P543	FR2, FR6	
12	K19	K19 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕ ⊖	FR2, FR6	
13	K27	K27 KONTROLA SPRAWNOŚCI e ² TANGO-2000-ODL	FR6	
14	K28	K28 KONTROLA SPRAWNOŚCI e ² TANGO-2000-STP	FR6	
15	K28	K28 KONTROLA SPRAWNOŚCI MiCOM P439	FR2	
16	K29	K29 KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA ⊕ ⊖	FR2, FR6	
17	K1	K1 WYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA OW1	FR2	

6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
13	F870	F870 ZASILANIE NAPĘDÓW ODŁĄCZ. I UZIEMNIKÓW	FS202, FS206	
14	LPW1	LPW1 POMIAR ENERGII	FS202, FS206	
15	S22	S22 AWARYJNE WYŁĄCZENIE WYŁĄCZNIKA	FS202, FS206	
16	S311	S311 OTWARCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO	FS202, FS206	
17	S312	S312 ZAMKNIĘCIE ODŁĄCZNIKA SZYNOWEGO	FS202, FS206	
18	S391	S391 OTWARCIE ODŁĄCZNIKA LINIOWEGO	FS202, FS206	
19	S392	S392 ZAMKNIĘCIE ODŁĄCZNIKA LINIOWEGO	FS202, FS206	
20	S441	S441 OTWARCIE UZIEMNIKA POLA OD STR. SZYN	FS202, FS206	
21	S442	S442 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA POLA OD STR. SZYN	FS202, FS206	
22	S451	S451 OTWARCIE UZIEMNIKA POLA OD STR. LINII	FS202, FS206	
23	S452	S452 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA POLA OD STR. LINII	FS202, FS206	
24	S491	S491 OTWARCIE UZIEMNIKA LINII	FS202, FS206	
25	S492	S492 ZAMKNIĘCIE UZIEMNIKA LINII	FS202, FS206	
Podstawowa instalacja szafek kablowych - FS202, FS203, FS204, FS205, FS206				
1	B39	B39 HIGROTERMOSTAT		
2	F31	F31 OŚWIETLENIE SZAFY		
3	F32	F32 GNIAZDO 3F 230/400 V AC		
4	F33	F33 GNIAZDO 1F 230 V AC		
5	F34	F34 OGRZEWANIE SZAFKI KABLOWEJ		


6.5 Zestawienie tabliczek opisowych				
Lp.	Symbol	Treść napisu	Miejsce montażu	Uwagi
6	F35	F35 OGRZEW. SZAFEK ODŁĄCZ. I UZIEMNIKÓW		
7	F36	F36 OGRZEWANIE WYŁĄCZNIKA		
8	S65	S65 OŚWIETLENIE		
9	S65	0 - ODSTAWIONE 1 - ZAŁĄCZONE		
10	S66	S66 OGRZEWANIE		
11	S66	1 - ZAŁĄCZONE 0 - ODSTAWIONE 2 - AUTOMATYCZNE		
12	Q87	Q87 OGRZEW. SZAFEK ODŁĄCZ. I UZIEMNIKÓW		




	60	
	61	
	62	
FS204.FS204:243	63	
	68	
	69	
	70	
FS204.FS204:210	1	
	2	
FS204.FS204:194	3	
FS204.FS204:196	4	
	5	
	6	
FS204.FS204:154	7	
FS204.FS204:308	8	
FS204.FS204:312	9	
FS204.FS204:316	10	
FS204.FS204:320	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
FS204.FS204:200	16	
FS204.FS204:203	17	
FS204.FS204:224	18	
FS204.FS204:158	19	
FS204.FS204:223	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
FS204.FS204:236	26	
	27	
FS204.FS204:235	28	
	29	
	30	
	31	
FS204.FS204:283	32	
FS204.FS204:281	33	
	34	
	35	
FS204.FS204:287	36	
FS204.FS204:285	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
FS204.FS204:327	54	
FS204.FS204:323	55	




	60	
	61	
	62	
FS204.FS204:241	63	
	68	
	69	
	70	
FS204.FS204:203	1	
	2	
FS204.FS204:178	3	
FS204.FS204:180	4	
	5	
	6	
FS204.FS204:149	7	
FS204.FS204:306	8	
FS204.FS204:310	9	
FS204.FS204:314	10	
FS204.FS204:318	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
FS204.FS204:168	16	
FS204.FS204:204	17	
FS204.FS204:216	18	
FS204.FS204:156	19	
FS204.FS204:215	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	
FS204.FS204:228	26	
	27	
FS204.FS204:227	28	
	29	
	30	
	31	
FS204.FS204:169	32	
FS204.FS204:209	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	
	39	
	40	
	41	
	42	
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	
	49	
	50	
	51	
	52	
	53	
FS204.FS204:325	54	
FS204.FS204:331	55	



1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LGY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zadisku listwy (apartu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:		-	-	Data:	12.2022
Projektował:		mgr inż. Janusz Polakowski		Podpisany	
Sprawdził:		mgr inż. Marcin Lubojanski		Podpisany	
		Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
<p>Tytuł rysunku:</p> <p>Łącznik szyn 110 kV</p> <p>Pole nr 4</p> <p>Schemat podłączeń aparatów WN. Część 1/7</p>					
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziewie	
Arkusze		2		37	
Nr rysunku:		EI00322-D2-4			
Revizja:		-			




Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²


2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku:					Rewizja:
Łącznik szyn 110 kV					-
Pole nr 4					Nr rysunku:
Schemat połączeń aparatów WN. Część 2/7					EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz
					3
					z
					37


T91




T92






T93





- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr tomu:	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 4/7					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			5	37	





- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku:					Rewizja:
Łącznik szyn 110 kV					-
Pole nr 4					Nr rysunku:
Schemat połączeń aparatów WN. Część 5/7					EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz
					z
					6
					37




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis	Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 6/7					-
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	37




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	:	-		Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Schemat podłączeń aparatów WN. Część 7/7					Rewizja:
					-
					Nr rysunku:
					EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			8	37	


Płyta synoptyczno-sterownicza - widok od tyłu




Ściana boczna na zewnątrz




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 - + — przewód koloru jasnoniebieski
 - ||— przewód koloru zielono-żółtego
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis	Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Aparaty. Część 1/2					-
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	
			9	37	


Przód szafki kablowej - podstawowa instalacja




Przód szafki kablowej




Wnętrze szafy - podstawowa instalacja



Przód szafki kablowej



- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
 - przewód koloru jasnoniebieski
 - przewód koloru zielono-żółtego
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Nr tomu:	D2
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Rewizja:	-
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku: EI00322-D2-4
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Aparaty. Część 2/2					Arkusz 10 z 37
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	



T91:2S1	284-101	1	2L1	
FR4.FR4:1	284-101	2		
T92:2S1	284-101	3	2L2	
FR4.FR4:3	284-101	4		
T93:2S1	284-101	5	2L3	
FR4.FR4:5	284-101	6		
T91:2S2	284-101	7	2N	
T92:2S2	284-101	8		
T93:2S2	284-101	9		
FR4.FR4:7	284-101	10		
T91:4S1	284-101	11	4L1	
FR4.FR4:9	284-101	12		
T92:4S1	284-101	13	4L2	
FR4.FR4:10	284-101	14		
T93:4S1	284-101	15	4L3	
FR4.FR4:11	284-101	16		
T91:4S2	284-101	17	4N	
T92:4S2	284-101	18		
T93:4S2	284-101	19		
FR4.FR4:12	284-101	20		
T91:5S1	284-101	21	5L1	
FR4.FR4:13	284-101	22		
T92:5S1	284-101	23	5L2	
FR4.FR4:14	284-101	24		
T93:5S1	284-101	25	5L3	
FR4.FR4:15	284-101	26		
T91:5S2	284-101	27	5N	
T92:5S2	284-101	28		
T93:5S2	284-101	29		
FR4.FR4:16	284-101	30		
T91:6S1	284-101	31	6L1	
FZS.XA34:1	284-101	32		
T92:6S1	284-101	33	6L2	
FZS.XA34:2	284-101	34		
T93:6S1	284-101	35	6L3	
FZS.XA34:3	284-101	36		
T91:6S2	284-101	37	6N	
T92:6S2	284-101	38		
T93:6S2	284-101	39		
FZS.XA34:4	284-101	40		
	284-101	41		
	284-101	42		
	284-101	43		
	284-101	44		
	284-101	45		
	284-101	46		
	284-101	47		
	284-101	48		
	284-101	49		
	284-101	50		
T91:3a	281-101	51	3L1n	F83:1
T92:3a	281-101	52	3L2n	F83:3
T93:3a	281-101	53	3L3n	F83:5
T91:3n	281-101	54	3Nn	
T92:3n	281-101	55		
T93:3n	281-101	56		FR4.FR4:27
F83:2	281-101	57		FR4.FR4:21
F83:4	281-101	58		FR4.FR4:22
F83:6	281-101	59		FR4.FR4:23
F84:2	281-101	60		FR4.FR4:24
F84:4	281-101	61		FR4.FR4:25
F84:6	281-101	62		FR4.FR4:26
T91:4a	281-101	63	4L1n	F85:1
T92:4a	281-101	64	4L2n	F85:3
T93:4a	281-101	65	4L3n	F85:5
T91:4n	281-101	66	4Nn	
T92:4n	281-101	67		
T93:4n	281-101	68		FR4.FR4:33
F85:2	281-101	69		FR4.FR4:30
F85:4	281-101	70		FR4.FR4:31
F85:6	281-101	71		FR4.FR4:32
T91:da	281-101	72	3Uo	F87:1
T91:dn	281-101	73		T92:da
T93:da	281-101	74		T92:dn

LgY 1,5 (zielony)

W0455 YKSYFty 19x1.5 (6)

W0405 YKSYFty 10x1.5 (4)

==W0455

LgY 1,5 (zielony)

106

YKSYFty 10x2.5 (2) W0401	
YKSYFty 7x2.5 (3) W0451	
YKSYFty 10x2.5 (2) W0402	
YKSYFty 10x2.5 (2) W0403	

YKSYFty 7x2.5 (3) W0451

YKSYFty 10x2.5 (2) W0402

YKSYFty 10x2.5 (2) W0403

YKSYFty 10x2.5 (2) W0452


YKSYFty 7x2.5 (3) W8041

YKSYFty 10x1.5 (4) W0404

YKSYFty 10x1.5 (4) W0405


YKSYFty 10x1.5 (4) W0406

LgY 1,5 (zielony)

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjną zakresu soc. instalacji urządzeń	POM/0175/PWMBE/17	Nr tomu:	
Sprawił:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjną zakresu soc. instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych	POM/0208/PWOC/E12	D2	
Imię i nazwisko		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku:					
łąącznik szyn 110 kV					
Pole nr 4					
Szafa kablowa FS204. Lista FS204. Część 1/7					
ENERGA Inwest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-300 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziewie		Arkusz 2 11 37	
 Energa GRUPA ORLEN Inwest				Nr rysunku: EI00322-D2-4	
				Rewizja:	


Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznacznik przewodu powinien być opisany numerem zadisku listwy (aparatu) do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.




Uwagi:


- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
- Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	:	-		Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Listwa FS204. Część 2/7					Rewizja:
					-
					Nr rysunku:
					EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz
					12
					z
					37




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.


Opracował:	-	:	-		Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Listwa FS204. Część 5/7					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	
				Arkusz	z
				15	37





Uwagi:

- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
- Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Listwa FS204. Część 7/7					Rewizja:
					-
					Nr rysunku:
					EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz
					17
					z
					37




Opracował:	-	Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Nr tomu:
/	Imię i nazwisko	D2
Tytuł rysunku:	Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Lista XT0	Rewizja:
		-
		Nr rysunku: EI00322-D2-4
 Energa GRUPA ORLEN Invest	ENERGA Inwest Sp. z o.o. ul. Gminna 4/2 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie
	Arkuszy	z
	18	37




Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-			Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjny zakres sieci instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	12.2022
Sprawił:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjny zakres sieci instalacji urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa kablowa FS204. Lista X73				
ENERGA Inwest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk			Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	
Nr rysunku: EI00322-D2.4			Nr rysunku: z	
Rewizja:			Aktualizacja: 19 37	


Widok z tyłu



P11
N14




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	-	-	-	Data:	
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Rama uchylna. Aparaty. Część 1/5					Rewizja: -	
					Nr rysunku: EI00322-D2-4	
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusze 20	z 37

Widok z tyłu


K32
e²TANGO-2000-ODL



K32*
e²TANGO-2000-ODL - panel operatorski




- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis	Nr rysunku:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Rama uchylna. Aparaty. Część 2/5					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
Arkusz		z		37	

Widok z tyłu


K35
e²TANGO-2000-STP




K35*
e²TANGO-2000-STP - panel operatorski



- Uwagi:
1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
 3. —||— przewód koloru zielono-żółtego
 4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca


Opracował:	-	:	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Nr tomu:	D2
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Rama uchylna. Aparaty. Część 3/5					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
Arkusz		z		37	

Widok z tyłu







Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
2. ——— przewód koloru jasnoniebieski
3. ——— przewód koloru zielono-żółtego
4. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022	
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>		
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Rama uchylna. Aparaty. Część 4/5					Rewizja:	
					Nr rysunku:	EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Arkusz	z
					23	37


Widok z tyłu




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm²
 - +— przewód koloru jasnoniebieski
 - ||— przewód koloru zielono-żółtego
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Nr rysunku:	D2
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień		
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Rama uchylna. Aparaty. Część 5/5					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
Arkusz		z	37		


Wnętrze szafy - przód



Wyposażenie szafy




Wnętrze szafy - tył



- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2
 - +— przewód koloru jasnoniebieski
 - +— przewód koloru zielono-żółtego
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki przewodów powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Nr tomu:	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Wnętrze szafy. Aparaty.					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
			Arkusz	z	37
			25		



YKSYFty 24x1.5 (9) W0461


YKSYFty 14x1.5 (6) W8042

Opracował: -		Data: 12.2022	
Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski		POM/075/PWB/E/17	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubiowski		POM/0208/PWO/E/12	
Imię i nazwisko		Podpis	
Specjalność		Nr uprawnień	
Tytuł rysunku: łącznik szyn 110 kV			
Pole nr 4			
Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Lista FR4. Część 2/9			
ENERGA Inwest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziewie	
Akusz 27		z 37	


Uwagi:

1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-7/50 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².


2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.




Opracował:	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Inspekcja w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	12.2022
Sprawił:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Inspekcja w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Nr tomu: D2
Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Lista FR4. Część 3/9			
Energa GRUPA ORLEN Invest		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Glinna 472 80-309 Gdańsk	
Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Aktualizacja z 37	



- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	:	-		Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Listwa FR4. Część 5/9					Rewizja: -
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	
				Arkusz	z
				30	37



YKSYFty 24x1.5 (9) W0464

YKSYFty 7x1.5 (3) W0472

YKSYFty 7x1.5 (3) W0473

YKSYFty 7x1.5 (3) W0475

YKSYFty 7x1.5 (3) W0476



YKSYFty 10x1.5 (3) W0469

Opracował: -		-		Data:	
Projektował: mgr inż. Janusz Polakowski		Instalacyjny zakres prac, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		12.2022	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Lubiński		Instalacyjny zakres prac, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych		Nr tomu: D2	
Tytuł rysunku: łącznik szyn 110 kV		Imię i nazwisko		Podpis	
Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Lista FR4. Część 7/9		Nr rysunku: -		Rewizja: -	
Energa Invest Sp. z o.o. ul. Główna 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		Nr rysunku: E100322-D2.4	
Aktualizacja: 32		z 37			

Uwagi:


1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LGY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².



2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.




Uwagi:

- 1. Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm2.
- 2. Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.


Opracował:	-	:	-		Data:
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	<i>Polakowski</i>	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	<i>Lubojemski</i>	Nr tomu:
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	D2
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Listwa FR4. Część 9/9					Rewizja: A
					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk		Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie	
				Arkusz	z
				34	37




- Uwagi:
- Połączenia nie oznaczone typem kabla/przewodu należy łączyć przewodem LgY-750 o izolacji koloru czarnego i przekroju żyły 1,5 mm².
 - Wszystkie połączenia należy opisać kostką adresową na obu końcach. Oznaczniki powinny być opisane numerem zacisku listwy (aparatu), do którego jest przyłączony oraz adresem drugiego końca.

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis	Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
Tytuł rysunku: Łącznik szyn 110 kV Pole nr 4 Szafa ster.-przełącznikowa FR4. Listwa XA32, XA35					Nr rysunku: EI00322-D2-4
		ENERGA Invest Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk	Nazwa i adres obiektu: Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ Radziwie		
Arkusz		z		37	


Wnętrze szafy
Widok z przodu po otwarciu drzwi



Wnętrze szafy
Widok z przodu za ramą uchylną



Wnętrze szafy
Widok z tyłu po otwarciu drzwi



Głębokość szafy: 800 mm

Uwaga:
* urządzenia zestawiono w tomie D8.

Opracował:	-	-	-	Data:	12.2022
Projektował:	mgr inż. Janusz Polakowski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0175/PWBE/17	Podpis	Nr tomu:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Lubojemski	Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	POM/0208/PWOE/12	Podpis	D2
	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis	Rewizja:
					A
					Nr rysunku:
					EI00322-D2-4
					Arkusze z
					37 37