

Zaprojektować złącze kablowo-pomiarowe
typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

Proponowana trasa linii kablowej 0,4kV
wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi



Istniejąca linia napowietrzna 0,4kV

kierunek: T710485 Liszyno I
Istniejący transformator o mocy: 250 kVA

Realizować w oparciu o:

- warunki budowy sieci nr: B/25/091778
- warunki przyłączenia nr: P/25/086342

Objaśnienia:

-  - propozycja lokalizacji złącz kablowo-pomiarowych dla których są wydane Warunki Przyłączenia
-  - propozycja lokalizacji złącz kablowo-pomiarowych dla których nie ma wydanych Warunków Przyłączenia