



Stacja S6-01380 Iłowo Hydrofornia, typ stacji: STSa 20/100, moc transformatora: 63 kVA,

Zakres prac:

- w w/w stacji transformatorowej dokonać wymiany transformatora na jednostkę o mocy 100kVA,
- wymienić zabezpieczenia na obwodzie kierunek Hydrofornia na wkładki topikowe 125A z charakterystyką gG,
- od istniejącego stanowiska słupowego wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> - długość trasy ok. 10 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn sugerowany typ: KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F - 1 szt. przy granicy dz. nr 701/2,
- zdemontować istniejące przyłącze napowietrzne,

WP: P/25/081266 – 50 kW, Iłowo-Wieś, gmina Iłowo-Osada, Nr działki: 701/2, 703/1

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

**UWAGA!** Klient będzie rozliczany z kosztów rzeczywistych. Na powyższy zakres prac związany z przebudową przyłącza należy określić rzeczywiste koszty realizacji (za wyjątkiem zakresu prac dot. stacji transformatorowej SN/nn).