

## Specyfikacja przedmiotu Zapotrzebowania

Usługi dźwigowe – Wymiana stacji T-71194 Goryń 8 oraz przebudowa linii napowietrznej 0,4kV obw. 100 i 200.

### I. Miejsce wykonania usługi:

Goryń, gm. Kisielice

### II. Termin: od dnia podpisania umowy do 15.12.2024 r.

### III. Przedmiot zapotrzebowania obejmuje następujące warunki:

1. Dźwig: napęd na wszystkie osie umożliwiający wjazd w teren (pola, łąki).
2. Udźwig: min 18 t.
3. Najcięższy element do podniesienia (słup z fundamentem) około 6 t.
4. Wysokość słupów do wstawienia: 10m ÷ 13,5 m
5. Wymagania:
  - ważne świadectwo UDT i przegląd techniczny dźwigu;
  - certyfikat potwierdzający uprawnienia operatora do obsługi urządzenia dźwigowego użytego do realizacji przedmiotu umowy;
  - polisa od odpowiedzialności cywilnej na min. 100 000 zł.
  - wyposażenie operatora w środki ochrony indywidualnej (odzież robocza, kask ochronny, kamizelka odblaskowa, obuwie robocze);
6. Rozliczenie końcowe zakresu: powykonawczo tj. obmiar rzeczywisty (ilość godzin pracy sprzętu pomnożona przez cenę jednostkową pracy sprzętu).
7. Dojazdy dźwigu na budowę i czas dojazdu na budowę operatora należy uwzględnić w cenie jednostkowej 1 roboczogodziny pracy sprzętu na budowie. Rozliczenie końcowe nastąpi tylko i wyłącznie na podstawie roboczogodzin pracy sprzętu obmiarem rzeczywistym.
8. Istnieje możliwość pozostawienia dźwigu przy budowie na terenie prywatnej posesji, na której parkowany będzie sprzęt Energa-Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne sp. z o.o.. Teren nie jest chroniony przez stały dozór, pozostawiony sprzęt jest na odpowiedzialność właściciela sprzętu.
9. Wykonawca musi stosować obowiązujące przepisy BHP i ochrony środowiska.

Kierownik  
Wydziału Wykonawstwa  
PROKURENT

  
Tomasz Ziętka

Kierownik Wydziału  
Planowania, Przygotowania  
i Rozliczania Robót  
PROKURENT

  
Paweł Sukiennik