

Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Obiekt:	Linia elektroenergetyczna nn zasilająca ze stacji 50190 obw. 2 w m. Pilich gm. Skulsk
Temat:	Wytyczne Programowe Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn
Opracował:	Piotr Madej
Nr rysunku:	E-01

- Proj. słupy linii nn do wymiany - 8 szt.
- Proj. linii nn typu AsXSn 4x120mm² (dł. łączna 210/238m)
- Proj. linii nn typu AsXSn 4x50mm² (dł. łączna 69/77m)
- Proj. przyłącza nn typu AsXSn 4x25mm² (dł. łączna 13/17m) - 1 szt.
- Istn. linia/przyłącza napowietrzne nn typu AsXSn do pozostawienia (przełożenia na nowe żerdzie) - 5 szt.
- Istn. linia kablowa nn do zainstalowania na nowych żerdziach - 1 szt.
- Projektowane ograniczniki przepięć - 1 kpl.
- Projektowane rozki do uziemiaczy ST-208 - 1 kpl.

UWAGA
Nie wyraża się zgody na przedłużanie
istn. przyłączy izolowanych za pomocą
złączy przewodowych wzdłużnych.
Izolowane przyłącza z demontażu należy
wykorzystać w celu odbudowy zasilania
dla obiektów zasilanych przyłączami
izolowanymi o krótszej długości.

