- Istn. słup linii nn do pozostawienia (przełożenia na nowe stanowisko)
- Proj. słup linii nn do wymiany
- Proj. linia napowietrzna nn typu NFA2X (AsXSn) 4x120 mm^2 (dł. łączna 431/477m)
- Istn. przyłącze typu AL. do wymiany. Proj. AsXSn 4x25 (dł. łączna 62/74 m) szt. 3
- Istn. przyłącze typu AL do wymiany. Proj. AsXSn 2x25 (dł. łączna 9/12 m) szt. 1
- Istn. linia i przyłącza napowietrzne nN typu AsXSn do pozostawienia (do przełożenia na nowe żerdzie)
- Istn. przyłącza kablowe do pozostawienia (do przełożenia na nowe żerdzie) 13 szt.
- Projektowane ograniczniki przepięć — 4 kpl.
- Projektowany zestaw do uziemiaczy przenośnych— 2 kpl.
- Istn. przewód spółki OUiD
- Istn. oprawa oświetleniowa — do przełożenia na nowe żerdzie

OBWÓD NR 5
OBWÓD NR 2
OBWÓD NR 2 i 5
51154
Krzymów Główna
YAKY 4x50
YAKY 4x120
YAKY 4x120 obw. 5
YAKY 4x35
YAKY 4x70
YAKY 4x25
RSA-00
Proj. K/E-10,5/15 V/5
Proj. RNK/E-10,5/15 V/4
Proj. K/E-10,5/12 V/4/1
Istn. N/E-10,5/10 V/3
Proj. P/E-10,5/4,3 V/2
Proj. RNK/E-10,5/15 II/5 / V/1
Istn. N/E-10,5/10 V/1/1
Proj. K/E-10,5/15 V/1/2
Proj. P/E-10,5/4,3 II/4
Proj. RNK/E-10,5/15 II/3
Proj. K/E-10,5/10 II/3/1 Do przełożenia ze st. nr II/1
Proj. K/E-10,5/6 II/4/2
Proj. K/E-10,5/6 II/4/1
Proj. N/E-10,5/6 II/2
Proj. O/E-10,5/15 II/1
- 42 (46) -
- 49 (53) -
- 40 (44) -
- 34 (37) -
- 25 (28) -
- 30 (35) -
- 51 (56) -
- 28 (32) -
- 23 (27) -
- 31 (35) -
- 25 (30) -
- 44 (47) -
- 31 (34) -
- 9 (12) -

Inwestor:	ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu
Obiekt:	Linia elektroenergetyczna nn zasilana ze stacji 51154 obw. 5 w m-ci Krzymów gm. Krzymów
Temat:	Wytyczne Programowe: Wymiana istniejących słupów i przewodów typu 4xAL 50 na przewód typu NFA2X 4x120 w istniejącej linii napowietrznej nn.
Opracował:	Andrzej Sakowski
Nr rysunku:	E-01