

Wejherowo 27.09.2024

**HARMONOGRAM PRZEŁĄCZEŃ SIECI
I ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACĘ AGREGATÓW**

Dotyczy :	Przebudowa stanowiska słupowego wraz z montażem rozłącznika SN-15kV w m. Pużyce
Nr postępowania ZN:	-
Nr warunków przebudowy:	P/23/035031
WP/WBS/OBI/OBMBS:	-
Lokalizacja:	Pużyce, gm. Łęczycze
Przyłącze kablowe:	-
Miejsce wyłączenia:	LNSN 095008 kier. 9922 LNSN 095008 kier. 9945
Linia nr:	LNSN 095008
Ilość stacji objętych wyłączeniem:	1
Ilość i moc agregatów pracujących podczas wyłączenia:	1 x 100 kVA
Miejsce usytuowania agregatów pracujących podczas wyłączenia:	T-9177 Pużycki Las
Planowany czas trwania wyłączenia:	Maksymalny czas pracy dla prac w sieci SN: <u>4 godziny</u>
Uwagi:	-

Opracował:

Inżynier
ds. Linii Elektroenergetycznych
Kacper Płiszka