

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr OBI/OBM: OBMBS/

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Wykonanie robót budowlanych –**

Budowa przyłącza do sieci elektroenergetycznej SN 15kV do PV Sokoligóra .

I. Dotyczy tylko robót na nN:

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
 - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	SPNS <input type="checkbox"/>
------------------------------------	-------------------------------
 - b) agregat zapewnia:

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	ENERGA <input type="checkbox"/>
- ilość moc.....	- ilość moc.....
- ilość moc.....	- ilość moc.....
- ilość moc.....	- ilość moc.....

II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA <input type="checkbox"/>	SPNS <input checked="" type="checkbox"/>
------------------------------------	--
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:

TAK <input checked="" type="checkbox"/>	NIE <input type="checkbox"/>
---	------------------------------
3. Agregat zapewnia:

WYKONAWCA <input checked="" type="checkbox"/>	
- ilość moc.....40kVA	- ilość moc.....
- ilość moc.....50kVA	- ilość moc.....
- ilość moc.....63kVA	- ilość moc.....
- ilość moc.....100kVA	- ilość moc.....
- ilość1..... moc.....160kVA	- ilość moc.....
4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców *:

- ilość wyłączeń:1.....	
- czas wyłączeń:.....8.....	
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na1.....dni roboczych.
6. Uwagi: Mostki rozłączalne 33-34. Agregat na stacji Zgoda.


Sporządził

Łukasz Czaiński

Zatwierdził:

Kierownik MZE

Działu Kierownik
 i Eksploata-



- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN

Pole wyboru ☐ wypełnić znakiem X