



PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GK.6630.1.44.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Mrągowie

Przedmiot narady koordynacyjnej		
załącznika (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK)		elektroenergetyczne
Lokalizacja obiektu	Sądry Gmina Mrągowo obręb 13-Mierzejewo dz. nr 157/1, 121	
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych
	Mrągowo	Mierzejewo 121, 157/1
Wnioskodawca	Tomasz Boradyn reprezentujący(a) podmiot FHU "NATALIA" Tomasz Boradyn, NIP: 7391211318 Kajki, 62A, 11-320 Jeziorany	
Inwestor	ENERGA OPERATOR SA	
Projektant	Tomasz Boradyn numer uprawnień: WAM/0079/PWOE/13	
Data wpływu wniosku	28 lutego 2024 r.	
Data rozpoczęcia narady	29 lutego 2024 r.	
Data zakończenia narady	7 marca 2024 r.	
Przewodnicząca narady koordynacyjnej	Jolanta Kalinowska-Koiszewska Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej	

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Powiatowy Zarząd Dróg	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	
2	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Wydział Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Mrągowie	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	
3	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Wójt Gminy Mrągowo	Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Nie wyrażono stanowiska	
4	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie	Imię i nazwisko przedstawiciela Jerzy Kuca
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: uzgodnienie 092/2024 bez uwag, treść w załączniku Do uwagi dodany został załącznik	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
5	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	Imię i nazwisko przedstawiciela Jadwiga Sadzewicz
	<u>Stanowisko/uwagi:</u> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: Przyłącze elektroenergetyczne nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w pasie dk59 (działka nr 121) w miejscowości Sądry, obręb 13 Mierzejewo, gm. Mrągowo, wykonać należy na warunkach określonych przez zarządcę w piśmie z dnia 22 stycznia 2024 r. znak: O.OL.Z-3.4340.4.2024.JS.	Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
6	<u>Oznaczenie podmiotu:</u> Wydział Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Mrągowie	Imię i nazwisko przedstawiciela Krzysztof Muraszko

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Prace ziemne należy tak prowadzić, aby nie uszkodzić punktu państwowej osnowy kl. III nr 223.241-1115.

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Tomasz Boradyn**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Jolanta Kalinowska-Koiszewska
Główny Specjalista - Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 marca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.

8. Uzgodnienia branżowe

Zawarte w protokole z Zespołu Koordynacji

9. Decyzje administracyjne

Mrągowo, dnia 18.01.2024r.

Nasz znak: ST.4141.2.2024.JP

DECYZJA nr 2/2024

Na podstawie art. 39 ust.1a, ust. 3, ust. 3a, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r.o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2024r. (wpływ 04.01.2024r.)

złożonego przez: ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowana przez Prokurentów Oddziałowych Oddziału w Olsztynie Panów Wiesława Runowicza i Zbigniewa Szprengiel, w imieniu i na rzecz, których działa Pan Tomasz Boradyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Firma Handlowo – Usługowa „Natalia” Tomasz Boradyn z siedzibą 11-320 Jeziorany, ul. Kajki 62A

zezwała się

1. Na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1739N Budziska – Sądry w m. Sądry, gm. Mrągowo, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (urządzenia obcego) – **elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV**, zgodnie z zał. planem sytuacyjno – wysokościowym, zlokalizowanego na terenie działki drogowej nr ew. 157/1 obr. Mierzejewo, w m. Sądry, gm. Mrągowo, w celu zasilania oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na działce nr 121.
2. **Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót** w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie:
 1. decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenie za powyższe opłaty
 2. decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z zastrzeżeniem art. 162 kpa.
3. Ustala się następujące warunki zezwolenia:
 - a) na długości zadania należy odbudować zieleń przyuliczną do stanu istniejącego,
 - b) na długości zadania umocnić i wyregulować pobocza, skarpy,
 - c) ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego z wtórnego przerobu,
 - d) zachowania zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518),
 - e) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano-montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu,
 - f) wykonać badanie zagęszczenia gruntu dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna wykopu,
 - g) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego, inwestor na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci,
 - h) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor,
 - i) uzgodnić lokalizację projektowanego urządzenia z właścicielami innych mediów w drodze,
 - j) o zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie na 7 dni przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,

- k) po zakończeniu robót przedmiotowy teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego i zgłosić do odbioru,
 - l) zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.
4. Inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do:
- a) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia lokalizowanego w pasie drogowym,
 - b) w przypadku obowiązku dokonania stosownego zgłoszenia do właściwego organu architektoniczno - budowlanego, zaleca się uzgodnienie projektu technicznego/wykonawczego,
 - c) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - d) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym (czasowe dysponowanie terenem) oraz na umieszczenie w nim urządzenia lub obiektu.
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia istniejących urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej podczas robót związanych z lokalizacją urządzenia.
6. Zezwolenie jest ważne 3 lata od dnia wydania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 39 ust.1a, ust. 3, ust. 3a, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 ze zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.), odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż zgodnie z art. 107 § 4 Kodeks postępowania administracyjnego w całości uwzględniła ona żądanie Wnioskodawcy.

POUCZENIE

Decyzja wydana jest na okres 3 lat (trzech lat) i jest zgodna z żądaniem Wnioskodawcy. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji, tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłat.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczną i prawomocna.

Otrzymują:

① Firma Handlowo – Usługowa „Natalia”

Tomasz Boradyn z siedzibą 11-320 Jeziorany, ul. Kąk 62A
2.a/a

W załączeniu:

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.



DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie

Daniel Zaborowski

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie
art.4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2023r. poz. 2111)
– załącznik do ustawy -cz. III, poz. 44 pkt 2 ppkt 9

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, którego siedziba mieści w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
tel. 89 741-95-80, e-mail: psz.sekretariat@powiat.mragowo.pl

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Aleksandra Urbaniak e-mail: jod@powiat.mragowo.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, m.in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych, oraz gdy jest to niezbędne do wykonania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, reklamacji zgłaszanych szkód na drogach, organizacji imprez, prowadzenia działalności reklamowej.
 3. Kategorie danych w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy dotyczą np.: Pana/Pani imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, danych dotyczących: nieruchomości, pojazdu, numeru telefonu, adresu e-mail.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: programu finansowo - księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom, firmie ubezpieczeniowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowujemy przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
 - o dostępu do danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania,
 - o do sprostowania,
 - o do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 - o do ograniczenia przetwarzania danych,
 - o do przenoszenia danych,
 - o do sprzeciwu.
- Jednakże korzystanie z niektórych praw w trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być ograniczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pana/Pani. Możemy je również otrzymywać z innych źródeł, w szczególności od podmiotów zobowiązanych do ich przekazania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów przetwarzania danych. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail), ich nie podanie nie będzie skutkowało brakiem możliwości osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże może to utrudnić np. komunikację.
 12. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu...

Mrągowo, dnia 23.05.2024r.

Nasz znak: DT.4141.2z.2024.JP
[ST.4141.2.2024.JP z dnia 18.01.2024r.]

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. k.p.a. (Dz. U. z 2024r., poz. 572) na wniosek strony: z dnia 29.04.2023r. (wpływ 30.04.2024r., uzupełnienie 13.05.2024r.) złożonego przez ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowana przez Panów Wiesława Runowicz i Zbigniewa Szprengiel – prokurentów oddziałowych Oddziału w Olsztynie, w imieniu i na rzecz, których działał Pan Tomasz Boradyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FHU „NATALIA” Tomasz Boradyn, ul. Kajki 62A, 11-320 Jeziorany

postanawiam

- 1) zmienić za zgodą stron decyzję własną z dnia 18.01.2024r. [nasz znak: ST. 4141.2.2024.JP] w sprawie: zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1739N Budziska – Sądry, w m. Sądry**, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV** zlokalizowanego na terenie działki drogowej nr ew. 157/1 obr. Mierzejewo, w m. Sądry, gm. Mrągowo, w celu zasilania oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na działce nr ew. 121, w części dotyczącej zapisów punktu 2 strona 1 (pierwsza), podpunkt 1 i 2 decyzji;

jest:

2. **Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót** w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi o wydanie:

1. decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i ustalenia za powyższe opłaty
2. decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z zastrzeżeniem art. 162 kpa.

w/b:

2. **Zobowiązuje się inwestora przed przystąpieniem do prowadzenia robót** w pasie drogowym do wystąpienia do zarządcy drogi z wnioskiem o zawarcie umowy użyczenia na czas bezpłatnego używania nieruchomości w celu realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy oświetlenia drogowego, wskazując termin i zakres zajęcia pasa drogowego wraz z załącznikiem mapowym

oraz

zapisów „**POUCZENIE**” na stronie 2 (drugiej) decyzji;

jest:

Decyzja wydana jest na okres 3 lat (trzech lat) i jest zgodna z żądaniem Wnioskodawcy. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót, do fizycznego umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji, tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w zawiązku z przedmiotową decyzją, jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenia za powyższe opłaty.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, której wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

w/b:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, której wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

3. Pozostałe warunki zezwolenia zawarte w decyzji z dnia 18.01.2024r. [znak: ST.4141.2.2024.JP] pozostają bez zmian,
4. Nadać niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie decyzją w dniu 18.01.2024r., [znak: ST.4141.2.2024.JP] udzielił dla ENERGA – OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, reprezentowanej przez Panów Wiesława Runowicz i Zbigniewa Szprengiel – prokurentów oddziałowych Oddziału w Olsztynie, w imieniu i na rzecz, których działa Pana Tomasz Boradyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FHU „NATALIA” Tomasz Boradyn, ul. Kajki 62A, 11-320 Jeziorany, zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej **Nr 1739N Budziska – Sądry, w m. Sądry**, urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – **elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV** zlokalizowanego na terenie działki drogowej nr ew. 157/1 obr. Mierzejewo, w m. Sądry, gm. Mrągowo, w celu zasilania oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na działce nr ew. 121.

Dnia 29.04.2024r. (wpływ 30.04.2024r.) Pana Tomasz Boradyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: FHU „NATALIA” Tomasz Boradyn, ul. Kajki 62A, 11-320 Jeziorany, zwrócił się z wnioskiem o zmianę powyższej decyzji w zakresie zmiany zapisów ze względu na lokalizację urządzenia tj. **elektroenergetyczne przyłącze kablowe 0,4 kV** ze złączem kablowo - pomiarowym, służącego do zasilania oświetlenia ulicznego, które nie podlega naliczeniu opłat.

Biorąc pod uwagę opisany powyżej stan faktyczny i prawny, należało orzec jak w sentencji. Pozostałe warunki zezwolenia w decyzji z dnia 18.01.2024r. [znak: ST.4141.2.2024.JP] pozostają bez zmian.

Pouczenie

Od niniejsze decyzji służy stronie odwołanie do samorządowego kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Mrągowie
Daniel Zaborowski

Otrzymują:

1. ENERGA – OPERATOR S.A.,
Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn.
2. a/a

Adres do korespondencji:

- ① Firma Handlowo – Usługowa „Natalia”
Tomasz Boradyn, ul. Kajki 62A, 11-320 Jeziorany.

W załączeniu:

1. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, którego siedziba mieści się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741-95-80, e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Doraczyński, e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, m. in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, reklamacji zgłaszanych szkód na drogach, organizacji imprez, prowadzenia działalności reklamowej.
3. Kategorie danych w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy dotyczą np. Pana / Pani imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, danych dotyczących: nieruchomości, pojazdu, numeru telefonu, adresu e-mail.
4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: programu finansowo – księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom, firmie ubezpieczeniowej.
5. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pana / Pani dane osobowe przechowujemy przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).
7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
 - dostępu do danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania,
 - do sprostowania,
 - do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 - do ograniczenia przetwarzania danych,
 - do przenoszenia danych,
 - do sprzeciwu.Jednakże korzystanie z niektórych praw w trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być ograniczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Pana / Pani dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pana /Pani. Możemy je również otrzymywać z innych źródeł, w szczególności od podmiotów zobowiązanych do ich przekazania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
11. W przypadku , gdy podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów przetwarzania danych. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail), ich nie podanie nie będzie skutkowało brakiem możliwości osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże może to utrudnić np. komunikację.
12. Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną.

Mrągowo, dnia 07.05.2024r.

Nasz znak: DT.4133.6u.2024.JP

PHU „NATALIA” Tomasz Boradyn
ul. Kajki 62A
11-320 Jeziorany

Dot. uzgodnienia projektu budowlanego „budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem kablowo – pomiarowym w celu zasilania oświetlenia ulicznego na działce nr 121” w miejscowości Sądry obr. 13- Mierzejewo dz. nr 157/1, 121

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, uzgadnia projekt budowlany budowy elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem kablowo – pomiarowym w celu zasilania oświetlenia ulicznego w pasie drogi krajowej na działce nr ew. 121, na działce nr 121 obr. Mierzejewo, zlokalizowanego na terenie działki drogowej nr ew. 157/1 obr. Mierzejewo, w m. Sądry, gm. Mrągowo

Warunki uzgodnienia:

1. Budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem kablowo – pomiarowym w celu zasilania oświetlenia ulicznego na działce nr 121, zlokalizowanego na terenie działki drogowej nr ew. 157/1 obr. Mierzejewo, w m. Sądry, gm. Mrągowo, wykonać zgodnie z projektem.
2. Uzgodnienie niniejsze jest ważne przez okres trzech lat i nie jest pozwoleniem na budowę, ani nie stanowi zezwolenia prowadzenia robót w pasie drogowym.
3. Budowę elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4 kV ze złączem kablowo -pomiarowym można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym poprzez złożenie wniosku i podpisanie umowy użyczenia na dysponowanie nieruchomością tj. dz. dr. nr ew. 157/1 obr. Mierzejewo, w m. Sądry, gm. Mrągowo wskazując zakres robót, termin i obszar zajęcia w m² wraz z załącznikiem mapowym i niniejszym uzgodnieniem (art.22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 320).
4. Przywrócenia do stanu poprzedniej użyteczności zajmowanego terenu i przekazanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Przełożenia lub zabezpieczenia urządzeń istniejących w działce, kolidujących z projektowanym urządzeniem, zgodnie z warunkami dysponentów urządzeń.
6. Przekazanie pasa drogowego nastąpi protokołem przekazania pasa na czas prowadzenia robót. Po zakończeniu prac należy teren uporządkować i przywrócić do stanu użyteczności celem odbioru robót.
7. Zachować zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r., w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1518).
8. Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza.
9. Przed wejściem z robotami, w pas drogowy drogi powiatowej Nr 1739N Budziska – Sądry w m. Sądry (dz. dr. nr ew. 157/1) obr. Mierzejewo, gm. Mrągowo, należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu.
10. Na długości zadania należy rozłożyć warstwę wierzchnią czarnoziemiu wraz z wysianiem trawy w celu odbudowy zieleni przyuliczną do stanu istniejącego,

11. Na długości zadania umocnić i wyregulować pobocza, skarpy.
12. Ostatnią warstwę zasypki gruntowej należy odbudować z kruszywa drogowego naturalnego z wtórnego przerobu.
13. Wymaga się aby wskaźnik zagęszczenia gruntu w miejscach wykopu wynosił min. $is = 1,00$ w chodniku i min. $is = 0,97$ w zieleńcu.
14. Kabel umieścić w rurze osłonowej.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Miradowie

Daniel Zaborowski

Otrzymują:

1. FHU „NATALIA” Tomasz Boradyn
ul. Kajki 62A, 11-320 Jeziorany
2. a/a

Załącznik:

1. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, którego siedziba mieści się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. 89 741-95-80, e-mail: psz.sekretariat@powiat.mragowo.pl

1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Andrzej Doraczyński, e-mail: iod@powiat.mragowo.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, m. in. w celu wydawania decyzji administracyjnych, realizacji zadań publicznych, prowadzenia rejestrów publicznych. Dane osobowe przetwarzamy również w związku z koniecznością spełnienia ciężących na administratorze obowiązków prawnych, np.: sporządzanie, ewidencjonowanie i przechowywanie dowodów księgowych oraz gdy jest to niezbędne do wykonywania umów, których Pan/Pani jest stroną. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody, np. w celu usprawnienia kontaktu, reklamacji zgłaszanych szkód na drogach, organizacji imprez, prowadzenia działalności reklamowej.
 3. Kategorie danych w zależności od celu, w jakim je przetwarzamy dotyczą np. Pana / Pani imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru ewidencyjnego PESEL, danych dotyczących: nieruchomości, pojazdu, numeru telefonu, adresu e-mail.
 4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, np. kancelarii prawnej, dostawcom: programu finansowo – księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, bankom, firmie ubezpieczeniowej.
 5. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pana / Pani dane osobowe przechowujemy przez okres zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie archiwizujemy. Dane te usuniemy dopiero wówczas, gdy zezwolą na to przepisy prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu postępujemy zgodnie z instrukcją kancelaryjną. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody na Pana/Pani żądanie (zgłoszone we wniosku).
 7. W trakcie przetwarzania danych osobowych ma Pan/Pani prawo:
 - dostępu do danych osobowych oraz do informacji o procesie ich przetwarzania,
 - do sprostowania,
 - do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 - do ograniczenia przetwarzania danych,
 - do przenoszenia danych,
 - do sprzeciwu.
- Jednakże korzystanie z niektórych praw w trakcie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych może być ograniczone na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Pana / Pani dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Pana /Pani. Możemy je również otrzymywać z innych źródeł, w szczególności od podmiotów zobowiązanych do ich przekazania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 11. W przypadku, gdy podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości osiągnięcia celów przetwarzania danych. W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne (np. numer telefonu, adres e-mail), ich nie podanie nie będzie skutkowało brakiem możliwości osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże może to utrudnić np. komunikację.
 12. Pana / Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Oświadczam, iż zapoznałem/ zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną.



**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie**

Olsztyn, dnia 22 stycznia 2024 r.

O.OL.Z-3.4340.4.2024.JS

Energa - Operator S.A.
Na adres pełnomocnika:
Pan
Tomasz Boradyn
FHU NATALIA Tomasz Boradyn
Ul. Kajki 62A
11-320 Jeziorany

W odpowiedzi na wniosek z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w pasie drogi krajowej nr 59 (działka nr 121) w miejscowości Sądry, obręb 13 Mierzejewo, gm. Mrągowo, w celu zasilania oświetlenia drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, że uzgadnia przedłożony projekt zagospodarowania terenu dotyczący lokalizacji złącza kablowo-pomiarowego wraz z przyłączem kablowym elektroenergetycznym w pasie drogowym drogi krajowej nr 59 (działka nr 121) 13 Mierzejewo, gm. Mrągowo, do zasilania oświetlenia drogowego, przy zachowaniu poniższych warunków:

1. Przyłącze kablowe elektroenergetyczne wraz ze złączem kablowo-pomiarowym wykonać należy w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu, stanowiącym załącznik do niniejszego uzgodnienia.
2. Zabrania się składowania w pasie drogowym drogi krajowej materiałów i sprzętu w związku z prowadzonymi robotami.
3. Po wykonaniu robót teren pasa drogowego drogi krajowej należy doprowadzić bezwzględnie do poprzedniego stanu użyteczności.

4. W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej, inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
5. Przy zabezpieczeniu robót prowadzonych w pasie drogowym drogi krajowej stosować należy warunki rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zm.) - § 1 ust. 3, ust. 4 i ust. 5 oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.).
6. Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem ww. przyłącza kablowego ze złączem w pasie drogowym drogi krajowej, **wymagane jest zawarcie umowy użyczenia pasa drogowego** w celu realizacji przedmiotowej inwestycji. W związku z tym inwestor winien wystąpić do GDDKiA Oddziału w Olsztynie Rejonu w Giżycku z siedzibą przy ul. Węgorzewskiej 4, z wnioskiem o jej sporządzenie.

Jednocześnie informuję, że wyrażamy zgodę na czasowe dysponowanie działką nr 121 obręb 13 Mierzejewo, gm. Mrągowo, w celu wykonania kablowego przyłącza elektroenergetycznego nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania oświetlenia drogowego.

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Marzena Wojtunik
z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

Do wiadomości:

1. GDDKiA Oddział w Olsztynie
Rejon w Giżycku
Ul. Węgorzewska 4
11-500 Giżycko
2. Pan Dariusz Makowski (ezd)
3. aa

Sprawę prowadzi:

Jadwiga Sadzewicz, Starszy specjalista ds. uzgodnień, tel.: (89) 521-28-67, jsadzewicz@gddkia.gov.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:

- 1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
- 2) tel.: (022) 375 8888;
- 3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt sprawy.

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

- 1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
- 2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy.

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniebdania ww. obowiązku doręczenie decyzji/pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 k.p.a.).

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	472223.1268257.1305196
Nazwa dokumentu	pismo znak O.OL.Z-3.4340.4.2024.JS.pdf
Tytuł dokumentu	pismo znak O.OL.Z-3.4340.4.2024.JS
Sygnatura dokumentu	O/OL.Z-3.4340.4.2024
Data dokumentu	24.01.2024 15:45:33
Skrót dokumentu	DB859D7ED08FBDFD835276B781AE9253FB D330D7
Wersja dokumentu	1.2
Data podpisu	24.01.2024
Sygnatariusz	Marzena Marianna Wojtunik
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.116.9.9.
Data wydruku:	25.01.2024 07:23:04
Autor wydruku:	Sadzewicz Jadwiga

10. MPZP lub decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obszar objęty inwestycją nie posiada aktualnego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Budowa przyłącza nie wymaga wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Przyłącze budowane będzie w oparciu o Art. 29a Prawa Budowlanego.

11. Stan istniejący

Zgodnie z warunkami przyłączenia oświetlenie uliczne zlokalizowane na działce nr 121 ma być przyłączone do linii napowietrznej niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Sądry; K-0569 obwód [01] kier. „Sł. nr 1 wieś” poprzez budowę przyłącza kablowego.

Na stacji transformatorowej zabudowany jest transformator 63kVA, a obwód nr [01] zabezpieczony jest wkładkami WT 80A/gG.

Linia obwodu [01] od stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia (słup nr 08/RK-10) wykonana jest przewodem AsXSn 4x50mm² długości 370m,

Na istniejącym słupie nr 08/RK-10 zabudowany jest odgromnik ASZH 480 C 301, a przy słupie wykonane jest uziemienie. Na słupie nad przewodami zabudowana jest lampa oświetlenia ulicznego zasilana przewodami 2xAL25mm².

Słup zabudowany jest w nieutwardzonym poboczu drogi powiatowej.

Trasa projektowanego przyłącza prowadzi w poboczach dróg powiatowej i krajowej z dwoma przejściami pod rowem odwadniającym dróg.

W pasie drogi krajowej zaprojektowana została sieć oświetlenia ulicznego (pokazana na PZT).

12. Rozbiórki

- nie dotyczy

13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)

- nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nn

- nie dotyczy

15. Linia nn (napowietrzna/kablowa)

- nie dotyczy

16. Oświetlenie uliczne.

- nie dotyczy

17. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe)

- nie dotyczy

18. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe)

Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do PZD w Mrągowie z odpowiednimi wnioskami zgodnie z wydaną Decyzją nr 2/2024 z dnia 18-01-2024r..

Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do GDDKiA Rejon w Giżycku o zawarcie umowy użyczenia pasa drogowego (dz. nr 121) w celu wykonania prac – dane potrzebne do wniosku podane są w dalszej części projektu (pkt. 27).

Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do PZD w Mrągowie o zawarcie umowy użyczenia pasa drogowego (dz. nr 157/1) w celu wykonania prac – dane potrzebne do wniosku podane są w dalszej części projektu (pkt. 27).

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić, czy zaprojektowana sieć kablowa 0,4kV oświetlenia ulicznego na działce nr 121 została wybudowana, jeżeli tak to w jakiej lokalizacji.

Prace ziemne rozpocząć od przekopów kontrolnych mających na celu potwierdzenie lokalizacji istniejących sieci w miejscu budowy przyłącza.

18.1. Budowa przyłącza kablowego

Od słupa nr 08/RK-10 zlokalizowanego na działce nr 157/1, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E-01, do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ułożyć kabel YAKXS 4x70mm² długości 21m/33m.

Po słupie kabel układać chroniąc go do wysokości 2,5m nad i 0,5m poniżej poziomu ziemi rurą Arot'a BE 75. Mocowanie rury do słupa wykonać przy uchwytów dystansowych np. Arot ŻF-75. Sam kabel mocować do słupa z zastosowaniem uchwytów typu SO 79.6.

Projektowany kabel w ziemi układać na głębokości:

- zgodnie z profilem – rys. E-03 w pasie drogi powiatowej
- 0,8m w poboczu drogi krajowej
- 1m przy przejściu pod rowem.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys. E-01 w trasie kabel układać w rurze osłonowej DVK 110 o łącznej długości 20m.

W wykopach kabel i rury układać między warstwami piasku grubości min. 10cm (grubość warstwy liczona od dolnej i górnej krawędzi kabla lub rury). Rury zabezpieczyć przed przenikaniem wody i zamulaniem wkładami uszczelniającymi.

Nad kablem w odległości 25cm ułożyć folię z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Wykopy przy zasypywaniu zagęszczać warstwami. Do wykopów nie wrzucać wydobytych podczas ich wykonywania kamieni i gruzu.

W miejscach występowania trawników wierzchnią warstwę zasypać żyzną ziemią i odsiać trawę.

Prace w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi krajowej prowadzić zgodnie z warunkami uzgodnienia, wydanymi decyzjami, uzgodnieniami i umową użyczenia z GDDKiA.

Naruszone terenów zielonych przywrócić do stanu pierwotnego.

W trasie przyłącza i w złączu kablowo-pomiarowym założyć tabliczki identyfikacyjne zawierające nazwę i rodzaj kabla, właściciela, rok ułożenia, kierunek zasilania.

Przed zasypaniem należy:

- zlecić odpowiedniej pracowni geodezyjnej wykonanie namiaru nowo wybudowanych urządzeń
- zgłosić odpowiedniej komórce organizacyjnej Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie odbiór sposobu ułożenia kabla.

Na słupie nr 08/RK-10 kabel podłączyć do przewodów linii napowietrznej obwodu [01].

W złączu kabel podłączyć zgodnie ze schematem połączeń rys. E-02.

18.2. Szafka pomiarowa

- stanowi część złącza kablowo-pomiarowego

18.3. Zabudowa złącza kablowo-pomiarowego

Projektowane złącze kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F zabudować, zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółową lokalizacją rys. E-01, na działce nr 121 przy granicy działki numer 131 frontem do drogi krajowej.

Standardowe wyposażenie złącza należy uzupełnić:

- zgodnie z warunkami przyłączenia w przedlicznikowy jednobiegunowy wyłącznik ETIMAT T 1p 6A,
- rozłącznik-bezpiecznikowy w złączu kablowo-pomiarowym należy wyposażyć we wkładkę WT-00 20A/gG.

W celu uziemienia szyn PEN w złączu należy wykonać przy nim uziemienie. Uziemienie wykonać jako pionowe głębokie z zastosowaniem ocynkowanych prętów stalowych.

Wykonane uziemienie musi spełniać warunek:

$$R_{PEN} \leq 30 \Omega$$

R_{PEN} – rezystancja uziemienia szyny PEN w złączu.

Przy układaniu uziomu w tym samym wykopie co kabel, bednarkę należy zakopać w dnie rowu kablowego na głębokość co najmniej 10cm.

Układ połączeń torów prądowych, przewodów PEN i przewodów uziemiających w projektowanych złączu przedstawia rys. E-02 (załączonym w projekcie wykonawczym).

Złącze opisać numerem nadanym przez Inwestora.

18.4. Kablowa rozdzielnica szafowa

- nie dotyczy

18.5. Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy

- nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN

- nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn

- nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn

Na słupie nr 08/RK-10, od którego budowane będzie przyłącze, na przewodach linii napowietrznej obwodu [01] zabudowany jest odgromnik ASZH 480 C301, a przy słupie wykonane uziemienie.

Istniejące uziemienie powinno spełniać warunek:

$$R_{uz} \leq 10 \Omega.$$

R_{uz} – rezystancja wykonanego uziemienia.

W przypadku większej wartości rezystancji należy wykonać prace mające na celu poprawę parametrów do wartości wymaganej.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora wzdłuż żerdzi ułożyć płaskownik ocynkowany FeZn 30x4. Płaskownik ma łączyć istniejący uziom z przewodem PEN sieci energetycznej poprzez zaciski uziemiające żerdzi i zacisk kontrolny wykonany na wysokości ok. 1m. Podejście pod zacisk kontrolny uformować w sposób umożliwiający pomiar miernikiem „cęgowym”.

Z istniejącym uziomem połączyć przewody PEN obwodu [01] i linii oświetlenia ulicznego.

22. Ochrona od porażen prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN

- nie dotyczy

23. Ochrona od porażen prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn

- nie dotyczy

24. Ochrona od porażen prądem elektrycznym w sieci nn

Sieć elektroenergetyczna 0,4kV, do której projektowane jest przyłączenie, należąca do ENERGA-OPERATOR SA, pracuje w układzie TN-C.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią będą: izolacja podstawowa kabla, obudowy i osłony projektowanych urządzeń, oraz umieszczenie urządzeń poza zasięgiem ręki.

Jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C.

Zgodnie z zalecaną do stosowania przez Inwestora Normą SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne wyłączenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spełniające warunek:

$$I_{zw.1-faz} \geq I_a \geq 2 \times I_{nb}.$$

Warunek będzie spełniony.

25. Obliczenia techniczne

25.1. Zapotrzebowanie mocy

Zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Podmiot (warunkami przyłączenia) przyjmuję moc obciążenia szczytowego w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym:

$$P_s = 1kW$$

Prąd obciążenia szczytowego w złączu:

$$I_s = \frac{1 \times 10^3}{230 \times 0,93} \cong 4,7A$$

25.2. Dobór zabezpieczeń

Jako zabezpieczenia przedlicznikowe w złączu kablowo-pomiarowym należy zainstalować jednobiegunowy wyłącznik ETIMAT T 1p 6A do działki nr 121.

Rozłącznik-bezpiecznikowy w złączu kablowo-pomiarowym wyposażać we wkładkę WT-00 20A/gG.

25.3. Dobór przekroju przyłącza kablowego.

Przyłącze wykonać kablem: YAKXS 4x70mm² o I_z=138A

Sprawdzenie spadku napięcia na projektowanym przyłączy:

Dane:

P_s=1kW

S=70mm², U_n=400V, γ=33 m/Ωmm², l=33m

$$\Delta U = \frac{1 \times 33 \times 20^5}{230^2 \times 33 \times 70} = 0,1\%$$

$$\Delta U = 0,1\% < \Delta U_d = 1\% - \text{spełnia wymagania}$$

25.4. Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przy uszkodzeniu w projektowanym złączu kablowo-pomiarowym.

Zwarcie 1-faz. w projektowanym złączu

Transformator 63kVA	R=0,0465Ω	X=0,1044Ω
Istniejąca linia napowietrzna AsXSn 4x50mm ² – dł. 370m	R=0,224Ω	X=0,030Ω
Projektowane przyłączy kablowe YAKXS 4x70mm ² - dł. 33m	R=0,014Ω	X=0,003Ω
Impedancja pętli zwarcia		Z=0,550Ω
Prąd zwarcia 1-fazowego		I _{zw 1-fza} = 334,5A

Projektowane przyłączy na stacji transformatorowej zabezpieczone będzie wkładkami WT-00 80A/gG.

Zgodnie z zalecaną do stosowania przez Inwestora Normą SEP-E-001 p. 10.3. skuteczne wyłączenie zasilania gwarantuje zabezpieczenie spełniające warunek:

$$I_{zw.1-faz} \geq I_a \geq 2xI_{nb}.$$

Prąd wyłączenia wkładki WT 80A/gG przy dopuszczalnym dla sieci współczynniku k=2 wynosi: I_a=160A.

$$\text{warunek } I_a \leq I_{zw-faz} - \text{będzie spełniony}$$

Zgodnie z wymaganiami PN przyłączany obiekt powinien mieć wykonane połączenia wyrównawcze.

Uwaga: projektowane złącze wykonane jest w drugiej klasie ochronności - spełnia wymagania ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniach.

25.5. Obliczenie powierzchni projektowanych urządzeń w pasach drogowych.

Powierzchnia całkowita w pasie drogi krajowej nr 59 wynosi: 0,925m²

- na dz. nr 121:

Miejsce lokalizacji projektowanych urządzeń	Składowe do obliczenia powierzchni na rozpatrywanym terenie	Powierzchnia na rozpatrywanym terenie	Powierzchnia całkowita na działce
w poboczu	$(7,5m \times 0,11m) + (0,25m \times 0,4m)$	0,925m ²	0,925m ²
w jezdni	-	-	
w chodniku	-	-	

Powierzchnia całkowita w pasie drogi powiatowej nr 1739N wynosi: 1,2294m²

- na dz. nr 157/1:

Miejsce lokalizacji projektowanych urządzeń	Składowe do obliczenia powierzchni na rozpatrywanym terenie	Powierzchnia na rozpatrywanym terenie	Powierzchnia całkowita na działce
w poboczu	$(12m \times 0,11m) + (1m \times 0,0294m)$	1,2294m ²	1,2294m ²
w jezdni	-	-	
w chodniku	-	-	

26. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe proste. Kategoria gruntowa I.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, przedmiotową inwestycję należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej (posadowienie niewielkich obiektów budowlanych o statystycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń).

27. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Droga powiatowa dz. nr 157/1:

Projektowane przyłącze lokalizowane będzie w pasie drogi powiatowej nr 1739N (Budziska – Sądry) działka nr 157/1.

Podstawą lokalizacji przyłącza w pasie drogowym drogi powiatowej są:

- Decyzja nr 2/2024 znak ST.4141.2.2024.JP z dnia 18-01-2024r.
- Decyzja znak DT.4141.2.2024.JP z dnia 23-05-2024r. wydane przez PZD w Mrągowie.
- Uzgodnienie DT.4133.6u.2024.JP z dnia 07-05-2024r.

Dane dotyczące urządzeń lokalizowanych na działce nr 157/1:

Urządzenia projektowane w pasie drogowym:

- Elektroenergetyczne przyłącze kablowe YAKXS 4x70mm². Długość przyłącza na działce wynosi: 13m w tym 12m w rurze osłonowej o średnicy 110mm.

Powierzchnia projektowanych urządzeń na działce nr 157/1 wynosi: 1,2294m².

Przed przystąpieniem do prac Inwestor (wykonawca z odpowiednim pełnomocnictwem) powinien wystąpić do PZD w Mrągowie z wnioskiem (pismem) o zawarcie umowy użyczenia pasa drogowego.

We wniosku/ piśmie należy:

- Powołać się na ww. Decyzję,
- Podać kto będzie reprezentował Inwestora (podpisze umowę),
- Podać powierzchnie terenu zajmowanego podczas wykonywania prac w tym powierzchnie zajmowaną przez sprzęt i pojazdy,
- Podać termin do kiedy prace zostaną wykonane (w celu uniknięcia aneksowania umowy należy przyjąć pewien „zapas” czasowy)
- Podać dane wykonawcy robót.

Droga krajowa nr 59 dz. nr 121:

Projektowane przyłącze ze złączem zlokalizowane będzie w pasie drogi krajowej nr 59 (odcinek Mrągowo – Ryn) na działce nr 121 w miejscowości Sądry obręb Mierzejewo Gmina Mrągowo.

Podstawą lokalizacji przyłącza w pasie drogowym drogi krajowej jest uzgodnienia znak O/OL.Z-3.4340.4.2024.JS z dnia 22-01-2024r. wydane przez GDDKiA w Olsztynie.

Dane dotyczące urządzeń zlokalizowanych na działce nr 121:

Urządzenia projektowane w pasie drogowym:

- Elektroenergetyczne przyłącze kablowe YAKXS 4x70mm² i złącze kablowo-pomiarowe o wymiarach podstawy 0,4m x 0,25m. Długość przyłącza na działce wynosi: 7,5m całość w rurach osłonowych DVK 110.

Powierzchnia projektowanych urządzeń na działce nr 121 wynosi: 0,925m².

Przed przystąpieniem do prac Inwestor (wykonawca z odpowiednim pełnomocnictwem) powinien wystąpić do GDDKiA Rejon w Giżycku z wnioskiem (pismem) o zawarcie umowy użyczenia pasa drogowego (GDDKiA nie posiada formularza).

We wniosku/ piśmie należy:

- Powołać się na uzgodnienie O/OL.Z-3.4340.4.2024.JS z dnia 22-01-2024r.,
- Podać kto będzie reprezentował Inwestora (podpisze umowę),
- Podać powierzchnie terenu zajmowanego podczas wykonywania prac w tym powierzchnie zajmowaną przez sprzęt i pojazdy,
- Podać termin do kiedy prace zostaną wykonane (w celu uniknięcia aneksowania umowy należy przyjąć pewien „zapas” czasowy)
- Podać dane wykonawcy robót.

28.Kolizje / krzyżowania

W trasie przyłącze nie będzie krzyżowało się z innymi sieciami. Przyłącze zbliży się do zaprojektowanej sieci kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego.

W zależności od głębokości ułożenia istniejących sieci w celu uniknięcia kolizji, należy dostosować głębokość ułożenia projektowanego przyłącza kablowego.

29. Ingerencja w zieleni wysoką

Nie przewiduje się ingerencji w zieleni wysoką.

30. Ochrona konserwatorska

Obszar, na którym projektowana jest inwestycja, nie jest objęty ochroną konserwatorską.

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub archeologicznych należy zgłosić to do odpowiedniego Urzędu Ochrony Zabytków.

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na działce nr 121 miejscowości Sądry Gmina Mrągowo.

Obszar inwestycji obejmuje działki nr 157/1 i 121 obrębu 13-Mierzejewo, jednostka ewidencyjna 281003_2 Gmina Mrągowo.

Zgodnie PZT projektowana jest budowa 33m elektroenergetycznego przyłącza kablowego 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym – zgodnie z pkt. 18 opisu.

Obszar inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie górniczym, nie jest narażona na osuwanie się mas ziemnych i nie jest narażona na niebezpieczeństwo powodzi.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199 poz. 1227) wraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 213 poz. 1397) , a także ustawą z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25 poz. 150) inwestycja nie podlega przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

32. Informacja i dane o charakterze istniejących i przewidywanych zagrożeń

Zakres projektu nie przewiduje ingerencji w zieleń wysoką, a zaprojektowana budowa przyłącza nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Projektowane przyłącze elektroenergetyczne przy prawidłowym wybudowaniu i utrzymaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym nie niesie zagrożenia dla otoczenia i zdrowia użytkowników.

33. Obszar oddziaływania inwestycji

Projektowane przyłącze kablowe jest elementem sieć elektroenergetycznej będącej obiektem budowlanym kategorii: XXVI.

Obszar oddziaływania projektowanego przyłącza obejmuje teren na działkach numer 157/1, 121 w bezpośrednim sąsiedztwie przyłącza i złącza.

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

34. Uwagi

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami. Podłączenie do czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać po uprzednim, zgodnym z przepisami BHP przygotowaniu miejsca pracy.

Po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną, badania i pomiary potwierdzone odpowiednimi protokołami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren należy uporządkować. W celu uniknięcia sytuacji konfliktowych zaleca się protokolarne przyjęcie terenu pod inwestycję od właściciela (-li) działki(-tek), oraz protokolarne przekazanie terenu właścicielowi po wykonaniu prac.

Tomasz Boradyn
Upr. Bud. Nr WAM/0079/EWOE/13
do projektowania i kier. robotami bud.
w zakresie instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

35. Zestawienie montażowe i demontażowe

Rodzaj materiału	Ilość
Kabel YAKXS 4x70mm ²	33 m
Rura osłonowa BE 75	3 m
Uchwyt SO 79.6	6 szt.
Uchwyt do rury BE np. ŻF-75-3	3 szt.
Rura osłonowa DVK 110	20 m
Folia niebieska sygnalizacyjna	25 m
Złącze kablowo-pomiarowe P1-Rs/LZV/LZR/F	1 szt.
Wkładka WT-00 20 A/gG	1 szt.
Wyłącznik ETIMAT T 1p 6A	1 szt.
Wkład uszczelniający do rury osłonowej	2 kpl.
Palczatka typ AK-4 35-150	2 szt.
Kształtka uszczelniająca REC 75	1 szt.
Piach pospółka	wg. potrzeb
Piach frakcja 2mm	wg. potrzeb
Płaskownik FeZn 30x4	wg. potrzeb
Pręty uziomowe FeZn ϕ 16	wg. potrzeb
Tabliczka identyfikacyjna kabla na słup	1 szt.
Tabliczka identyfikacyjna kabla do ziemi	3 szt.
Tabliczka identyfikacyjna kabla do złącza	1 szt.
Tabliczka identyfikacyjna złącza	1 szt.
Zaciska SLIP 32.21	4 szt.
Przewód ALY 50mm ²	2m
Końcówka AL50	1 szt.
Zacisk SLIP 32.2	1 szt.
Zacisk DPA 18-95F	1 szt.

Zabudowywane materiały muszą być dopuszczone do stosowania przez ENERGIA-OPERATOR SA (znajdować się na liście z procedury prekwifikacji)