


- 23306678
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F



L.nr: PL0037330050801269

ul. Koronki 50 (Wacław Sienkiewicz)

Pp=6kW, I=10A 3-f

L.nr: 9150130054446120

ul. Koronki 41 (Ryszard Matuszak)

Pp=4kW, I=10A 3-f

ZASILANIE


YAKY 4x70 "AB."

R<30Ω

23306680

Z33 (Z-504/1) PROJ.

P2-Rs/LZV/LZR/F



R<30Ω


dz.227/43

dz.227/18

P/25/068442

21kW

Z33 (Z-502) PROJ. 23306676
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F pgtla




R<30Ω

dz.227/27

Rezerwa

23306677

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F



R<30Ω


dz.227/10

dz.227/24

23306679 pgtla

Z33 (Z-504) PROJ.

KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F



R<30Ω

dz.227/25

Rezerwa


PROJ. YAKXS 4x35 I=15m "05"

+Fe/Zn 25x4

23306681

Z33 (Z-505) PROJ.

P2-Rs/LZV/LZR/F



R<5Ω

dz.227/52

dz.227/26

12,5kW

P/18/040210

SCHEMAT POWYKOPOWY
Zakład Usługowo-Handlowy
"MEGAWAT"

Jerry Naliński

83-033 Cedry Wielkie ul. Sportowa 6

NIP 593-104-11-56 Regon 191024096

19.02.2019

OBI/33/1804140

DT-14607

Układ sieci TN-C

STOSOWAĆ KLÓDKI I ZAMKI WEDŁUG

SYSTEMU MASTER-KEY

WYPOSAŻYĆ CZĘŚĆ KABLOWĄ ZŁĄCZA

(Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI POMIAROWEJ)

W UCHWYTY DO ZAKŁADANIA KLÓDEK

FIRMA STANEL		ul. Kalinowa 1 83-033 Gołębiewo Wielkie	
INWESTOR: ENERGIA-OPERATOR SA		ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	
PROJEKT: Linia kablowa nn 0,4kV -- budowa		Michalin, gmina Przywidz	
ZADANIE NR: OBI/33/1804140		FAZA: PBW	
RYSUNEK: Schemat zasilania 0,4kV		NR RYS.	
DATA: V.2019	IMIE I NAZWISKO:	 2	
PROJEKTANT:	inż. Stanisław Skulimowski POM/0127/PWOE/04		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jonasz Dworek POM/0166/PWBE/17 		