



Budowa przyłącza kablowego od stanowiska linii napowietrznej nn.

Stacja S6-01493 Łomia III, ist. transformator 50 kVA

Linia nn od stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia: 4xAl 40 mm<sup>2</sup> - około 140 m + 4xAl 50 mm<sup>2</sup> - około 95 m

Zakres prac:

- od stanowiska linii napowietrznej nn wybudować przyłączy kablowe min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> – trasa około 40 m,
- przy granicy działki Klienta zabudować złącze kablowe kablowo-pomiarowe - 1 szt. sugerowany typ: P2-Rs/LZV/F
- uzyskać zgody właścicieli działek na lokalizację projektowanych urządzeń energetycznych zgodnie ze standardami EOP

WP: P/25/090095, Przyłączy do: Łomia, gmina Lipowiec Kościelny, Nr działki: 288/18

Załącznik graficzny opracował: Mariusz Błaziński