



Stacja S6-01363 Księży Dwór I, transformator 160 kVA

Ist. obwód nn do miejsca zasilenia. YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> – 550 m

Zakres prac:

- od złącza kablowego nn nr Z7607409 (P2-Rs/LZV/LZR/F) wybudować przyłącze kablowe nn min. NA2XY (YAKXS) 4x120 mm<sup>2</sup> – długość trasy około 110 m,
- zabudować złącze kablowo-pomiarowe nn przy granicy dz. Nr 55/51 i 55/52

WP: P/25/087549, Przyłącze do: Księży Dwór, gmina Działdowo, Nr działki: 55/52, WP: P/25/087558, Przyłącze do: Księży Dwór, gmina Działdowo, Nr działki: 55/51,

Załącznik graficzny opracował: Szymon Obrębski

