

Region Zachód			DRU Karlino																	
nr mapy	gmina/ miasto	miejscowość	lokalizacja słupa (ulica, ..)	ilość słupów do wymiany	numery słupów do wymiany	miejsce posadowienia słupa (pobocze nieutwardzone, chodnik - kostka, asfalt, inne)	typ starego słupa + wysokość	typ NOWEGO słupa + wysokość	typ NOWEGO wysięgnika - wymiary, kąt	kolor NOWEGO słupa	wspokość zawieszenia oprawy [m]	czy NOWY słup wymaga uziemiaenia ? TAK / NIE	stary słup zdać do DRU ? / utylizować?	stary wysięgnik zdać do DRU? / utylizować?	typ starej oprawy; czy wymaga wymiany?	NOWA oprawa typ, moc	ilość NOWYCH opraw	kolor NOWEJ oprawy	starą oprawę zdać do DRU ? / utylizować?	uwagi
1	Koszalin	Koszalin	Ratajczaka	1	3/1/3	Pobocze nieutwardzone	stalowy 5	CN7	2x 1x1,5<10<90	standard	8	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	TAK	OPRAWA BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM12 8816LM 61W	2	standard	zdać do DRU	Podwójny wys, kąt rozwarcia 90
1	Koszalin	Koszalin	Ratajczaka	1	3/3	Pobocze nieutwardzone	stalowy 5	CN7	2x 1x1,5<10<90	standard	8	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	TAK	OPRAWA BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM12 8816LM 61W	2	standard	zdać do DRU	Podwójny wys, kąt rozwarcia 90
1	Koszalin	Koszalin	Ratajczaka	1	4/3	Chodnik	stalowy 5	CN7	2x 1x1,5<10<90	standard	8	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	TAK	OPRAWA BGP282 T25 1 xLED100-4S/740 DM12 8816LM 61W	2	standard	zdać do DRU	Podwójny wys, kąt rozwarcia 90
2	Koszalin	Koszalin	Spokojna	1	1/1	Pobocze nieutwardzone	stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
2	Koszalin	Koszalin	Spokojna	1	2/1	Pobocze nieutwardzone	stalowy 5	CN5	-	standard	5	Tak	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	1/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	2/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	4/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	5/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	6/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	7/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	8/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	9/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	1/1/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	1/2/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	2/1/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	2/2/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	1/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	3/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	4/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	5/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	6/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	7/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
3	Koszalin	Koszalin	Karłowicza	1	8/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	1/3	Pobocze nieutwardzone	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	TAK	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	2/3	Pobocze nieutwardzone	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	NIE	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	3/3	Pobocze nieutwardzone	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	NIE	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	4/3	Pobocze nieutwardzone	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	TAK	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	2/2	Chodnik	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	TAK	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	3/2	Chodnik	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	NIE	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
4	Koszalin	Koszalin	Władysława IV	1	4/2	Chodnik	Dragowy stalowy 9	CN9	-	standard	9	TAK	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Koszalin	Koszalin	Klemensiewicza	1	1/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Koszalin	Koszalin	Klemensiewicza	1	2/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	

nr mapy	gmina/ miasto	miejscowość	lokalizacja słupa (ulica, ..)	ilość słupów do wymiany	numery słupów do wymiany	miejsce posadowienia słupa (pobocze nieutwardzone, chodnik - kostka, asfalt, inne)	typ starego słupa + wysokość	typ NOWEGO słupa + wysokość	typ NOWEGO wysięgnika - wymiary, kąt	kolor NOWEGO słupa	wsokość zawieszenia oprawy [m]	czy NOWY słup wymaga uziemiaenia ? TAK / NIE	stary słup zdać do DRU ? / utylizować?	stary wysięgnik zdać do DRU? / utylizować?	typ starej oprawy; czy wymaga wymiany?	NOWA oprawa typ, moc	ilość NOWYCH opraw	kolor NOWEJ oprawy	starą oprawę zdać do DRU ? / utylizować?	uwagi
5	Koszalin	Koszalin	Klemensiewicza	1	3/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Koszalin	Koszalin	Klemensiewicza	1	4/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Koszalin	Koszalin	Kotarbińskiego	1	1/1/5	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Koszalin	Koszalin	Kotarbińskiego	1	1/3/5	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
5	Koszalin	Koszalin	Kotarbińskiego	1	1/4/5	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	5/11	chodnik, kostka	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	5/1/1	Pobocze nieutwardzone	parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	5/2/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	1/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	2/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	3/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	3/1/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
6	Koszalin	Koszalin	Synów pułku	1	2/2/1	chodnik, kostka	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
7	Koszalin	Koszalin	Radogoszczańska	1	7/3	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
7	Koszalin	Koszalin	Radogoszczańska	1	6/3	chodnik, kostka	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Kasprowicza	1	1/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Kasprowicza	1	2/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Kasprowicza	1	3/2	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	1/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	2/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	3/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	4/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	5/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	6/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	6/1/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	7/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	NIE	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
8	Koszalin	Koszalin	Korczaka	1	8/1	Pobocze nieutwardzone	Parkowy stalowy 5	CN5	-	standard	5	TAK	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
9	Koszalin	Koszalin	Wańkowicza	1	2/1	Pobocze nieutwardzone	Drogowy stalowy 7	CN6	1x1<10	standard	7	TAK	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
9	Koszalin	Koszalin	Wańkowicza	1	3/1	Pobocze nieutwardzone	Drogowy stalowy 7	CN6	1x1<10	standard	7	NIE	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
9	Koszalin	Koszalin	Wańkowicza	1	4/1	Pobocze nieutwardzone	Drogowy stalowy 7	CN6	1x1<10	standard	7	TAK	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	
9	Koszalin	Koszalin	Wańkowicza	1	5/1	Pobocze nieutwardzone	Drogowy stalowy 7	CN6	1x1<10	standard	7	NIE	zutylizować	zutylizować	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	