

Stację transformatorową SN/nn nr S1-01420 Płock Topolowa przystosować do nowych warunków obciążenia poprzez wymianę istniejącego transformatora SN/nn o mocy: 400kVA na transformator SN/nn o mocy znamionowej wg. obliczeń - zgodnie z warunkami przyłączenia nr P/25/019566 z uwzględnieniem mocy przyłączeniowej wynikającej z niniejszych warunków przyłączenia.
uwzględnić moce wynikające z warunków przyłączenia nr P/25/076881 - 130kW i P/25/019566 - 200kW.

