

**Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach****Nr OBI/OBM: OBMBS/**Nazwa i adres obiektu (zamówienia): **Wykonanie robót budowlanych –**

Wymiana stacji transf. Kurzętnik 8

**I. Dotyczy tylko robót na nN:**

1. Prace na niskim napięciu winny być wykonywane w technologii PPN.
2. Jeżeli z przyczyn obiektywnych nie można wykonać prac w technologii PPN to dopuszcza się wyłączenie i:
  - a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:  
WYKONAWCA ☐ SPNS ☐
  - b) agregat zapewnia:  
WYKONAWCA ☐ ENERGA ☐

- Ilość ..... moc.....	- Ilość ..... moc.....
- Ilość ..... moc.....	- Ilość ..... moc.....
- Ilość ..... moc.....	- Ilość ..... moc.....

**II. Dotyczy robót na SN, bądź SN i nN:**

1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:  
WYKONAWCA ☐ SPNS ☒
2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatów:  
TAK ☒ NIE ☐
3. Agregat zapewnia:  
WYKONAWCA ☒

- Ilość ..... moc.....40kVA	- Ilość ..... moc.....
- Ilość ..... moc.....50kVA	- Ilość ..... moc.....
- Ilość ..... moc.....63kVA	- Ilość ..... moc.....
- Ilość .....1..... moc.....100kVA	- Ilość ..... moc.....
- Ilość ..... moc.....160kVA	- Ilość ..... moc.....
4. Maksymalny czas wyłączeń odbiorców \*:  
- ilość wyłączeń: .....1.....  
- czas wyłączeń:.....10.....
5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawcę na urządzeniach ustala się na .....1.....dni roboczych.
6. Powiadomienia o wyłączeniu realizuje:  
WYKONAWCA ☒ ENERGA ☐
7. Uwagi: Mostki 68-69, Agregat Kurzętnik 11

Sporządził

Łukasz Czaiński

Zatwierdził:

Kierownik MZE

WZ. Czaiński

- Dotyczy sytuacji szczególnych, np. wymiana stacji, wymiana rozdzielnic nN