

TABELA 1 – zestawienie montażowe

* - liczbe elementów dostosować do wymagań rezystancji określonej Standardami Technicznymi obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA.

II. ELEMENTY LINII NAPOWIERZNEJ												
LP.	ZAKRES		podejście kablowe									
			OGRANICZNIKI I ZACISKI				RURY I UCHWYTY				INNE MATERIAŁY	
	OD	DO	Ogranicznik przepięć BOP-R 05/10 (bip 6/100) (BK 2406/15) linia goła	Ogranicznik przepięć SE30.4 50 BZ (6/100) (BK 2406/12) linia izolowana	Zaciski AL/AL. SL 4.25 16-120/16-120 - nie przebijający	Zaciski AL/AL. SLIP 32.21 16-150/16-120 - przebijający jednostronnie	Rura HDPE sztywna, jednościana, odporna na UV (gr. min 5mm) Ø75	Uchwyty dystansowy rura-słup ŻN	Uchwyty dystansowy rura-słup EPV	Uchwyty dystansowy kabel-słup ŻN	Uchwyty dystansowy kabel-słup EPV	Głowica napowietrzna STN 1n (16-35)
JM			[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[m]	[szt]	[szt]	[szt]	[szt]	[kpl]
1	istn. Sl. 5/501	proj. P1	0	0	0	0	3	3	0	5	0	1
RAZEM			0	0	0	0	3	3	0	5	0	1

TABELA 2 – zestawienie demontażowe

W przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się materiału z demontażu.