

Numer P/24/064426

Miejscowość Włocławek

Data 16-09-2024

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

1. Przyłączany obiekt:
Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny
Adres (Nr działki): Fabianki, ul. -
gm. Fabianki, działka numer 242/33
2. Grupa przyłączeniowa: grupa V
3. Moc przyłączeniowa: 16.5 kW
4. Miejsce przyłączenia:
GPZ - Włocławek Zawisłe [GPZ3-0042]
Linia 15 kV GPZ ZAWISŁE - LIPNO [SN 3-0042-05]
Stacja SN/nn FABIANKI PGR [STA3-0235]
Obwód nn OBW.500 PRZEPOMPOWNIA [NN 3-0235-05]
Obiekt Obwód [nN] OBW.500 PRZEPOMPOWNIA [NN 3-0235-05]
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
Zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przyłączanej
6. Rodzaj przyłącza: kablowe
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z siecią:
 - 7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
 - 7.1.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 7.1.2. Stacja transformatorowa:
-
 - 7.1.3. Urządzenia nn:
Z szafki P1-Rs/LZV/LZR/F nr ZK3-06651 wybudować kabel YAKXS 4x120 dł. ok. 15m do proj. szafki P1-Rs/LZV/F, którą usytuować w granicy działki 242/33 w sposób umożliwiający swobodny dostęp od strony drogi.
 - 7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane:
sieć/instalację odbiorczą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci.
 - 7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego:
-
 - 7.1.7. Demontaże:
-
- 7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany:
Odbiorca z proj. szafki kablowo-pomiarowej wybuduje kabel zalicznikowy do rozdzielni głównej obiektu. Przekrój kabla oraz instalację przyłączaną dostosuje do planowanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w "Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej".
8. Wymagany stopień skompensowania mocy bierniej:
tgφ QI: 0.4
tgφ QIV: 0
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

- | | | | |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci | Napięcie znam. [kV] | Moc znam. [kW] | Prąd rozruchu [A] |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|

12.3. Dotyczy umowy o przyłączenie:

12.4. Inne wymagania:

13. Użytkowane urządzenia elektryczne powinny spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji niniejszych warunków przyłączenia należy uwzględnić wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA.
15. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Należy liczyć się z możliwością przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwową dostawę energii elektrycznej można zapewnić jedynie poprzez zainstalowanie własnego źródła energii (np. agregatu prądotwórczego, urządzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunków jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu


16. Zawarcie umowy o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych, na zasadach określonych w tej umowie. Projekt umowy o przyłączenie stanowi załącznik do niniejszych warunków.
17. Warunki przyłączenia są ważne 2 lata od dnia ich doręczenia.
Po zawarciu umowy o przyłączenie warunki przyłączenia ważne są w okresie obowiązywania umowy o przyłączenie.
18. Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii dla obiektu przyłączanego:

- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.


Balcerkowski Wiktor

OPRACOWAŁ
tel. +48 564 706 316


Kierownik
Działu Przyłączeń
Marcin Wiliński


ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku
ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek



September 16, 2024



województwo kujawsko-pomorskie
powiat włocławski
miejscowość 041807_2-Fabianki
brzoza 0005-Fabianki

układ współrzędnych: 2000
układ wysokościowy: Kronsztadt 60
układ odniesienia: PL-ETRF2000 i PL-ETRF89
Mapa aktualna w oznaczonym zakresie na dzień 02.06.2017 r.

ykonawca:

Biuro Usług Geodezyjnych
i Wykon. Nieruchomości
Piotr Włczak
ul. Łódzka 11, 87-800 Włocławek
tel. 54 426 90 50, kom. 801 847 650
NIP 884-114-74-77. E-mail: 34n4250@2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 1 :500

Inwestor// Piotr Rajkiewicz
87-600 Lipno , Zbytkowo 18.
Adres// Fabianki , gm.Fabianki, dz.nr 242/33.

Opis //

1. Proj. Budynek mieszkalny jednorodzinny z 2-stanowiskowym garażem i pom.godpodarczym.
2. Proj. Taras .
3. Proj. Podcień tarasowy.
4. Proj. Zjazd z drogi gminnej
(wg odrębnego opracowania projektowego).
5. Proj. Dojścia i dojazdy - polbruk.
6. Proj. Śmietnik.
7. Proj. Tereny zielone.
8. Istn. Przyłącze wodociągowe fi 32
(wg odrębnego opracowania projektowego).
9. Proj. Przyłącze kanalizacyjne wewn. fi160
od istn. studzienki rewizyjnej
(wg odrębnego opracowania projektowego).
10. Proj. EWŁZ (wg odrębnego opracowania projektowego).

P. 0418. 2077. 1147

17. DE, 2077



ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
Rejon Dystrybucji we Włocławku

wzpt. 18. 09. 2024

L. dz. Zał.

Skierowano do

Data rejestracji:
2024-09-18T12:05:00

Sygnatura:
EOP/KP/9/2024/09/045648



Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny.
z 2-stanowisk, garażem i pom.gospod.

Branża: Architektura i konstrukcja

Opracowanie architektoniczne //

Adres: Fabianki , gm.Fabianki
Dz.nr 15/4.

Inwestor: Piotr Rajkiewicz

Projektował //	
----------------	--

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dn.22.09.2015 (Dz.U 67 2015 poz.1554)
poświadczam, że kopia mapy zasadniczej do celów
projektowych, na której opracowano Projekt
Zagospodarowania Terenu jest zgodna z oryginałem

Tadeusz Dąbrowski
Uprawn.bud. 50/67 Bg
- proj. 26/88 Wk
Nr rej. P.I.I.B. - KUP/BO/0366/01.
W specjal. Architekt. I konstr.-budowl.

PRO - Invest

Skala 1:500

Data 03.01.19.

STAROSTA WŁOCŁAWSKI
ZATWIERDZAM
projekt budowlany z warunkami
podanymi w decyzji

z dnia ... 09.08.2019

No. 53/219

Z up. STAROSTY

Jan Ambrozewicz
WICESTAROSTA

