



T611245  
LEŚNIEWO 5  
100 kVA



obw. nr 03 LEŚNIEWO  
3xWT-1/gG 125A


YAKXS 4x120  
[obw. 03]  
l=176m

istn. złącze  
nr Z6106768  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
dz. 69/3



Z6108032  
proj. PI-Rs/LZV/LZR/F  
dz. nr 64/59 - 5,0 kW lf.


$I_k = 400,0A$   
 $I_w = 250A$   
 $I_k > I_w$   
 $\Delta U = 5,17\%$



proj.  
 $R < 30\Omega$


proj. sieć  
YAKXS 4x120mm<sup>2</sup>  
l=90/98m

istn. złącze  
Z6107671  
(wg opracowania  
OBI/61/2201438)  
KRSN-0/4R-NH2/2R-NH00/F  
dz. nr 64/45



istn. kabel  
(wg opracowania  
OBI/61/2201438)  
YAKXS 4x120  
[obw. 03]  
l=498m

istn. złącze  
nr Z6107450  
P3-Rs/LZV/LZR/F  
dz. 64/37



istn. kabel  
(wg opracowania  
OBI/61/2201438)  
YAKXS 4x120  
[obw. 02  
k. Leśniewo  
K-1228 PIECZARKI]  
l=116m



AUDIEN Sp. z o.o.  
ul. Leborska 3B, 80-386 Gdańsk  
T: 791 379 929 ●: biuro@audien.pl

Temat	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 10kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia dz. nr 64/59 w m. Leśniewo gm. Srokowo	OJ05125/23 P/22/065458 B/22/070307 OBI/61/2303259
Adres	Leśniewo gm. Srokowo dz. nr 64/44, 64/45, 64/58, 64/59 obr. 0010 Leśniewo Jedn. ewidencyjna 280806.2 Srokowo powiat kętrzyński	sierpień 2024
Inwestor	ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk	Elektryczna
Nazwa rysunku	Schemat Jednokreskowy sieci	oryginalny A4 format arkusza
Projektant	mgr inż. Wojciech Ignasz upr. MAZ/0333/PBE/21	nr rysunku E-02
Asystent projektanta	inż. Dariusz Zajto	