



T-2976
BENIOWSKIEGO
400kVA




obw. 900
istn. WT-2
gG 160A

Z-30/101



YAKY 4x120
208m

YAKY 4x120
45m



1/101

2/101

Z-34A/101

Beniewskiego 34

3/101

Z-31A/101

Beniewskiego 31

4/101

Z-38B/101

5/101

6/101

7/101

8/101

9/101

10/101

PS kier. Z3204252
T-2209 obw. 1200


Inżynier
ds. Dokumentacji Energetycznej
Aleksandra Gontarek
Aleksandra Gontarek



Uzgodnienie wystawione wyłącznie w formie elektronicznej.
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W GDANSKU
Dział Dokumentacji Energetycznej
Dokumentację projektową sprawdzono pod względem
zgodności z P/23/019185
Uzgodnienie nr 2024/05/03332/32MMD
Data uzgodnienia 28-05-2024

Podpis cyfrowy:
Gontarek Aleksandra
Data: 2024.05.28
16:15:05+02'00'

PROJ. P1-Rs/LZV/F
dz. nr 1064




Istn. słup 5/1/101
proj. ogranicznik przepięć
SE30.4 50 BZ(6/100)(BK2406/12)
proj. Ru ≤ 10/15Ω

Proj. NA2XY(YAKXS) 4x35 SE
S/rZn 25x4, l=15/30m

LEGENDA

— ELEMENTY do demontażu
— ELEMENTY ISTNIEJĄCE
— ELEMENTY PROJEKTOWANE

Pośrednia ochrona od porażenia - samoczynne wyłączanie
zasilania w układzie sieci TN-C

INWESTOR	Energa-Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130	
	Biuro Projektowe FORTE Sandra Kaczmarek 81-159 Gdynia, ul. Żeliwna 5B/1, NIP: 9581575697	
	ZN/5378/3232MZI/2023/2302328	
	SCHEMAT JEDNOKRESKOWY	
RYSUNEK NR. E-02b	projekt przyłącza kablowego nn 0,4kV	
Dla zasilania dz. nr 1064 w m. Gdynia, ul. M. Beniowskiego, gm. Gdynia		
PROJEKTOWAŁ:	Jarosław REUT	UAI/8346/165/86 POMIĘ/0394/08 upr. bud. do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznej