

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	1
		Liczba stron	56

<i>Numer umowy/zlecenia:</i>			
GJ00938/19 / ZN/450/303MZI/2019/1803578/1			
<i>Nazwa obiektu budowlanego:</i>			
Kontenerowe stacje transformatorowe SN/nn typu Mzb1 20/630-3			
<i>Lokalizacja obiektu budowlanego:</i>			
dz. nr 55/18 obręb nr 0021 Żukowo			
<i>Inwestor:</i>			
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku			
<i>Adres Inwestora:</i>			
Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk			
<i>Jednostka projektowa:</i>			
ELBUDMED Hubert Staśkiewicz ul. K. Guderskiego 26K 80-180 Gdańsk			
<i>Kategoria obiektu:</i>			
XXVI			
<i>Branża:</i>			
ELEKTROENERGETYCZNA			
	<i>Projektanci:</i>		
<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko:</i>	<i>nr upr. bud.</i>	<i>Podpis:</i>
PROJEKTANT	mgr inż. Hubert Staśkiewicz	POM/0018/POOE/10 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Wojciech Mroziewski	WAM/0145/POOE/10 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.	

LUTY 2021	
ELBUDMED ul. K. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk NIP 758 217 70 70 REGON 220796336	tel. (+48) 503-613- 744 biuro@elbudmed.pl www.elbudmed.pl

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	2
		Liczba stron	56



DOKUMENTACJA TECHNICZNA

SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A
 WYPOSAŻONA W ZESPÓŁ STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W
 PROD. MIKRONIKA DO WSPÓŁPRACY Z ROZDZIELNICĄ TYPU TPM
 WLL PROD. ZPUE S.A.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DK.DF.Szafka AMI/SG 2W.1117.01

	TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI	Strona nr	3
		Liczba stron	56

CZĘŚĆ OPISOWA

SPIS TREŚCI

1. Karta zmian	7
2. Oznaczenie wyrobu	8
3. Przeznaczenie	9
4. Budowa.....	10
4.1. Dane techniczne.....	11
4.2. Montaż akumulatorów	12
5. Sterownik SO-54SR-424.....	13
5.1. Zastosowanie	13
5.2. Cechy	13
5.3. Komunikacja.....	14
5.4. Bezpieczeństwo „cyber security”	14
5.5. Funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe	15
5.6. Rejestrator zdarzeń	15
5.7. Rejestrator zakłóceń	16
5.8. Dane techniczne.....	17
5.8.1. Wykonanie i gabaryty.....	17
5.8.2. Zasilanie	17
5.8.3. Wejścia dwustanowe	17
5.8.4. Wyjścia sterownicze.....	17
5.8.5. Wejścia analogowe	17
5.8.6. Komunikacja.....	18
5.8.7. Warunki środowiskowe	19
5.8.8. Odporność mechaniczna	19
5.8.9. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC).....	19
5.8.10. Wytrzymałość izolacji	21
6. Cewki Rogowskiego i sensory napięciowe	22
7. Wymagane parametry do nastaw sygnalizatorów zwarć	23
8. Opis telemechaniki.....	25
9. Specyfikacja sygnałów, lista okablowania obiektu, lista danych do edycji w systemie SCADA.....	26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SZAFKA AMI/SG 2W PROD. ZPUE S.A.

Lp.	Nazwa rysunku	Ark.
1	Obudowa	1/3
2	Schemat elektryczny ideowy	2/3
3	Schemat elektryczny montażowy	3/3

ZESPÓŁ STEROWNIKA TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA

Lp.	Nazwa rysunku	Ark.
1	Spis treści	1/19
2	Schemat blokowy połączeń	2/19
3	Sterownik A1 widok elewacji.	3/19
4	Sterownik A1. Schemat koordynacyjny	4/19
5	Koordynacja urządzeń nn. Schemat koordynacyjny	5/19
6	Obwody komunikacji. Schemat zasadniczy	6/19
7	Obwody zasilania. Schemat zasadniczy	7/19
8	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	8/19
9	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	9/19
10	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	10/19
11	Obwody wejść dwustanowych. Schemat zasadniczy	11/19
12	Obwody wyjść sterowniczych. Schemat zasadniczy	12/19
13	Obwody wejść prądowych. Schemat zasadniczy	13/19
14	Obwody wejść napięciowych. Schemat zasadniczy	14/19
15	Złącza i wtyki. Schemat montażowy	15/19
16	Złącza i wtyki. Schemat montażowy	16/19
17	Listwa zaciskowa XS-PE	17/19
18	Wykaz elementów zespołu sterownika	18/19
19	Wykaz elementów zespołu sterownika	19/19

	TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI	Strona nr	5
		Liczba stron	56

Warunki budowy nr B/17/001243



Numer B/17/001243	Miejscowość Gdańsk	Data 14-10-2020
-------------------	--------------------	-----------------

AKTUALIZACJA WARUNKÓW BUDOWY SIECI nr 2

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: 2 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej
 Adres (Nr działki): Żukowo
 gm. Żukowo, działka numer 89/3 oraz okoliczne działki
2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:
 - 2.1. Urządzenia WN i SN:

Wybudować linię kablową SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x150 od linii napowietrznej SN-15kV nr 089300 poprzez proj. kontenerową stację transformatorową do linii napowietrznej SN-15kV nr 089202.
 - 2.2. Stacja transformatorowa:

Wybudować kontenerową stację transformatorową 15/0,4kV - według potrzeb z transformatorem odpowiedniej mocy, w miejscu dostępnym dla służb operatora;
 Charakter stacji: sieciowa - przelotowa.
 - 2.3. Urządzenia nn:

Wg warunków przyłączenia - odrębne opracowanie;
 Dodatkowo proj. sieć nn-0,4kV należy powiązać z istniejącą siecią nn-0,4kV zasilaną ze stacji T-8491 "Żukowo 3 Elżbietowo".
 - 2.4. Demontaże:

-
3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
 - 3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci	Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C.		
b) Napięcie znamionowe sieci	0,4	kV	
c) System ochrony od porażeń	-		
 - 3.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:

a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci	Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana)		
b) Napięcie znamionowe sieci	15	kV	
c) Prąd zwarcia doziemnego	40	A	i czas wyłączenia zwarcia 3 s
d) Moc zwarcia na szynach 15 kV	230	MVA	i czas wyłączenia zwarcia 2 s

Sieć 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dławik (sieć skompensowana) w stacji GPZ Rutki
 - e) System ochrony od porażeń

uziemienie ochronne
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

Opracować projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej T-proj. (zgodnie z obowiązującymi w ENERDZE - OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania Oddziału w Gdańsku) i uzgodnić je z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Kartuzach - Dział Dokumentacji Energetycznej.
 Szczegółową lokalizację stacji transformatorowej oraz trasę linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV uzgodnić na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Kartuzach.
 Projekt budowlany (architektoniczny) stacji należy uzgodnić z inspektorem budowlanym ENERGI - OPERATOR SA Oddział w Gdańsku.
 Typ i nastawę sygnalizatora miejsca zwarcia uzgodnić w Wydziale Zarządzania Usługami Specjalistycznymi Oddziału w Gdańsku.



	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	6
		Liczba stron	56



- 4.2. Inne wymagania:
-
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

A. Ciunel

Ciunel Aleksandra
OPRACOWAŁ

Dyrektor
Departamentu Zarządzania
Majątkiem Siedowym

Tomasz Stawinski

ZATWIERDZIŁ

Otrzymują:

[Signature]

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

	TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI	Strona nr	7
		Liczba stron	56

2. OZNACZENIE WYROBU

Szafka AMI/SG typu 2W

Szafka AMI/SG typu 2W prod. ZPUE S.A. wyposażona w zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA do współpracy z rozdzielnicą typu TPM WLL prod. ZPUE S.A.

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	8
		Liczba stron	56

3. PRZEZNACZENIE

Przedmiotem niniejszej dokumentacji technicznej jest szafka AMI/SG typu 2W produkcji ZPUE S.A. z Włoszczowy wyposażona w zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W produkcji MIKRONIKA z Poznania przeznaczona do współpracy z rozdzielnicą typu TPM WLL produkcji ZPUE S.A.

Szafka AMI/SG typu 2W przeznaczona jest do wewnętrznych stacji transformatorowych SN/nN. Realizuje funkcje typowe dla AMI (Advanced Metering Infrastructure), czyli skupia w sobie infrastrukturę zaawansowanych systemów pomiarowych opartych o liczniki oraz różnorodne metody akwizycji, przetwarzania i udostępniania danych oraz dodatkowo umożliwia pomiar prądów i napięć oraz sygnalizacji zwarć z trzech pól liniowych SN a także sygnalizacje i sterowanie rozdzielnicą SN.

Zespół sterownika ZS AMI/SG 2W jest wydzieloną częścią szafki AMI/SG przeznaczoną dla zebrania, przetworzenia i udostępnienia dla systemu SCADA wszystkich sygnałów dwustanowych i analogowych niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci SN i nN.

Szafka AMI/SG spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w Załącznik nr 30 do Procedury „Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA” w ramach procesu „Standaryzacja i prekwalfikacja materiałów i urządzeń elektroenergetycznych” w megaprocesie „Zarządzanie pracami na sieci” – Specyfikacja techniczna Szafki AMI/SG wydanie czwarte z dnia 2 sierpnia 2017 roku.

	<p style="text-align: center;">TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI</p>	Strona nr	9
		Liczba stron	56

4. BUDOWA

Obudowa szafki AMI/SG typu 2W wykonana z arkuszowego tłoczywa termoutwardzalnego wzmocnionego włóknem szklanym o ściankach karbowanych i daszkach skośnych o wymiarach 600mm sz. / 600mm wy. (z daszkiem) / 250mm gł. Posiada drzwiczki o kącie otwarcia 180° z zamkiem na wkładkę patentową Master Key i uchem do założenia klódki. Wyposażona w otwory wentylacyjne umiejscowione w dolnej i górnej części obudowy zapewniające wentylację grawitacyjną oraz dławice do wprowadzenia przewodów umieszczone w dnie szafki.

W skład szafki AMI/SG i powiązanych z nią urządzeń, stanowiących funkcjonalną całość wchodzi:

- konstrukcja (obudowa) szafki AMI/SG z płytą montażową,
- zespół sterownika montowany w wydzielonym miejscu szafy,
- dwa wsporniki do montażu anten radiowych,
- akumulatory wraz z mocowaniem w szafce,
- elementy do zamocowania modemu TETRA - mocowanie fabryczne modemu TETRA,
- dławnice i otwory dla mocowania gniazd wielostykowych umożliwiających wprowadzenie do szafki zasilania i odpowiednich sygnałów ogólnych oraz dołączenie pomiarów, sygnalizacji i sterowania z rozdzielnic SN.

Na płycie montażowej szafki AMI/SG zamontowane są:

- listwa kontrolno-pomiarowa (LKP) i wyprowadzonymi przewodami do połączenia LKP z zespołem koncentratorowo bilansującym (ZKB),
- elementy do zamocowania ZKB i rutera (szyny TH35) ,
- zespół zasilacza z gniazdami do podłączenia zasilania rutera, ZKB, zespołu sterownika i modemu TETRA

Zespół sterownika wchodzący w skład szafki AMI/SG typu 2W wykonany jest jako część wymienna w postaci płyty montażowej o rozmieszczeniu otworów do mocowania przedstawionych w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

Płyta montażowa ma grubość 5 mm i wykonana z samogasnącego, niespionego trudnopalnego tworzywa PCV (PCW).

Płyta zespołu sterownika montowana jest na płycie montażowej szafki AMI/SG z użyciem śrub i podkładek dostarczonych wraz z szafką AMI/SG.

Zespół sterownika posiada przełącznik odstawienia telesterowania zabudowany na płycie montażowej. Przełącznik wyposażony jest w napęd pokrętny. Przełącznik ma oznaczenie „Telesterowanie” i posiada dwie pozycje stabilne opisane jak niżej:

a) Pozycja lewa (przekręcenie pokrętła w lewo) odpowiada stanowi „Telesterowanie odstawione”.

b) Pozycja prawa (przekręcenie pokrętki w prawa) odpowiada stanowi „Telesterowanie dostawione”.

Zespół sterownika posiada listwę XS-SGN złożoną ze złączek listwowych i gniazdem do modułu wykowego do podłączenia sygnałów zewnętrznych.

Zespół sterownika posiada wiązki przewodów zakończonych złączami wielostykowymi składającymi się z obudowy panelowej i odpowiedniego wkładu przedstawionych w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W skład zespołu sterownika wchodzi również: 1 zestaw (3szt.) cewek Rogowskiego do pomiaru prądu oraz 1 zestaw (3szt.) sensorów napięcia do pomiaru napięcia. Sposób podłączenia do sterownika przedstawiony w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

W skład wyposażenia szafki AMI/SG typu 2W wchodzi również przewód o długości 50cm wykonany kablem teleinformatycznym typu UTP 4x2x0,25mm² o żyłach roboczych wielodrutowej miedzianej, o izolacji polietylenowej i powłoce PCV, kat. 5e zakończony złączami RJ45 Waterproof, do połączenia z ruterem przedstawiony w części rysunkowej zespołu sterownika typu ZS AMI/SG 2W prod. MIKRONIKA.

Przypisanie sygnałów w zespole sterownika do listwy zaciskowej, gniazd wielostykowych i adresacji w protokole DNP przedstawione zostały w tabeli, w dalszej części, niniejszej dokumentacji.

4.1. DANE TECHNICZNE

- napięcie zasilania: 230V AC / 50 Hz
- pobór mocy: do 150W
- wewnętrzne zasilanie awaryjne/gwarantowane przy zaniku napięcia zasilającego: 24V DC / 26Ah (bezobsługowe akumulatory),
- napięcie wejściowe sygnalizacji: 24V DC
- wyjścia sterownicze: bezpotencjałowe, dostosowane do sterowania obwodami o napięciu 24V DC
- wejścia analogowe do pomiaru napięć za pomocą sensorów o znamionowym napięciu wtórnym 3,25/ $\sqrt{3}$ V
- wejścia analogowe do pomiaru prądów za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/A
- Maksymalna liczba wyjść sterowniczych, wyjść sygnalizacyjnych, wejść analogowych oraz wymiary szafki AMI/SG:

Typ sterownika	Ilość wejść sygnalizacyjnych	Wejścia analogowe napięciowe / prądowe	Ilość wyjść sterowniczych	Wymiary szafki AMI/SG wys./szer./głęb. [mm]
SO-54SR-424	48	6 / 6	12	600 / 600 / 250

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	11
		Liczba stron	56

4.2. MONTAŻ AKUMULATORÓW

Celem montażu/demontażu baterii akumulatorów w szafce AMI/SG należy wykonać poniższe czynności:

1. wyłączyć zabezpieczenie główne F1 zasilania 230VAC oraz zabezpieczenie FB w obwodzie zasilania 24V DC.
2. włożyć / wyjąć połączone zworą akumulatory – zwrócić uwagę na biegunowość (skrajny biegun ujemny z lewej, skrajny biegun dodatni z prawej),
3. przy demontażu jako pierwszy odłączyć skrajny biegun ujemny (-),
4. przy montażu jako pierwszy podłączyć skrajny biegun dodatni (+),

Uwaga! Nie przenosić akumulatorów trzymając za zworę.

	<p style="text-align: center;">TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI</p>	Strona nr	12
		Liczba stron	56

5. STEROWNIK SO-54SR-424

5.1. ZASTOSOWANIE

Sterownik SO-54SR-424 przewidziany jest do realizacji funkcji telemchaniki i automatyki w sieci elektroenergetycznej SN. Sterownik pełni rolę automatyki zabezpieczeniowej integrując funkcje pomiarowe, sterownicze, telemchaniki, sygnalizatora zwarć, sekcjonalizera, rejestratora zdarzeń i rejestratora zakłóceń.

5.2. CECHY

Sterownik SO-54SR-424 realizuje funkcje telemchaniki i automatyki zabezpieczeniowej takie jak wykrywanie zwarć międzyfazowych i doziemień (przepływu prądów zwarciovych i doziemnych). W sterowniku zaimplementowano również funkcjonalność sekcjonalizera. Podczas zwarć lub doziemień sterownik może wysłać impuls sterowniczy na otwarcie nadzorowanego rozłącznika w wybranej przerwie beznapięciowej cyklu SPZ.

Podstawowym komponentem sterownika SO-54SR-424 jest wysokowydajna jednostka centralna, zawierająca procesor dwurdzeniowy oraz logikę programowalną w postaci układu FPGA. Sterownik posiada wymagane zasoby pamięci DDRAM, SRAM, FLASH, niezbędne dla realizacji wszystkich funkcji. Rdzeń DSP procesora realizuje algorytmy zbierania danych i przetwarzania ich w informacje. Rdzeń ARM procesora obsługuje protokoły transmisji i wszystkie operacje logiczne wykonywane w wewnętrznej bazie danych sterownika.

Zapisy związane z działaniem sterownika, stanem transmisji, funkcjami diagnostyki są umieszczone w dzienniku zdarzeń w pamięci statycznej.

Parametry oprogramowania aplikacyjnego mogą być edytowane przy pomocy specjalistycznego programu konfiguracyjnego pConfig.

Dla zapewnienia ochrony i poufności danych, w sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmów „cyber security” zgodnie z normą PN-EN 62351. Bardziej szczegółowe informacje przedstawione zostały w dalszej części niniejszej dokumentacji technicznej.

Sterownik SO-54SR-424 wchodzący w skład zespołu sterownika ZS jest wykonany w zwartej obudowie, przeznaczonej do montażu na szynę DIN 35mm, odpornej na warunki atmosferyczne, o klasie ochrony IP51. W obudowie umieszczone są wszystkie podzespoły elektroniczne. Dostęp do nich jest możliwy w trybie serwisowym. Wszystkie złącza urządzenia są dostępne od frontu.

Sterownik jest chłodzony obiegiem naturalnym bez wymuszania obiegu powietrza i nie zawiera wewnątrz żadnych wentylatorów ani innych części ruchomych.

Wygląd sterownika SO-54SR-424 wraz z opisem oznaczeń interfejsów i gabarytami przedstawiono w części rysunkowej.

	<p style="text-align: center;">TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI</p>	Strona nr	13
		Liczba stron	56

5.3. KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 posiada zasoby komunikacyjne, składające się z łącza Ethernet 100 Base-T, 1 kanału RS-485, 1 kanału RS-232 do podłączenia terminala TETRA oraz 1 kanału RS-232 dedykowanego do lokalnej diagnostyki.

Sterownik SO-54SR-424 pracujący w lokalnych lub rozległych sieciach ETHERNET może standardowo komunikować się w protokołach PN-EN 60870-5-104, DNP 3.0, Modbus-TCP, SNMP v2 i v3 (opcjonalnie) oraz, w zależności od potrzeb, może pracować jako konwerter tych protokołów. Obsługa protokołów może być realizowana jednocześnie.

Konfiguracja powyższych kanałów komunikacyjnych i protokołów jest możliwa przy pomocy specjalistycznego programu konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

Opcjonalnie zestaw obsługiwanych protokołów może zostać uzupełniony po wcześniejszym uzgodnieniu z dostawcą.

5.4. BEZPIECZEŃSTWO „CYBER SECURITY”

Dla zapewnienia wysokiego poziomu „cyber security”, czyli zapewnienia ochrony i poufności danych, pewności wykonywanych operacji, zabezpieczenia przed działaniem nieuprawnionym a także przeciwdziałania błędom ludzkim, w sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmów związanych z ochroną komunikacji, dostępem zdalnym i lokalnym oraz ochroną danych wrażliwych.

Rozwiązania „cyber security” zastosowane w sterowniku oparte zostały na rekomendacjach takich instytucji jak ENISA, NIST, BDEW, BlueCrypt. Implementacja mechanizmów bezpieczeństwa jest zgodna z takimi standardami jak PN-EN 62351, IEEE P1686, PN-ISO/IEC 27001, BDEW White Paper „Requirement for Secure Control and Telecommunication Systems”.

Mechanizmy te obejmują:

- Ochronę komunikacji
- Kontrolę dostępu
- Ochronę danych wrażliwych
- Logowanie/monitorowanie aktywności użytkowników

W sterowniku zaimplementowano szereg mechanizmów z bezpieczeństwem cybernetycznym.

Mechanizmy te obejmują m.in.:

- firewall
- uwierzytelnianie poleceń (autentykacja) w protokołach DNP3.0 i IEC 60870-5-104, zgodnie z normą IEC 62351-5
- szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu TLS zgodnie z normą IEC 62351-3
- zestawienie tunelu IPSec do koncentratora VPN w trybie client2site/remote access
- uwierzytelnianie urządzeń dołączonych do portów sieci lokalnej zgodnie ze standardem IEEE 802.1X
- automatyzację wymiany certyfikatów z wykorzystaniem protokołu SCEP
- walidację certyfikatów i sprawdzenie statusu certyfikatów online z wykorzystaniem protokołu OCSP
- kontrolę dostępu opartą o RBAC

	<p style="text-align: center;">TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI</p>	Strona nr	14
		Liczba stron	56

Poszczególne funkcjonalności są konfigurowane za pomocą specjalistycznego programu konfiguracyjno-diagnostycznego pConfig.

5.5. FUNKCJE TELEMECHANIKI I FUNKCJE ZABEZPIECZENIOWE

Sterownik SO-54SR-424 realizuje wymagane funkcje telemechaniki i funkcje zabezpieczeniowe dla sygnalizatora i analizatora przepływu prądów zwarciovych i doziemnych w zakresie odczytu wejść dwustanowych, wykonywania sterowań, pomiarów prądów, napięć fazowych i detekcji zwarć w linii SN. Stany wszystkich wejść, wartości pomiarów oraz sygnalizacja zwarć są przesyłane zdarzeniowo lub mogą być odczytywane cyklicznie przez system nadzoru SCADA.

Na elewacji sterownika SO-54SR-424 zostały umieszczone 4 przyciski (po 2 dla każdego sygnalizatora zwarć):

TEST – służący do wywołania testu poprawności działania sygnalizatora z równoczesnym wysłaniem informacji do systemu SCADA

KAS. – służący do kasowania sygnalizacji zwarcia

Sterownik wykrywa zwarcia międzyfazowe i doziemne w sieciach o różnym sposobie pracy punktu neutralnego:

- kompensowanych z automatyką AWSC
- z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
- z punktem neutralnym izolowanym

Detekcja zwarć międzyfazowych i doziemnych odbywa się na podstawie prądów i napięć fazowych, prądu I_0 oraz napięcia U_0 .

W sterowniku SO-54SR-424 dostępne są następujące moduły zabezpieczeniowe:

- nadprądowe I1>> (kierunkowe / bezkierunkowe)
- nadprądowe I2>> (kierunkowe / bezkierunkowe)
- nadprądowe I4> (kierunkowe / bezkierunkowe)
- ziemnozwarciowe I0> (bezkierunkowe)
- ziemnozwarciowe I0K> (kierunkowe)
- admitancyjne Y> (kierunkowe / bezkierunkowe)
- konduktancyjne G> (kierunkowe / bezkierunkowe)
- susceptancyjne B> (kierunkowe / bezkierunkowe)

Urządzenie łącznie posiada po 4 niezależne banki nastaw dla każdego sygnalizatora zwarć z możliwością zdalnego wyboru aktywnego banku, co znacznie ułatwia obsługę zwłaszcza w warunkach konieczności dokonywania zmian konfiguracji sieci elektroenergetycznej.

5.6. REJESTRATOR ZDARZEŃ

Jest to dziennik zdarzeń dostępny z poziomu programu konfiguracyjnego pConfig jak i z poziomu systemu dyspozytorskiego SCADA. Dostęp do rejestru zdarzeń jest zgodny z Syslog.

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	15
		Liczba stron	56

W dzienniku odnotowywane są wszystkie zdarzenia, związane z nadzorowanym obiektem. Znacznik czasu z rozdzielczością 1ms pozwala na dokonywanie analiz działań wykonywanych zarówno podczas normalnej eksploatacji, obejmującej załączenia i wyłączenia, zmiany banków nastaw, zmiany konfiguracji itp. jak i sytuacjach awaryjnych.

5.7. REJESTRATOR ZAKŁÓCEŃ

Sterownik SO-54SR-424 został wyposażony w wielokanałowy rejestrator zakłóceń. Przebiegi analogowe zakłóceń są rejestrowane w nieulotnej pamięci w standardzie COMTRADE i mogą być odczytywane lokalnie lub zdalnie. Rejestracja wyzwalana jest w wyniku zadziałania dowolnego modułu zabezpieczeniowego.

5.8. DANE TECHNICZNE

5.8.1. WYKONANIE I GABARYTY

Parametr	Wartość
obudowa	do montażu na szynę DIN 35 lub TS 35 wg normy PN-EN 60715:2007
części ruchome	brak
klasa ochrony	IP51
masa	2400g
wymiary	245 x 165 x 112 (S x W x G)

5.8.2. ZASILANIE

Parametr	Wartość
nominalne napięcie zasilania	24V DC
tolerancja napięcia zasilania	24V DC, -20 do +15%, klasa DC3
pobór mocy	14W

5.8.3. WEJŚCIA DWUSTANOWE

Sterownik SO-54SR-424 wyposażony jest w 48 wejścia dwustanowe. Wejścia dwustanowe są bezpotencjałowe, dostosowane do potrzeb akwizycji sygnałów o napięciu nominalnym 24V DC.

Parametr	Wartość
ilość wejść	48
napięcie nominalne U_n	24V DC
pobór prądu w stanie aktywnym	3 mA
gwarantowany poziom „1”	>60% U_n
gwarantowany poziom „0”	<20% U_n

5.8.4. WYJŚCIA STEROWNICZE

Sterownik SO-54SR-424 wyposażony jest w 12 wyjść sterowniczych. Wyjścia sterownicze są bezpotencjałowe, dostosowane do sterowania obwodami o napięciu 24V DC.

Parametr	Wartość	Uwagi
ilość wyjść	12	
napięcie nominalne	24V DC	
maks. prąd przenoszony	6A / 24V DC	
maks. moc łączeniowa	1500VA AC	Dla styku AgSnO ₂

5.8.5. WEJŚCIA ANALOGOWE

Sterownik SO-54SR-424 posiada:

- 6 wejść analogowych do pomiaru napięć za pomocą sensorów o znamionowym napięciu wtórnym 3,25/ $\sqrt{3}$
- 6 wejść analogowych do pomiaru prądów za pomocą cewek Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/A

Parametry wejść napięciowych

Parametr	Wartość
Maksymalne napięcie pomiarowe	3,5V AC
rezystancja wejściowa	200kΩ
rozdzielczość przetwornika	18 bitów
klasa dokładności wejściowego układu przetwarzania a/c	0,2

Parametry wejść napięciowych dla pomiaru prądu za pomocą cewek Rogowskiego

Parametr	Wartość
maksymalny zakres pomiarowy	1500mV AC
rezystancja wejściowa	100kΩ
rozdzielczość przetwornika	18 bitów
klasa dokładności	0,2

5.8.6. KOMUNIKACJA

Sterownik SO-54SR-424 wyposażony jest w łącze sieci ETHERNET w standardzie 100 Base-T. Ponadto sterownik posiada, 1 kanał transmisji RS-485, 1 kanał RS-232 do podłączenia terminala TETRA oraz 1 kanał RS-232 dedykowany do lokalnej diagnostyki.

- Łącze sieciowe ETHERNET:
 - protokół: standardowo DNP 3.0/TCP/UDP, PN-EN 60870-5-104, Modbus-TCP, SNMP v2 i v3 (opcjonalnie)
 - warstwa fizyczna: kanał ETHERNET 100 Base-T
 - typ złącza: RJ45
- Separowane galwanicznie łącza szeregowo RS-485 i RS-232:
 - protokół: DNP 3.0, IEC 60870-5-101, Modbus-RTU
 - prędkość transmisji: 300-38400 bps
 - parametry: transmisja asynchroniczna, konfiguracja za pomocą programu pConfig
 - warstwa fizyczna: 1 separowany interfejs RS-485, 1 separowany interfejs RS-232
 - separacja galwaniczna: między wyjściami RS-485 i RS-232, a obudową: 1.0kV/RMS/1min.
- Łącze szeregowo RS-232 dla lokalnej diagnostyki:
 - typ złącza: RJ45

	TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI	Strona nr	18
		Liczba stron	56

5.8.7. WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Parametr	Norma/klasa	Wartość
zakres temperatury pracy	PN-EN 60870-2-2 klasa C1	(-25 do 55 °C)
wilgotność względna	PN-EN 60870-2-2 klasa C1	(5 – 95%)
ciśnienie atmosferyczne	PN-EN 60870-2-2 klasa C1	(86 – 106kPa, 0...2000m)
stopień szczelności, bez dodatkowych zabezpieczeń	PN-EN 60529	IP51

5.8.8. ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

Sterownik SO-54SR-424 jest przeznaczony do pracy w warunkach środowiskowych w obecności narażeń mechanicznych, określonych w tabeli 11, zgodnie z normami PN-EN 60255-21-1, PN-EN 60255-21-2, PN-EN 60255-21-3.

Parametr	Norma/klasa	Wartość
amplituda przemieszczenia dla wibracji sinusoidalnych	klasa 1 wg PN-EN 60255-21	0.035 mm
przyspieszenia dla wibracji sinusoidalnych		0.5g (g=9.81m/s ²)
przyspieszenie maksymalne w przypadku uderów pojedynczych		5g /11ms

5.8.9. KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA (EMC)

W poniższych tabelach podano parametry EMC spełniane przez urządzenie SO-54SR-424 w zakresie emisji i odporności dla typowego środowiska elektrycznego klasy B wg, PN-EN 60255-26:2014P. Urządzenie spełnia także wymagania normy PN-EN 61000-6-2 w zakresie EMC dla odporności w środowiskach przemysłowych oraz PN-EN 61000-6-4 w zakresie emisji.

Badanie emisji

Test	Parametr	zakres częstotliwości	wartość graniczna	Norma podstawowa
1	Emisja promieniowania poniżej 1GHz	30÷230MHz 230÷1000MHz	40dB(μV/m) quasi szczyt 47dB(μV/m) quasi szczyt	CISPR 11*)
2	Emisja promieniowania powyżej 1GHz	1GHz÷3GHz 3GHz÷6GHz	56dB(μV/m) wart. średnia 60dB(μV/m) wart. średnia	SISPR 22*)

*) wg normy PN-EN-60255-26

Port obudowy

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na pole magnetyczne	PN-EN 61000-4-8	2	30 A/m ciągle	A
2	Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne	PN-EN 61000-4-3	3	10 V/m	A
3	Odporność na wyładowania elektrostatyczne	PN-EN 61000-4-2	3	6kV stykowo, 8kV przez powietrze	A

Port zasilania 24V DC do 48V DC

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na zapady zasilania	PN-EN 61000-4-29	-	ΔU 30%/ 0.1 sek.	A
				ΔU 60%/ 0.1 sek	B

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
2	Odporność na przerwy zasilania	PN-EN 61000-4-29	-	ΔU 100%/ 0.05 sek	A
3	Odporność na szybkie fluktuacje zasilania	PN-EN 61000-4-17	3	10% U_n	A
4	Odporność na przesłuchy od częstotliwości sieciowej	PN-EN 61000-4-16	4	30V ciągle, 300V przez 1 sek	A
5	Odporność na udary 1.2 /50 μ s	PN-EN 61000-4-5	3	2kV, linia do uziomu	A
			2	1kV, linia do linii	
6	Odporność na szybkie zaburzenia wiązkowe	PN-EN 61000-4-4	4	4kV	A
7	Odporność na oscylacje tłumione wspólne/różnicowe	PN-EN 61000-4-12	3	2.5kV/ 1kV	A
8	Odporność na szybkie stany przejściowe od częstotliwości radiowych	PN-EN 61000-4-6	3	10V	A

Port uziemienia

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	PN-EN 61000-4-4	4	2kV wart. szczytowej	B
2	Odporność na zakłócenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej	PN-EN 61000-4-6	3	10V	A

Port komunikacyjny

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na zakłócenie przewodzone indukowane przez pola o częst. radiowej	PN-EN 61000-4-6	4	10V	A
2	Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	PN-EN 61000-4-4	3	1kV wartość szczytowa	B
3	Odporność na udar	PN-EN 61000-4-5	3	2kV	B

Porty wejścia i wyjścia

Test	Parametr	Standard	Poziom testu	Wartość narażenia	Kryterium
1	Odporność na zakłócenie przewodzone indukowane przez pola o częst. radiowej	PN-EN 61000-4-6	4	10V	A
2	Odporność na szybkozmienne stany przejściowe	PN-EN 61000-4-4	3	2kV wartość szczytowa	B
3	Odporność na udar	PN-EN 61000-4-5	3	1kV	B
4	Odporność na powolnie tłumiony przebieg oscylacyjny	PN-EN 61000-4-18		<ul style="list-style-type: none"> tryb różnicowy 1 kV wart. szczytowa tryb wspólny 2,5kV wart. szczytowa 	B

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	20
		Liczba stron	56

5.8.10. WYTRZYMAŁOŚĆ IZOLACJI

Parametr	Norma	Poziom testu	Kryterium
Wytrzymałość elektryczna	PN-EN 60870-2-1	2,0kV / RMS 1min	VW2
Wytrzymałość udarowa	PN-EN 60255-5	2,5kV / 1.25μs	VW2

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI	Strona nr	21
		Liczba stron	56

6. CEWKI ROGOWSKIEGO I SENSORY NAPIĘCIOWE

W skład zespołu sterownika wchodzi również: 1 zestaw (3szt.) cewek Rogowskiego do pomiaru prądów oraz 1 zestaw (3szt.) sensorów napięcia do pomiaru napięć.

Cewki Rogowskiego (przetworniki prądowe) z rozłączalnym rdzeniem typu CRR 1-50, produkcji Instytutu Tele-i Radiotechnicznego z Warszawy, są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych SN. Przetworniki rozłączalne CRR umożliwiają łatwą instalację, zwłaszcza na zamontowanych już kablach lub izolatorach. Przetworniki charakteryzują się stałym współczynnikiem przetwarzania (czułością) w całym zakresie pomiarowym.

Kompaktowe sensory napięciowe typu SMVS-UW 1001 (z konektorem standardowym) lub SMVS-UW 1002 (z konektorem krótkim), produkcji Dr. techn. J. Zelisko GmbH z Austrii są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń, w sieciach elektroenergetycznych SN.

7. WYMAGANE PARAMETRY DO NASTAW SYGNALIZATORÓW ZWARĆ


Rejon: Kartuzy
Stacja SN/nN: **T-proj.; Żukowo. Powiązanie linii 089300 z linią 089202**
2 budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej.
Pole SN: 3,
Typ rozdzielnic: ZPUE TPM WLL
Szafka telemechaniki: ZPUE AMI/SD-2W
Sterownik: Mikronika
Nr Inwestycji: 2019/1803578/1
nr. wytycznych: B/17/001243
Projektant: ELBUDMED

Zasilanie:

BANK 1
GPZ: **Rutki**
Sekcja: 2
Pole: 15; kier. Kłósówka; LK 089200
Przekładnia przekładników prądowych: 200/5

BANK 2
GPZ: **Rutki**
Sekcja: 1
Pole: 16; kier. Żukowo; LK 089300
Przekładnia przekładników prądowych: 200/5

Rodzaj nastawy		Pole 3,	
		BANK 1	BANK 2
Tryb Pracy		SYGNALIZATOR	SYGNALIZATOR
Sygnalizacja po nieudanym cyklu SPZ w linii		NIEAKTYWNA	NIEAKTYWNA
Zabezpieczenia nadprądowe zwłoczne I>	Tryb działania	AKTYWNY	AKTYWNY
	Prąd pobudzenia [A]	240	240
	Czas opóźnienia [ms]	700	700
	Praca	BEZKIERUNKOWA	BEZKIERUNKOWA
	Kąt [°]	0	0
	Blokada drugą Harmoniczną	NIE	NIE
Zabezpieczenie nadprądowe bezwłocznie I>>	Tryb działania	AKTYWNY	AKTYWNY
	Prąd pobudzenia [A]	1000	1000
	Czas opóźnienia [ms]	100	100
	Praca	BEZKIERUNKOWA	BEZKIERUNKOWA
	Kąt [°]	0	0
	Blokada drugą Harmoniczną	NIE	NIE
Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Człon Admitancyjny Y ₀₁ >	Tryb działania	AKTYWNY	AKTYWNY
	Rodzaj	konduktancyjne	konduktancyjne
	Praca	BEZKIERUNKOWA	BEZKIERUNKOWA
	Admitancja pobudzenia [mS]	0,48	0,48
	Kąt [°]	0	0
	Napięcie progowe [V]	2600	2600
	Czas opóźnienia[s]	0,7	0,7

Kierownik
Wydział Zarządzania Usługami
Specjalistycznymi

Grzegorz Gajewski




TOM IV
PROJEKT TELEMCHANIKI

Strona nr

23

Liczba stron

56



	<p style="text-align: center;">TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI</p>	Strona nr	25
		Liczba stron	56

8. OPIS TELEMCHANIKI

Nadzorowanie oraz sterowanie zdalne obiektem, umiejscowionym w sieci SN, odbywa się z istniejącego systemu dyspozytorskiego SCADA z wykorzystaniem jednoczesnej (współbieżnej) transmisji w standardowym protokole komunikacyjnym DNP 3.0., poprzez zewnętrzny router oraz modem TETRA, zamontowane w szafce AMI/SG,

Telemchanika na obiekcie oparta jest na sterowniku SO-54SR-424, którego szczegółowy opis znajduje się we wcześniejszej części niniejszej dokumentacji.

Pełna realizacja projektu AMI/SG obejmuje oprócz dostawy urządzeń i uruchomienia obiektu w połączeniu z systemem dyspozytorskim, także prace konfiguracyjno-edycyjne w systemie dyspozytorskim SCADA SYNDIS-RV. Prace te obejmują:

- parametryzację kanałów transmisji (poprzez router i modem TETRA) w protokole DNP 3.0 z systemu dyspozytorskiego SCADA w kierunku obiektu,
- edycję obiektu na mapie systemu oraz sprawdzenie jej poprawności w systemie dyspozytorskim SCADA.

9. SPECYFIKACJA SYGNAŁÓW, LISTA OKABLOWANIA OBIEKTU, LISTA DANYCH DO EDYCJI W SYSTEMIE SCADA



TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI

Strona nr 26
Liczba stron 56

L.p.	Sygnał		Pole	Urządzenie			Przewód		Zespół sterownika				DNP				Sterownik SO-54SR-424	Nr żyły
	Nazwa	Typ		Nazwa	Zacisk	ozn. żyły	przekrój	Zacisk	Zacisk	BI	BO	BI	BO	AI	BO	AI		
1	Zanik zasilania 230 VAC (praca buforowa)	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:1	wewn.	0,75	0,75	nierozłączny	1	-	1	-	-	-	-	X13:1	Zacisk
2	Akumulatory rozładowane	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:2	wewn.	0,75	0,75	nierozłączny	2	-	2	-	-	-	-	X13:2	
3	Awaria zespołu zasilacza	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:3	wewn.	0,75	0,75	nierozłączny	3	-	3	-	-	-	-	X13:3	
4	Brak zasilania napędów	sygn.	ogólne	Zespół zasilacza	XZ-SGN:4	wewn.	0,75	0,75	nierozłączny	4	-	4	-	-	-	-	X13:4	
5	Otwarcie drzwi szafki AMI/SG	+24 VDC	-	Drzwi szafki	NC	wewn.	0,75	0,75	XS-SGN:1	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Otwarcie drzwi szafki AMI/SG	sygn.	ogólne	Drzwi szafki	NC	wewn.	0,75	0,75	XS-SGN:2	5	-	5	-	-	-	-	X13:5	
7	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1)	+24 VDC	-	Drzwi stacji	NC	D1.1	0,75	0,75	XS-SGN:3	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 1)	sygn.	ogólne	Drzwi stacji	NC	D1.2	0,75	0,75	XS-SGN:4	6	-	6	-	-	-	-	X13:6	
9	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2)	+24 VDC	-	Drzwi stacji	NC	D2.1	0,75	0,75	XS-SGN:5	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 2)	sygn.	ogólne	Drzwi stacji	NC	D2.2	0,75	0,75	XS-SGN:6	6	-	6	-	-	-	-	X13:6	
11	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3)	+24 VDC	-	Drzwi stacji	NC	D3.1	0,75	0,75	XS-SGN:7	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Otwarcie drzwi stacji (drzwi 3)	sygn.	ogólne	Drzwi stacji	NC	D3.2	0,75	0,75	XS-SGN:8	6	-	6	-	-	-	-	X13:6	
13	Przepalenie wkładki bezp. w rozd. nn	+24 VDC	-	Rozdzielnica nn	*	B.1	0,75	0,75	XS-SGN:9	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Przepalenie wkładki bezp. w rozd. nn	sygn.	ogólne	Rozdzielnica nn	*	B.2	0,75	0,75	XS-SGN:10	7	-	7	-	-	-	-	X13:7	
15	Rezerwa (w 1N tu jest próba kradzieży TR)	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	-	-	-	X13:8	
16	Telesterowanie odstawione (szafka AMI/SG)	sygn.	ogólne	Przełącznik w zespole sterownika				Przełącznik w zespole sterownika				9	-	-	-	-	X14:1	
17	Rezerwa	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	X14:2	

18	Prąd I1	pom.	A	Cewka pom. SN	s1	AI1.1	**	XS-POM:A:1	-	-	-	-	1	X12:1
19					s2	AI1.2	**	XS-POM:A:2	-	-	-	-		X12:2
20	Prąd I2	pom.	A	Cewka pom. SN	s1	AI2:1	**	XS-POM:A:3	-	-	-	-	2	X12:3
21					s2	AI2:2	**	XS-POM:A:4	-	-	-	-		X12:4
22	Prąd I3	pom.	A	Cewka pom. SN	s1	AI3:1	**	XS-POM:A:5	-	-	-	-	3	X12:5
23					s2	AI3:2	**	XS-POM:A:6	-	-	-	-		X12:6
24	Prąd Io (obliczony z I1, I2, I3)	pom.	A	Obliczony	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
25	Napięcie U1 (fazowe)	pom.	A	Dzielnik pom. SN	k	AU1.1	**	XS-POM:A:7	-	-	-	-	5	X11:1
26					l	AU1.2	**	XS-POM:A:8	-	-	-	-		X11:4
27	Napięcie U2 (fazowe)	pom.	A	Dzielnik pom. SN	k	AU2.1	**	XS-POM:A:9	-	-	-	-	6	X11:2
28					l	AU2.2	**	XS-POM:A:10	-	-	-	-		X11:4
29	Napięcie U3 (fazowe)	pom.	A	Dzielnik pom. SN	k	AU3.1	**	XS-POM:A:11	-	-	-	-	7	X11:3
30					l	AU3.2	**	XS-POM:A:12	-	-	-	-	-	X11:4
31	Napięcie Uo (obliczone z U1, U2, U3)	pom.	A	Obliczone	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
32	Ekran przewodów cewek pomiaru prądu SN	-	A	-	-	ekran	-	XS-POM:GND	-	-	-	-	-	X12:9,10
33	Doziemienie Io>	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
34	Zwarcie I>	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
35	Zwarcie I>>	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
36	Kasuj sygnalizację doziemienia / zwarcia	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
37	Test sygnalizacji doziemienia / zwarcia	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
38	Bank nastaw nr 1 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
39	Bank nastaw nr 2 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
40	Bank nastaw nr 3 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
41	Bank nastaw nr 4 aktywny	sygn.	A	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
42	Aktywuj bank nastaw nr 1	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
43	Aktywuj bank nastaw nr 2	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
44	Aktywuj bank nastaw nr 3	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
45	Aktywuj bank nastaw nr 4	ster.	A	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
46	Rezerwa	pom.	B	-	-	-	**	-	-	-	-	-	9	-
47					-	-	**	-	-	-	-	-		-

[illegible]

[illegible]

102	Zasilanie napędów [+]	+24 VDC		Rozdzielnica SN	*	M.1	2,5	XS-SN:A.1	-	-	-	-	-	-	1
103	Zasilanie napędów [-]	0 VDC	-	Rozdzielnica SN	*	M.2	2,5	XS-SN:A.2	-	-	-	-	-	-	2
104	Zasilanie obwodów sygnalizacji i sterowania [+]	+24 VDC		Rozdzielnica SN	*	S.1	0,5	XS-SN:B.1	-	-	-	-	-	-	3
105	Zasilanie obwodów sygnalizacji i sterowania [-]	0 VDC	-	Rozdzielnica SN	*	S.2	0,5	XS-SN:B.2	-	-	-	-	-	-	4
106	Brak zasilania w obw. kontroli ciśnienia SF6	sygn.	ogólne	Rozdzielnica SN	*	S.3	0,5	XS-SN:B.3	11	-	28	-	-	X14:3	5
107	Obniżone ciśnienie SF6	sygn.	ogólne	Rozdzielnica SN	*	S.4	0,5	XS-SN:B.4	12	-	29	-	-	X14:4	6
108	Kasuj sygnalizację zadziałanie zabezpieczenia SN	ster.	ogólne	Rozdzielnica SN	*	S.5	0,5	XS-SN:B.5	-	1	-	1	-	X15:1	7
109					*	S.6	0,5	XS-SN:B.6	-	-	-	-	-	X15:2	8
110	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.7	0,5	XS-SN:B.7	13	-	30	-	-	X14:5	9
111	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.8	0,5	XS-SN:B.8	14	-	31	-	-	X14:6	10
112	Odlącznik zamknięty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.9	0,5	XS-SN:B.9	15	-	32	-	-	X14:7	11
113	Uziemnik zamknięty	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.10	0,5	XS-SN:B.10	16	-	33	-	-	X14:8	12
114	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.11	0,5	XS-SN:B.11	17	-	34	-	-	X23:1	13
115	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.12	0,5	XS-SN:B.12	18	-	35	-	-	X23:2	14
116	Brak napięcia sterowania	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.13	0,5	XS-SN:B.13	19	-	36	-	-	X23:3	15
117	Rozbrojenie napędu	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.14	0,5	XS-SN:B.14	20	-	37	-	-	X23:4	16
118	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	1	Rozdzielnica SN	*	S.15	0,5	XS-SN:B.15	21	-	38	-	-	X23:5	17
119	Sterowanie nieudane	sygn.	1	-	-	-	0,5	-	-	-	39	-	-	-	-
120	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	1	Rozdzielnica SN	*	S.16	0,5	XS-SN:B.16	-	3	-	11	-	X15:5	18
121					*	S.17	0,5	XS-SN:B.17	-	-	-	-	-	X15:6	19
122	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	1	Rozdzielnica SN	*	S.18	0,5	XS-SN:C.1	-	4	-	12	-	X15:7	20
123					*	S.19	0,5	XS-SN:C.2	-	-	-	-	-	X15:8	21
124	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.20	0,5	XS-SN:C.3	22	-	40	-	-	X23:6	22
125	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.21	0,5	XS-SN:C.4	23	-	41	-	-	X23:7	23
126	Odlącznik zamknięty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.22	0,5	XS-SN:C.5	24	-	42	-	-	X23:8	24
127	Uziemnik zamknięty	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.23	0,5	XS-SN:C.6	25	-	43	-	-	X24:1	25
128	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.24	0,5	XS-SN:C.7	26	-	44	-	-	X24:2	26
129	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.25	0,5	XS-SN:C.8	27	-	45	-	-	X24:3	27

130	Brak napięcia sterowania	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.26	0,5	XS-SN:C.9	28	-	46	-	-	X24:4	28
131	Rozbrojenie napędu	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.27	0,5	XS-SN:C.10	29	-	47	-	-	X24:5	29
132	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	2	Rozdzielnica SN	*	S.28	0,5	XS-SN:C.11	30	-	48	-	-	X24:6	30
133	Sterowanie nieudane	sygn.	2	-	-	-	0,5	-	-	-	49	-	-	-	-
134	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	2	Rozdzielnica SN	*	S.29	0,5	XS-SN:C.12	-	5	-	13	-	X25:1	31
135					*	S.30	0,5	XS-SN:C.13	-	-	-	-	-	X25:2	32
136	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	2	Rozdzielnica SN	*	S.31	0,5	XS-SN:C.14	-	6	-	14	-	X25:3	33
137					*	S.32	0,5	XS-SN:C.15	-	-	-	-	-	X25:4	34
138	Rozłącznik / wyłącznik zamknięty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.33	0,5	XS-SN:C.16	31	-	50	-	-	X24:7	35
139	Rozłącznik / wyłącznik otwarty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.34	0,5	XS-SN:C.17	32	-	51	-	-	X24:8	36
140	Odłącznik zamknięty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.35	0,5	XS-SN:D.1	33	-	52	-	-	X33:1	37
141	Uziemnik zamknięty	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.36	0,5	XS-SN:D.2	34	-	53	-	-	X33:2	38
142	Telesterowanie odstawione (w polu)	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.37	0,5	XS-SN:D.3	35	-	54	-	-	X33:3	39
143	Otwarcie wyłącznika z zabezpieczenia SN	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.38	0,5	XS-SN:D.4	36	-	55	-	-	X33:4	40
144	Brak napięcia sterowania	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.39	0,5	XS-SN:D.5	37	-	56	-	-	X33:5	41
145	Rozbrojenie napędu	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.40	0,5	XS-SN:D.6	38	-	57	-	-	X33:6	42
146	Awaria układu sterowania w polu	sygn.	3	Rozdzielnica SN	*	S.41	0,5	XS-SN:D.7	39	-	58	-	-	X33:7	43
147	Sterowanie nieudane	sygn.	3	-	-	-	0,5	-	-	-	59	-	-	-	-
148	Zamknij rozłącznik / wyłącznik	ster.	3	Rozdzielnica SN	*	S.42	0,5	XS-SN:D.8	-	7	-	15	-	X25:5	44
149					*	S.43	0,5	XS-SN:D.9	-	-	-	-	-	X25:6	45
150	Otwórz rozłącznik / wyłącznik	ster.	3	Rozdzielnica SN	*	S.44	0,5	XS-SN:D.10	-	8	-	16	-	X25:7	46
151					*	S.45	0,5	XS-SN:D.11	-	-	-	-	-	X25:8	47
152	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.46	0,5	-	40	-	60	-	-	-	-
153	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.47	0,5	-	41	-	61	-	-	-	-
154	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.48	0,5	-	42	-	62	-	-	-	-
155	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.49	0,5	-	43	-	63	-	-	-	-
156	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.50	0,5	-	44	-	64	-	-	-	-
157	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.51	0,5	-	45	-	65	-	-	-	-
158	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.52	0,5	-	46	-	66	-	-	-	-
159	Rezerwa	sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.46	0,5	-	47	-	67	-	-	-	-

160	Rezerwa		sygn.	4	Rozdzielnica SN	*	S.54	0,5	-	48	-	68	-	-	-
161	Rezerwa		sygn.	4	-	-	-	0,5	-	-	-	69	-	-	-
162	Rezerwa		ster.	4	Rozdzielnica SN	*	S.55	0,5	-	-	9	-	17	-	-
163						*	S.56	0,5	-	-	-	-	-	-	-
164	Rezerwa		ster.	4	Rozdzielnica SN	*	S.57	0,5	-	-	10	-	18	-	-
165						*	S.58	0,5	-	-	-	-	-	-	-
166	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.59	0,5	-	49	-	70	-	-	-
167	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.60	0,5	-	50	-	71	-	-	-
168	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.61	0,5	-	51	-	72	-	-	-
169	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.62	0,5	-	52	-	73	-	-	-
170	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.63	0,5	-	53	-	74	-	-	-
171	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.64	0,5	-	54	-	75	-	-	-
172	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.65	0,5	-	55	-	76	-	-	-
173	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.66	0,5	-	56	-	77	-	-	-
174	Rezerwa		sygn.	5	Rozdzielnica SN	*	S.67	0,5	-	57	-	78	-	-	-
175	Rezerwa		sygn.	5	-	-	-	0,5	-	-	-	79	-	-	-
176	Rezerwa		ster.	5	Rozdzielnica SN	*	S.68	0,5	-	-	11	-	19	-	-
177						*	S.69	0,5	-	-	-	-	-	-	-
178	Rezerwa		ster.	5	Rozdzielnica SN	*	S.70	0,5	-	-	12	-	20	-	-
179						*	S.71	0,5	-	-	-	-	-	-	-
180	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.72	0,5	-	58	-	80	-	-	-
181	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.73	0,5	-	59	-	81	-	-	-
182	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.74	0,5	-	60	-	82	-	-	-
183	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.75	0,5	-	61	-	83	-	-	-
184	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.76	0,5	-	62	-	84	-	-	-
185	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.77	0,5	-	63	-	85	-	-	-
186	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.78	0,5	-	64	-	86	-	-	-
187	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.79	0,5	-	65	-	87	-	-	-
188	Rezerwa		sygn.	6	Rozdzielnica SN	*	S.80	0,5	-	66	-	88	-	-	-
189	Rezerwa		sygn.	6	-	-	-	0,5	-	-	-	89	-	-	-

	TOM IV PROJEKT TELEMCHANIKI						Strona nr		33
							Liczba stron		56

190	Rezerwa	ster.	6	Rozdzielnica SN	*	S.81	0,5	-	-	13	-	21	-	-	
191					*	S.82	0,5	-	-	-	-	-	-	-	
192	Rezerwa	ster.	6	Rozdzielnica SN	*	S.83	0,5	-	-	14	-	22	-	-	
193					*	S.84	0,5	-	-	-	-	-	-	-	


zielony sygnalizacje binarne (BI - stany)
 czerwony sterowania (BO - rozkazy)
 niebieski pomiary analogowe (AI)
 czarny zasilanie, inne

NC Styk normalnie zamknięty
 * Zacisk wg dokumentacji urządzenia
 ** Przekrój wg dokumentacji urządzenia

	TOM IV PROJEKT TELEMECHANIKI	Strona nr	34
		Liczba stron	56

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

**SZAFKA AMI/SG TYPU 2W PROD. ZPUE S.A., ZESPÓŁ STEROWNIKA
TYPU ZS AMI/SG 2W PROD. MIKRONIKA**





Parametry znamionowe:


Prąd znamionowy	100 A
Napięcie znamionowe	230/400 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Napięcie znamionowe izolacji	690V
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej	2,5 kV
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane	4 kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany	10 kA/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany	17 kA
Oporność na działanie łuku wewnętrznego	10 kA/0,1s
Stopień ochrony IP	IP44 lub IP54
Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi	IK10
Rodzaj obudowy	izolacyjna
Oporność na żar	960°C
Zakres temperatury	-25°C do +55°C
Klasa ochronności urządzenia	II


1. OBUDOWA: SKRD 660/600/1


STRONA NR 3










 <p>MIKRONIKA</p> <p>60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4 Tel. +48 61 6555000 Fax +48 61 6555602</p>	<p>Imię, nazwisko</p> <p>M. Ombiski</p>		<p>Nr uprawnień</p> <p>UAN-Upr. 8290</p>	<p>Data</p> <p>11.2016</p>	<p>Podpis</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Temat: Zespół sterownika typu ZS AM/ISG 2W</p>	<p>=</p> <p>+2W</p>
	<p>Projektował:</p> <p>Z. Kubicki</p>		<p>11.2016</p>	<p>11.2016</p>	<p>11.2016</p>	<p>Podziałka: 1:1</p>	<p>Akusz: 3/19</p>
	<p>Asystent proj.</p> <p>A. Nędra</p>		<p>11.2016</p>	<p>11.2016</p>	<p>11.2016</p>	<p>Znamy: 3/19</p>	<p>Nr archiwizy:</p> <p>ZZTQ 03/1</p>
	<p>Obiekt:</p> <p>ENERGA</p>		<p>11.2016</p>	<p>11.2016</p>	<p>11.2016</p>	<p>Nazwa: Zespół sterownika do szafki AM/ISG typu 2W</p> <p>Sterownik A1 widok elewacji</p>	













Strona nr

49

Liczba stron

56







51

56

Obwody wejść napięciowych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Polis A
Napięcie U1 (fazowe)

Polis A
Napięcie U2 (fazowe)

Polis A
Napięcie U3 (fazowe)

Zespół sterownika

-XS-POM-A
HC-M-12-CT-M
/13.7 I
7

-XS-POM-B
HC-M-10-MF-B
/14.15 I
12

-XS-POM-A
HC-M-12-CT-F
/13.7 I
7

-XS-POM-B
HC-M-10-MF-H
/14.15 I
12

LgY 0,75mm²
Dł. 30cm od bloku
zbiornika wody
kierownik sterowy
z bloku sterowy 90%

-XS-PE
PE6

-A1
/4.3 I
SO-55/21-AUT
XT1:1

XT1:2

XT1:3

XT1:4

Obwody wejść napięciowych

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290

Imię, nazwisko: M. Obrński

Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA

Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMISG typu 2W

Obwody wejść napięciowych

Schemat zasadniczy

Nr archiwizacji: ZYTQ 03/1

Zmiany: 14/19

Aktualizacja: 1:1

Podziałka: 1:1

Wzrost: 170cm

Waga: 70kg

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMISG 2W

Podpis: [Podpis]

Data: 11.2016

Nr uprawnień: UAN-Lpjr. 8290


Imię, nazwisko: M. Obrński


Projektował: Z. Kubiński

Asystent proj.: A. Neżda

Sprawił: re-lpjr25191

Obekt: ENERGA







Strona nr

54

Liczba stron

56

[illegible]





55

56

Lp.	Symbol aparatu	Oznaczenie	Numer typu	Dostawca	Jednostki	Ilość	Uwagi
1	XS-plug4	Złącze DB9, męskie			szt.	1	
2	S101	Przełącznik krzyżowy, 2-położeniowy, do montażu na szynie DIN, 2-pakietowy, zespół łączeniowy 2NC+2NO 250V, 0.5A (dla 220V DC), kąt przełączania 60 st.	7 GN12 92 U 18	LOVATO Electric Sp. z o.o.	szt.	1	
3	A1	Sterownik z funkcją sygnalizatora zwaćć i sekcjonalizera typu SO-52x21-AUT.	SO-52x21-AUT	Mikronika	szt.	1	
4	XS-POM;XS-SN	Moduł zasilający HC-M-00 do gniazd w ramce modułów	1414353	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	4	
5	XS-POM	Obudowa HC-EVO-B10-BWD-PLRKB do HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B10, z uchwytem poprzecznym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską	1407634	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
6	XS-SN	Obudowa HC-EVO-B24-BWD-PLRKB do HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, B24, z uchwytem poprzecznym, wysokość 30,5 mm, z uszczelką płaską	1407661	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
7	XS-POM	Obudowa tulejowa HEAVYCON EVO z tworzywa sztucznego, z kohierzem bagietowym do połączenia szrubowego EVO, B10, do uchwyty poprzecznego, wysokość 87,5 mm, bez połączenia szrubowego EVO	1407629	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
8	XS-POM	Połączenie szrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagietowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 ... 21 mm	1407671	Phoenix Contact Sp. z o.o.	m	1	
9	XS-POM	Ramka na moduły HC-M-B10-MF-H, rozmiar B10, Wykonanie: po stronie tulei (a, b, c, ...). Przekrój przyłącza: 4 mm² ... 6 mm²	1417404	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
10	XS-SN	Ramka na moduły HC-M-B24-MF-B, rozmiar B24/B48, Wykonanie: po stronie montażu (a, b, c, ...). Przekrój przyłącza: 4 mm² ... 6 mm²	1417402	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
11	XS-POM	Ramka na moduły, Rozmiar: B10, Wykonanie: po stronie montażu (a, b, c, ...). Przekrój przyłącza: 4 mm² ... 6 mm²	1417399	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
12	XS-SN/B;XS-SN/C XS-SN/D	Toczone styk zaciskany typu CK1.6-ED-0,50BU AG, styk pojedynczy żeński, przekrój żyły 0,5 mm², posrebrzany	1663404	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	51	
13	XS-POM/A	Toczone styk zaciskany typu CK1.6-ED-0,75BU AG, styk pojedynczy żeński, przekrój żyły 0,75 mm², posrebrzany	1663417	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	12	
14	XS-POM	Toczone styk zaciskany typu CK1.6-ED-0,75ST AG , pojedynczy styk męski, przekrój żyły 0,75 mm², posrebrzony	1663352	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	12	
15	XS-SN/A	Toczone styk zaciskany typu CK2.5-ED-2,50BU AG, styk pojedynczy żeński, przekrój żyły 2,5 mm², posrebrzany	1663682	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	2	
16	XS-plug1;XS-plug3 XS-plug8	Złącze FKCN 2,5/ 2-ST-5,08, 2 bieguny, przekrój przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar rastra: 5,08 mm, Rodzaj przyłącza: zacisk sprężynowy push-in	1754568	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	3	
17	XS-plug2	Złącze FKCN 2,5/ 4-ST-5,08, 3 bieguny, przekrój przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar rastra: 5,08 mm, Rodzaj przyłącza: zacisk sprężynowy push-in	1754584	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
18	XS-plug7	Złącze FKCN 2,5/ 6-ST-5,08, 3 bieguny, przekrój przewodu 0,2-2,5 mm2, wymiar rastra: 5,08 mm, Rodzaj przyłącza: zacisk sprężynowy push-in	1754607	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
19	XS-SN/A	Złącze HC-M-06-CT-F, 6 kontaktów żeńskich, przekrój przewodu 0,5...4 mm2.	1414367	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	
20	XS-POM/A	Złącze HC-M-12-CT-F, 12 kontakty żeńskie, przekrój przewodu 0,14...2,5 mm2.	1414355	Phoenix Contact Sp. z o.o.	szt.	1	

MIKRONIKA
60-001 Poznań, ul. Wykopy 2/4
Tel. +48 61 6655600
Fax +48 61 6655602

Imię, nazwisko	M. Obrniski
Projektował:	Z. Kubiński
Asystent proj.:	A. Nęcza
Sprawił:	
Obiekt:	

Ko	Nr uprawnień	Data	Podpis
	UAN-Upr. 82/90	11.2016	
		11.2016	Marek Zięba
	RP-Upr./25/I/91	11.2016	

Temat: Zespół sterownika typu ZS AMI/SG 2W
Nazwa: Zespół sterownika do szafki AMI/SG typu 2W
Całociślowa lista artykułów

	=		+ 2W
	Podziałka: 1:1		
	Arkusz: 18 / 19		
	Zmiany:		
	Nr archiwalny:		
	7770 02/4		

