

Gdańsk, 22.08.2024r.

**UZGODNIENIE nr 2024/08/03546/31MMD**

Jednostka projektowa:	TELTOR-POL ul. Śnieżna 1, 80-554 Gdańsk
Temat projektu:	Budowa przyłącza kablowego nn do zasilania szafki telekomunikacyjnej PŚO dz. nr 9/2 ul. Magellana w Gdańsku.
Warunki/Wytyczne:	P/23/024009 z dnia 27.04.2023r.
Nr zadania inwest.	OBW/31/2303004
Numer ekspl.:	Proj. linia kablowa nn Proj. złącze kablowe nr Z3107258
Załączniki:	1. Projekt wykonawczy – 1 kpl. 2. Prawa własnościowe – 1 kpl. 3. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

1. Po robotach budowlanych teren doprowadzić do stanu niegorszego aniżeli był przed ich rozpoczęciem.
2. Po wykonaniu robót budowlanych należy dostarczyć do Energa-Operator SA dokumentację powykonawczą wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu.
3. Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robót budowlanych.
4. Stosować oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych.
5. Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Sprawę prowadzi:Janusz Rosiński, 58 527 93 95, [janusz.rosinski@energa-operator.pl](mailto:janusz.rosinski@energa-operator.pl)Główny Specjalista  
Dział Dokumentacji Energetycznej

Janusz Rosiński

T +48 58 527 95 95  
F +48 58 527 95 17Regon 190275904-00026  
NIP 583-500-11-80ENERGA-OPERATOR SA  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
Oddział w Gdańsku  
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  
[gdańsk@energa-operator.pl](mailto:gdańsk@energa-operator.pl)  
[www.energa-operator.pl](http://www.energa-operator.pl)Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
KRS 000033455nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1766  
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 355 110 400 zł

## 8.4. Uzgodnienie ZDiZ

Gdańsk, dnia 15.02.2024 r.



### UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.150.4.2024.KKR.190

Działając w wykonaniu art. 39 ust. 1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21. 03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.) w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.140.3.2024.KKR.190 z dnia 15.02.2024 r. zezwalającą na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4kV w pasie drogowym ul. Magellana w Gdańsku.

Uzgadnia się	<b>Projekt Zagospodarowania Terenu z trasą projektowanego przyłącza elektroenergetycznego nn 0,4kV w pasie drogowym ul. Magellana w Gdańsku</b> wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga zmiany załącznika.
W pasie drogowym	<b>ul. Magellana: na terenie działki nr 9/2 obręb 052 w Gdańsku</b>
Inwestor	<b>Energa Operator S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk</b>

#### Zgodnie z poniższymi warunkami:

1. Przekroczenia poprzeczne jezdni, drogi rowerowej i chodnika ul. Magellana należy wykonać bez naruszenia ich konstrukcji metodą bezwykopową.
2. Naruszoną skarpe należy odbudować w technologii i konstrukcji jak w stanie istniejącym, na całej szerokości i długości robót z zachowaniem istniejących spadków.
3. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy odtworzyć trawniki/skarpy, na całej szerokości pasa zieleni/skarpy, które uległy zniszczeniu w trakcie ww. robót. Trawniki powinny być założone siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podłoża na głębokość 10 cm z ziemi urodzajnej, a skarpy należy zabezpieczyć przed spływem wód opadowych.
4. Teren po zakończeniu realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego/ uporządkować.
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowany pieczęcią tut. zarządu, zawierający numer uzgodnienia datę oraz ilość załączników.
6. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia **15.02.2026 r.**

#### Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.

REPERENT  
ds. uzgodnień  
*Krzysztof Kropidłowski*  
Krzysztof Kropidłowski

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ul. Partyzantów 35 | 80-254 Gdańsk  
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

### 8.3. Uzgodnienie GPEC



Numer dokumentu: P/HD/022731/2023/002

Gdańsk, 07.12.2023



Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne  
Teltor-Pol Północ SA  
ul. Śnieżna 1  
80-554 Gdańsk

Szanowni Państwo,

#### **UZGODNIENIE NR 173/2023 z dnia 07.12.2023 r.**

**Uzgadnia się projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV w Gdańsku, w zakresie kolizji z istniejącą infrastrukturą GPEC.**

Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

Prowadzenie robót należy zgłosić do GPEC Sp. z o.o. pod nr tel. 58 52 43 580 lub e-mail: bok@gpec.pl najpóźniej **5 dni roboczych** przed ich rozpoczęciem w celu ustalenia szczegółów występujących kolizji z sieciami ciepłowniczymi.

Ewentualne koszty napraw lub rekompensaty strat poniesionych przez GPEC sp. z o.o na skutek uszkodzeń sieci powstałych podczas realizacji inwestycji pokrywa inwestor.

#### **Uwagi:**

1. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci ciepłowniczych 2xDn100 zlokalizowanych w rejonie opracowania.
2. Projektowane kable, w miejscach skrzyżowań z istniejącymi ciepłociągami, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi.
3. Zabrania się lokalizacji złączy kablowych i innych elementów na sieci ciepłowniczej. Min. odległość od krawędzi zewnętrznej ciepłociągu – **1,0m**.
4. Uszkodzoną w czasie realizacji prac obsypkę technologiczną ciepłociągu uzupełnić piaskiem. W przypadku naruszenia podsypki piaskowej, wszelkie ubytki należy uzupełnić betonową mieszanką wypełniającą. **Należy bezwzględnie poinformować przedstawiciela GPEC o uzupełnianiu oraz umówić wizytę w celu odbioru robót.**
5. Przy zbliżeniach do sieci ciepłowniczej roboty budowlane należy prowadzić ręcznie – wyeliminować sprzęt mechaniczny.
6. W przypadku, gdy inwestycja będzie wymagała szerszego zakresu niż pierwotnie uzgodniono, należy bezwzględnie poinformować o tym fakcie GPEC i uzyskać ponowne uzgodnienie.
7. Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta, Inwestora/Wykonawcy z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania i wykonawstwo.

Z poważaniem,



Signed by /  
Podpisano przez:  
Wojciech Welna  
Date / Data:  
2023-12-07  
12:31

Wojciech Welna  
kierownik działu planowania inwestycji i rozwoju

GDAŃSKI PRZEDSIĘBIORSTWO  
ENERGETYKI CIEPŁEJ SP. Z O.O.

ul. Słowackiego 159b, 80-298 Gdańsk

tel : 58 52 43 530  
fax: 58 52 48 550  
e-mail: bok@gpec.pl  
www.grupagpec.pl



Signed by /  
Podpisano przez:  
Hanna Dziosa  
Date / Data:  
2023-12-07  
12:22

Hanna Dziosa  
starszy specjalista ds. planowania i rozwoju

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ  
w Gdańsku  
VII Wydział Gospodarczy  
KRS: 0000035744

NIP: 584 030 09 13  
Wysokość kapitału zakładowego:  
206 373 000 zł

## 8.2. Uzgodnienie GIWK

Prac



– dbamy – o zasoby – naturalne



UD/2023/545

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

**Załącznik do uzgodnienia nr UL/2023/545 z dnia 29.12.2023**

**Uzgodnienie dotyczy:**

**Budowa przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4kV przy ul. Magellana w Gdańsku.**

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezainwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.

**Uzgodnienie ważne do dnia 29.12.2025.**

Z up. Zarządu Spółki

Przemysław Połczyński  
Starszy specjalista ds. technicznych