

**Budowa przyłącza kablowego nN - 0,4kV dla zasilania szafki telemetrii dla GIWK-u w
m.Gdańsk, ul. Potęgowska obręb 0048**

33. Zestawienie montażowe

33.1. Zestawienie montażowe – linia kablowa nN

Odcinek	Długość kabla YAKXS 4x120mm ²	Długość wykopu	Układanie kabla w ziemi	Układanie kabla w rurach osłonowych	Układanie kabla w zk i na słupie	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4	Złącze P1-Rs/LZV/F	Wkładka bezpiecznikowa WTNH-00 gG 40	Ogranicznik mocy ETIMAT T 3P 25A	Rura osłonowa SRS 110	Rura osłonowa DVK 110	Taśma niebieska	Tabliczka opisowa
Od – do	m	m	m	m	m	m	kpl	szt	szt	m	m	m	szt
od proj. złącza wg. odrębnego oprac. (Z-207/1) do Z31..... (Z-207/2)	121	114	119	39	2	116	1	3	1	34	5	114	13
RAZEM	121	114	119	39	2	116	1	3	1	34	5	114	13