

13. Zestawienie montażowe

Zestawienie montażowe																																		
Odcinek od - do	Typ i przekrój kabla	Trasa		Wykop y o szer.	Układanie kabli					Rozbójka i naprawa powierzchni					Złącza + wyposażenie																			
		Trasa linii kablowej	Całkowita długość linii kablowej		Kablał YAJOS 4x240mm2	Długość wykopu o głębokości 0,7m	Bezpośrednio w wykopie	W mierz ochronnej $\phi$ 160 (wykop otwarty)	Zapew. mufa	Podłącze do stacji trafo	Podłącze do złącza kabł. szafki licz.	Beton	Płyta chodnikowa 30x30	Próbnik	KRSN-1/BR-NH2/F	WTZ-2 400A	WT-2/gG 250A	WT-00/gG 50A	WT-00/gG 25A	Podział szafki PS	Podzielnik AFK 95-300	Rozłącznik AFS 2 (stacja transformatorowa)					WT-2/gF 315A	Bełdanka ocynkowana Fc/Zn 25x4	Rura DVK $\phi$ 160	Rura APS $\phi$ 160	Folia niebieska	Oznaczniki kablowe		
lit. T-17011 "Tanieczna I" - Proj.KRSN-1/BR-NH2/F Proj.KRSN-1/BR-NH2/F - lit. W-50950 Razem	YAJOS 4x240mm2	50	62	52	62	52	44	8		6	4																							
	YAJOS 4x240mm2	27	32	28	32	28	24	4			4																							
		77	94	80	94	80	68	12	0	6	8	0	0	0	1	6	3	6	3	3	1	4	1	1	1	1	1	32	4	1	2	68	8	