

Numer B/23/080372

Miejscowość Tczew

Data 05-12-2023

WARUNKI BUDOWY SIECISIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej. Warunki przyłączenia poszczególnych obiektów określone są odrębnie na podstawie przepisów ustawy - Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych.

1. Obiekt:

Nazwa: budynek mieszkalny - jednorodzinny

Adres (Nr działki): Skowarcz, ul. -

gm. Pszczółki, działka numer 323/4, 323/5, 323/6

2. Zakres niezbędnej budowy/rozbudowy sieci:

2.1. Urządzenia WN i SN:

2.2. Stacja transformatorowa:

2.3. Dostosowanie stacji transformatorowych do nowych warunków obciążenia;

Urządzenia nn:

2.4. Od projektowanej według B/22/043772 linii kablowej wybudować odcinek linii kablowej nN YAKXS 4x120 długości około 105m w powiązaniu ze złączem Z3303231, obwód 300 stacji T-51489.; Podział sieci uzgodnić na etapie projektowania.;

Demontaże:

3. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

3.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:

a) Układ sieci

b) Napięcie znamionowe sieci

c) System ochrony od porażeń

0,4 kV

4. Inne ustalenia:

4.1. Dotyczy projektu budowlanego:

W Dziale Przyłączeń Rejonu Dystrybucji w Tczewie należy uzgodnić schematy instalacji elektrycznej od miejsca granicy stron do układów pomiarowych,

wraz z lokalizacją i elewacją szaf pomiarowych.;

4.2. Inne wymagania:

5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków budowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Lewandowski Paweł

OPRACOWAŁ

tel. +48 527 94 58

Kierownik
Działu Zarządzania Inwestycjami

ZATWIERDZIŁ

Piotr Andruszewicz

Otrzymują:

1. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew