MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

GEO-RASTER WALDEMAR GĄSOWSKI
ul. Pomorska 257/7, 80-333 Gdańsk
NIP 584 203 57 86
email: biuro@geo-pl.biz, 885163742

obiekt: GDYNIA, ul. Kartuska
Jednostka ewidencyjna: 226201_1 M. Gdynia
Obręb: 0010_CHYLONIA
Nr sekcji: 6, 225.24, 24.2.1, 6, 225.24.24.2.2, 6, 225.24.24.2.3
Nr działki: 3121
Mapa zaktualizowano na dzień: 2022.05.05
Układ odniesienia poziomy: "2000"
Układ odniesienia wysokościowy: EVRF 2007-NH
ID Projektu: PND.6640.751.2022
Data: 10.05.2022r.

planowany podział
linie zabudowy

Uwaga! Na wykresie ale latarenki innych, nie wykazanych na mniejszej mapie urządzeń podziemnych, które były zgłaszane do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Pomiar szczegółowy sytuacyjny wykonano metodą bezpośrednią bez pomiaru uzbrojenia granic działek.

Wykonanie niniejszej mapy nie było przedmiotem ustaleń/uzgodnień dotyczących ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonawca: Waldemar Gąsowski
nr upr. 17426

Waldemar Krzysztof Gąsowski

Cyfrowo podpisane przez Waldemar Krzysztof Gąsowski
DN: cn=Waldemar Krzysztof Gąsowski, c=PL, o=Waldemar Gąsowski
Data: 2022.05.13 10:19:24 +02'00'

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	URZĄD MIASTA GDYNIA
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	PND.6640.751.2022
Wykonawca prac geodezyjnych	GEO-RASTER WALDEMAR GĄSOWSKI ul. Pomorska 257/7, 80-333 Gdańsk NIP 584 203 57 86
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywny weryfikacji	Protokół Weryfikacyjny PND.6640.751.2022., 16.392 z dnia 12.05.2022r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Waldemar Gąsowski Nr uprawnień 17426

Słupek T-2704 "Kartuska 1"
2*R.O. HDPE Fi 160 l=2m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
PRZEWIERT Fi 160 l=12m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
PRZEWIERT Fi 160 l=2m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
2*R.O. HDPE Fi 160 l=3m
R.O. HDPE Fi 160 l=6m
4*R.O. DWUDZIELNA Fi 160 l=2m
R.O. HDPE Fi 160 l=7m
PRZEWIERT Fi 160 l=20m (istn. przepust jeżeli jest drożny - do ponownego wykorzystania)
R.O. HDPE Fi 160 l=3m
PRZEWIERT Fi 160 l=10m
R.O. DWUDZIELNA Fi 160 l=3m
R.O. HDPE Fi 160 l=4m
R.O. HDPE Fi 160 l=6m
R.O. HDPE Fi 160 l=7m
2*R.O. HDPE Fi 160 l=5m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
PROJ. L.K. 3*(NAXCSF1J2Y 1*240/RM50 12/20(24)kV L=40(525)m przełowe odcinki linii zamiast ZN 12kV Nr 7404 typu 3*YHAKS 1*150/95Al/Al/FTA 3*70 (konieczny T-2740 i T-2704) istniejący kabel Nr 7404 - należy zdemontować.
R.O. HDPE Fi 160 l=7m
R.O. HDPE Fi 160 l=3m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
2*R.O. HDPE Fi 160 l=4m
R.O. HDPE Fi 160 l=6m
R.O. HDPE Fi 160 l=12m
R.O. HDPE Fi 160 l=10m
R.O. HDPE Fi 160 l=3m
PRZEWIERT Fi 160 l=10m (istn. przepust jeżeli jest drożny - do ponownego wykorzystania)
R.O. HDPE Fi 160 l=7m
Słupek T-2704 "Kartuska 1"
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m
R.O. HDPE Fi 160 l=2m