PROJ. KRSN-PP/2R-NH2+1R-NH2/F

R.O. HDPE Fi 160 l=7m

PRZEWIERT Fi 160 l=11m

PROJ. Kabel YAKXS 4*240 L=122m

R.O. HDPE Fi 160 l=4m

R.O. HDPE Fi 160 l=4m

3*R.O. HDPE Fi 160 l=3m

PRZEWIERT Fi 160 l=8m

ISTN. STACJA T-16742

Nieborowska

138/191

138/127

138/128

138/155

138/41

138/158

138/37

138/152

m5

h1

k1

Za zgodnosc z oryginalem mapy do celow projektowych.

podpis

OBI-31-2400799

proj. kable nn 0,4kV YAKXS 4*240,

proj. złącza kablowo-pomiarowe typu KRS

proj. rury osłonowe typu HDPE Fi 160,

PROJEKT:

ELTOM PROJEKT

TOMASZ BLICHARSKI, 80-119 GDAŃSK UL. HORESZKÓW 3A
NIP: 583-284-06-41, tel. 692-426-154, blicharski.tomasz@wp.pl

Inwestor:
Energa – Operator S.A.
Oddział w Gdańsku, 80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 130

Obiekt:
Przyłącze energetyczne kablowe nn 0,4kV do stacji ładowania, Gdańsk ul. Nieborowska 8 dz. 138/152 obr. 075.

Lokalizacja:
Gdańsk ul. Nieborowska

Tytuł:
Projekt zagospodarowania terenu, przyłącza energetycznego nn 0,4kV

FAZA P.B.W.

NR.RYS. 1

BRANŻA ELEKTRYCZNA

SKALA 1:500

	IMIĘ i NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR. UPRAW.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Tomasz Blicharski	INST.-IE	POM/0175/PWBE/22	2024.08	