

Gdańsk, 13.09.2024r.

UZGODNIENIE nr 2024/09/00627/31MMD

Jednostka projektowa:	ELTOM PROJEKT TOMASZ BLICHARSKI ul. Horeszków 3A, 80-119 Gdańsk
Temat projektu:	Zasilanie elektroenergetyczne stacji ładowania samochodów el. dz. 138/152 ul. Nieborowska w Gdańsku
Warunki/Wytyczne:	P/23/076318 z dnia 13.12.2023r.
Nr zadania inwest.:	OBI/31/2400799
Numer ekspl.:	Proj. linia kablowa nn Proj. złącze kablowe nr Z3107296
Załączniki:	1. Projekt wykonawczy – 1 kpl. 2. Wersja elektroniczna projektu pdf, mapa dwg

- Po robotach budowlanych teren doprowadzić do stanu niegorszego aniżeli był przed ich rozpoczęciem.
- Po wykonaniu robót budowlanych należy dostarczyć do Energa-Operator SA dokumentację powykonawczą wraz z wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstępstwach od tego projektu.
- Koszty napraw i strat poniesionych przez Energa-Operator SA pokrywa wykonawca robót budowlanych.
- Stosować oznaczenia i tabliczki informacyjne zgodnie ze Standardami oznakowania i numeracji obiektów energetycznych.
- Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiązku dotrzymania procedury poprzedzającej rozpoczęcie robót budowlanych, określonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów budowy i norm.

Sprawę prowadzi:Janusz Rosiński, 58 527 93 95, janusz.rosinski@energa-operator.plGłówny Specjalista
Dział Dokumentacji Energetycznej

Janusz Rosiński

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90ENERGA-OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator.plSąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 4277/BR/OTI/2024
z dnia: 2024-06-07

Zadanie: Przyłącze energetyczne kablowe nn 0,4kV do stacji ładowania.

Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowość: Gdańsk (gm. m. Gdańsk)

Adres: ul. Nieborowska, nr dz. 138/152

Projektant: Tomasz Blicharski, upr. nr: POM/0175/PWBE/22

Inwestor: ENERGA OPERATOR S.A. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

4277/BR/OTI/2024



Gdański
Zarząd Dróg
i Zieleni

Gdańsk, dnia 26.06.2024 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6320.608.3.2024.KKR.2527

Działając w wykonaniu art. 39 ust.1a, 3 i 3a, 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn. zm.), w oparciu o Decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr GZDiZ.ZD.6320.608.2.2024.KKR.2527 z dnia 26.06.2024 r. zezwalającą na lokalizację przyłącza elektroenergetycznego kablowego nn-0,4kV w pasie drogowym ul. Nieborowskiej do stacji ładowania samochodów zlokalizowanej na działce nr 138/152 obręb 075 w Gdańsku

Uzgadnia się	<p>Projekt Zagospodarowania Terenu z trasą przyłącza elektroenergetycznego nn-0,4 kV do stacji ładowania samochodów zlokalizowanej na działce nr 138/152 obręb 075 w Gdańsku</p> <p>wg szczegółowego zakresu i lokalizacji określonej na planie sytuacyjnym stanowiącym integralną część niniejszego uzgodnienia, której zmiana trasy urządzenia obcego, dokonana po wydaniu niniejszego uzgodnienia, wymaga zmiany załącznika w drodze zmiany uzgodnienia</p>
W liniach rozgraniczających	ul. Nieborowska: działka drogowa nr 138/37 obręb 075 w Gdańsku
Inwestor	Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

Zgodnie z poniższymi uwarunkowaniami:

1. Na warunkach określonych w w/w decyzji.
2. Przejście przyłączem przez istniejące jezdnie i chodniki należy wykonać bez naruszania ich konstrukcji nawierzchni – metodą bezwykopową.
3. Naruszoną nawierzchnię chodnika należy odbudować na całej szerokości chodnika i długości robót w następującej technologii i konstrukcji: nawierzchnia jak w stanie istniejącym z wymianą elementów uszkodzonych i uzupełnieniem brakujących, podsypka cementowo piaskowa o gr. 4 cm, warstwa kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3 % cementu o gr. 15 cm/20cm.
4. Zachować normatywną odległość projektowanych urządzeń od słupów i kabli oświetlenia drogowego oraz słupów, kanalizacji teletechnicznej i kabli sygnalizacji świetlnej.
5. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do infrastruktury GZDiZ, w miejscach wykopów otwartych prace wykonywać ręcznie. Kable traktować jako będące pod napięciem.
6. Inwestor ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia istniejącej infrastruktury GZDiZ oraz zobowiązany będzie do jej naprawy własnym staraniem i na własny koszt.
7. Teren po zakończeniu realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego/uporządkować.
8. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia **26.06.2026 r.**
9. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią załączniki graficzne ostemplowane pieczętą tutaj. Zarządu, zawierające numer uzgodnienia, datę oraz ilość załączników.


Uwagi dodatkowe:

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwiązania projektowe oraz zgodność opracowania z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakość, odpowiedzialność ponosi projektant oraz osoba sprawdzająca projekt.

REFERENT
ds. uzgodnień
Kinga Kropidłowska
Kinga Kropidłowska



– dbamy – o zasoby – naturalne



UD/2024/410

– drukujemy – na ekologicznym – papierze

Załącznik do uzgodnienia nr: UL/2024/410 z dnia 13.06.2024

Uzgodnienie dotyczy:

Budowa przyłącza elektroenergetycznego do stacji ładowania przy ul. Nieborowskiej w Gdańsku.

1. Przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć rzeczywistą trasę oraz rzędne posadowienia istniejących sieci wod.-kan.
2. Należy zachować odległość min. 0,8 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
3. W przekroju pionowym należy zachować odległość min. 0,5 m od czynnych i projektowanych urządzeń wod.-kan.
4. W miejscach skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod.-kan. projektowane sieci i przyłącza należy prowadzić w rurze osłonowej.
5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu robót należy traktować jako czynne.
6. W przypadku uszkodzenia przewodów lub urządzeń wod.-kan. w trakcie wykonywania robót wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych strat.
7. O terminie rozpoczęcia robót należy pisemnie powiadomić eksploatatora, tj. Gdańskie Wodociągi S.A. z 7 dniowym wyprzedzeniem.
8. Realizację robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pod nadzorem służb eksploatacyjnych Gdańskich Wodociągów.

Uzgodnienie ważne do dnia 13.06.2026.

Z up. Zarządu Spółki

Przemysław Połczyński
Starszy specjalista ds. technicznych